


SOMELEC

SOCIÉTÉ MAURITANIENNE D'ELECTRICITÉ
SOCIÉTÉ AU CAPITAL DE 14 736 416 590 MRU
Siège social: Ilot "C" - Lot n°121 - Avenue Boubacar Ben Amer
Ksar - Nouakchott - Mauritanie
BP: 355 - Tél: (00222) 45 25 67 83 / Fax: (00222) 45 25 39 95
R.C.: N°35699 / NIF: 30500075
E-mail: somelec@somelec.mr



ش. م. ك

الشركة الموريتانية للكهرباء
شركة رأسمالها : 14 736 416 590 أوقية
المقر الرئيسي: حي "سي" رقم 121 شارع بوبكر بن عامر
لكصر - نواكشوط - موريتانيا
ص.ب: 355 - هاتف: (00222) 45 25 67 83 / فاكس: (00222) 45 25 39 95
السجل التجاري: رقم 35699 / التعريف الضريبي رقم: 30500075
البريد الإلكتروني: somelec@somelec.mr

No 00423

Nouakchott, le : 30/05/23 : انواكشوط في:

A.....

Objet : Lettre de Consultation relative à l'acquisition des pièces de rechange pour le Poste HT 90kv de Beni-Nadji

DA N° 008-DT-DCPT du 10/04/2023

La Société Mauritanienne d'Electricité (SOMELEC) lance une consultation relative à l'acquisition des pièces de rechange pour le Poste HT 90kv de Beni-Nadji

A ce titre, nous vous transmettons ci jointes les spécifications techniques du matériel à commander et vous invitons à formuler votre proposition technique et financière conformément aux termes de la présente consultation.

Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :

- 1) Votre offre technique doit comporter les éléments permettant de se prononcer sur l'origine du matériel proposé et sa conformité avec les spécifications demandées.
- 2) Votre offre financière doit avoir une validité de 90 jours, doit être libellée en français, et obligatoirement en CIF rendu Nouakchott.
- 3) Les prix sont fermes et non révisables
- 4) Mode de règlement ; remise documentaire à vue/LC
- 5) Le délai de livraison du matériel à commander doit, sous peine de rejet de votre offre, être obligatoirement précisé.
- 6) Les deux offres ainsi constituées doivent être placées dans une enveloppe sur laquelle est mentionné :

Direction Centrale des Approvisionnements et Moyens généraux

Direction des Achats et Approvisionnements

SOCOGIM KSAR, Siège social: Ilot C – Lot n°121-Avenue Boubacar Ben Amer

Nouakchott – Mauritanie – BP 355, Tél : +222 45 25 42 80

Consultation pour l'acquisition de matériel de la (DA N° 008/DT/DCPT/2023 du 10/04/2023)

Elles doivent être déposées sous peine de rejet au plus tard le **Mardi 20/06/2023 à 12heures TU**, à la Direction Centrale des Approvisionnements et des Moyens Généraux à l'adresse indiquée ci-dessus ou par E-mail aux adresses suivantes : dcamg.daa@somelec.mr

Toute offre parvenue après cette date et heure sera rejetée

L'ouverture des offres sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister les Pour toute demande d'information, vous pouvez vous adresser aux E-mails ci-dessus auxquels doivent parvenir questions au plutard cinq jours avant la clôture des réceptions des offres.

Meilleures salutations.

Le Directeur Central des Approvisionnements et Moyens Généraux

Mohamed El Moctar MOHAMED MAHMOUD



SOMELEC

Nouakchott, le 10/04/2023

DIRECTION Emetrice: DCPT/DT

DEMANDE D'APPROVISIONNEMENT N°008 DT_DCPT 2023

SAA
P. Haut
10/04/23

Nature des Travaux: Fourniture des pieces de rechange pour le Poste HT 90KV de Beni-Nadji

UR
C.PROJET
OT

O35

⇒ DDT 16
05
23
my

Transformateur : TRAF0 EQUIPENTOS ELETRICOS S/A 90/33 KV 10MVA

Item	Code fabricant	Description	Fabricant	Désignation Dispositif	Quantité
1	58.32.9.125.0050 ()	Relais Auxiliaire	FINDER		7
2	RM4JA32MW ()	Relais de mesure et de contrôle, 24 – 240V ca/Vcc- 0.05-30 s - 0.3 – 1.5A/1-- 1.5A/3---15A	Télémécanique	50G	2
3	TPC (0000020365) Trafo	Transducteur de courant, 85- --265Vca/cc- 4 – 20mA	LICHT	TPC	2
4	150/220 (13682)	Résistance de chauffage panneau	----	150W, 220Vca-R1	2
5	KTO 011/FLZ 520	Thermostat 1NF ,10A/250Vca, 10A/120Vcc, 0----60°C	STEGO/TASKO	F101	2

SOMELEC
DCAMG
COURRIER ARRIVEE
N° 1196
Date: 15/05/2023

1/2

6	TYPE TC-3	Buchholz UPPER OF 10000KVA	Trafo BR 80 MAO	3NG4---0685	3
7	TYPE MT- STW160F2	Indicateur de Temperature d'huile	Trafo	3NGA-0793	2
8	TYPE MT- STW160F2	Indicateur de Temperature Enroulement	Trafo	3NGA-0797	2
9	TYPE	Indicateur de Niveau	Trafo	3NGA-5930	2
10		Buching coté HT	Trafo		2
11		Isoleurs coté BT	Trafo		2
12		Colonne isoleurs 33KV	Trafo		2

TSA : Transformateurs type SEC 50HZ TDR/250/36/33 B2 IMEFY

Item	Code fabricant	Description	Fabricant	Désignation Dispositif	Quantité
1	SN:000293	Thermo controle	DIEL	MT-200 lite	1

DM	DT	DCPT	Directeur Général
