

SOMELEC

SOCIÉTÉ MAURITANIEENNE D'ELECTRICITÉ


SOCIÉTÉ AU CAPITAL DE 14 736 416 590 MRU

Siège social: Ilot "C" - Lot n°121 - Avenue Boubacar Ben Amer
Ksar - Nouakchott - Mauritanie

BP: 355 - Tél: (00222) 45 25 67 83 / Fax: (00222) 45 25 39 95

R.C.: N°35699 / NIF: 30500075

E-mail: somelec@somelec.mr



ش. م. ك

الشركة الموريتانية للكهرباء

شركة رأسمالها: 14 736 416 590 أوقية

المقر الرئيسي: حي "سي" رقم 121 شارع بوبكر بن عامر

لكصر - نواكشوط - موريتانيا

ص.ب: 355 - هاتف: (00222) 45 25 67 83 / فاكس: (00222) 45 25 39 95

السجل التجاري: رقم 35699 / التعريف الضريبي رقم: 30500075

البريد الإلكتروني: somelec@somelec.mr

No 003 1

Nouakchott, le 11/01/24 : انواكشوط في:

A.....

Objet : Lettre de Consultation relative à l'acquisition de disjoncteur complet et un pole pour le départ de la ligne 21KM , suivant la DA N° 023/DT/DCPT/23 du 26/06/2023

La Société Mauritanienne d'Électricité (SOMELEC) lance une consultation relative de disjoncteur complet et un pole pour le départ de la ligne 21KM , (centrale de l'intérieur)

A ce titre, nous vous transmettons ci jointes les spécifications techniques du matériel à commander et vous invitons à formuler votre proposition technique et financière conformément aux termes de la présente consultation.

Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :

- 1) Votre offre technique doit comporter les éléments nécessaires permettant de se prononcer sur l'origine du matériel proposé et sa conformité avec les spécifications demandées ;
- 2) Votre offre financière doit avoir une validité de 90 jours, doit être libellée en français, et obligatoirement en :
 - a. CIF rendu Port Nouakchott, si vous êtes un fournisseur étranger
 - b. Hors Taxes Douanières et en Toutes Taxes Comprises, si vous êtes un fournisseur local ;
- 3) Les prix sont fermes et non révisables ;
- 4) Mode de règlement : remise documentaire à vue ou Lettre de Crédit ;
- 5) Le délai de livraison du matériel à commander doit, être obligatoirement précisé ;
- 6) Les deux offres **en deux copies** ainsi constituées doivent être placées dans une enveloppe sur laquelle est mentionné :

Direction Centrale des Approvisionnements et Moyens généraux

Direction des Achats et Approvisionnements

SOCOGIM KSAR, Siège social : Ilot C – Lot n°121-Avenue Boubacar Ben Amer

Nouakchott – Mauritanie – BP 355, Tél : +222 45 25 42 80

Consultation pour l'acquisition de matériel de la (DA N° 023/DT/DCPT/23 du 26/06/2023)

Elles doivent être déposées sous peine de rejet au plus tard **le Mardi 23/01/2024 à 12heures TU**, à la Direction Centrale des Approvisionnements et des Moyens Généraux à l'adresse indiquée ci-dessus ou par e-mail à l'adresse suivante : dcamg.daa@somelec.mr . Toute offre parvenue après cette date et heure sera rejetée

L'ouverture des offres sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister les

Pour toute demande d'information, vous pouvez vous adresser à l'e-mail ci-dessus auquel doit parvenir questions au plus tard cinq jours avant la clôture des réceptions des offres.

Meilleures salutations.

Le Directeur Central des Approvisionnements et Moyens Généraux

Mohamed El Moctar MOHAMED MAHMOUD



SOMELEC

Nouakchott, le 26/06/2023

Extrême urgence

DIRECTION Emetrice: DCPT/DT

DEMANDE D'APPROVISIONNEMENT N°023 DT_DCPT

*=> DT - 03
02
03*

Nature des Travaux: Fourniture de Disjoncteur complet et un pole pour le départ de la ligne 21KM au Poste HT de l'OMVS à Nouakchott

UR
C.PROJET
OT

O35

*AAA
P. Ant...
03/07/23*

*SAGE
03/07/23*

N°	Libellé	Quantité	Lieu de livraison
1	FICHE TECHNIQUE : DISJONCTEUR COMPLET TYPE GL315 -Tension assignée : 225KV -Tension de Tenue Assignée aux Chocs de Foudre : 1050 KV -Tension de Tenue Assignée aux Chocs de Manœuvre : NA KV -Fréquence Assignée : 50HZ -Courant assignée en Service Continu : 1250 A -Durée de court-circuit assignée : 1 S -Pouvoir de Coupure Assignée en Court-Circuit : 25KA -Facteur de premier Pole : 1,3 -Composante Continue : 50% -Pouvoir de Coupure Assignée en Ligne à vide : 125A -Séquence de Manoeuvre : O-0,3S-FO-3MN-FO -Classification : M2 -Pression Absolue : P SF6 0.75 Mpa -Pression Relative : 0.65 Mpa -Classe Température : -10...+45°C -Masse Totale de gaz : 37.3Kg -Masse Totale du Disjoncteur : 4 964 Kg -Année de Fabrication : 2016 -Norme Applicable : IEC 62 271-100(2012-09)/ICE 62 271-1 (2011-08) -N° de série : 210 268 0010 01	1	POSTE HT OMVS NOUAKCHOTT


SOMELT
 DCAMG
 COURRIER ARRIVEE
 N° 1449
 Date : 03/07/2023

Handwritten initials

2	Pole Disjoncteur	1	
---	------------------	---	--

DMT	DT	DCPT	Directeur Général
			