


SOMELEC

SOCIÉTÉ MAURITANIEENNE D'ELECTRICITÉ
SOCIÉTÉ AU CAPITAL DE 14 736 416 590 MRU
Siège social: Ilot "C" - Lot n°121 - Avenue Boubacar Ben Amer
Ksar - Nouakchott - Mauritanie
BP: 355 - Tél: (00222) 45 25 67 83 / Fax: (00222) 45 25 39 95
R.C.: N°35699 / NIF: 30500075
E-mail: somelec@somelec.mr



ش. م. ك

الشركة الموريتانية للكهرباء
شركة رأسمالها : 14 736 416 590 أوقية
المقر الرئيسي: حي "سي" رقم 121 شارع بوبكر بن عامر
لكصر - نواكشوط - موريتانيا
ص.ب: 355 - هاتف: (00222) 45 25 67 83 / فاكس: (00222) 45 25 39 95
السجل التجاري: رقم 35699 / التعريف الضريبي رقم: 30500075
البريد الإلكتروني: somelec@somelec.mr

No 0528

Nouakchott, le : 05 / 07 / 23 : نواكشوط في

A.....

Objet : Lettre de Consultation relative à l'acquisition, de transformateur de courant et de tension type : AB 36-T3/XC-AB36-T8/XC et VBF36

(DA N°: 025-DT-DCPT/2023 du 03/07/2023)

La Société Mauritanienne d'Electricité (SOMELEC) lance une consultation relative à l'acquisition, de transformateur de courant et de tension type : AB 36-T3/XC-AB36-T8/XC et VBF36 pour le poste HT 90KV de Beni-Nadji

A ce titre, nous vous transmettons ci jointes les spécifications techniques du matériel à commander et vous invitons à formuler votre proposition technique et financière conformément aux termes de la présente consultation.

Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :

- 1) Votre offre technique doit comporter les éléments permettant de se prononcer sur l'origine du matériel proposé et sa conformité avec les spécifications demandées.
- 2) Votre offre financière doit avoir une validité de 90 jours, doit être libellée en français, et obligatoirement en CIF rendu Nouakchott.
- 3) Les prix sont fermes et non révisables
- 4) Mode de règlement ; remise documentaire à vue/LC
- 5) Le délai de livraison du matériel à commander doit, sous peine de rejet de votre offre, être obligatoirement précisé.
- 6) Les deux offres ainsi constituées doivent être placées dans une enveloppe sur laquelle est mentionné :

**Direction Centrale des Approvisionnements et Moyens généraux
Direction des Achats et Approvisionnement**

**SOCOGIM KSAR, Siège social: Ilot C – Lot n°121-Avenue Boubacar Ben Amer
Nouakchott – Mauritanie – BP 355, Tél : +222 45 25 42 80**

Consultation pour l'acquisition de matériel de la (DA N°025-DT-DCPT/2023 du 03/07/2023)

Elles doivent être déposées sous peine de rejet au plus tard le **Mardi 18/07/2023 à 12 heures TU**, à la Direction Centrale des Approvisionnements et des Moyens Généraux à l'adresse indiquée ci-dessus ou par E-mail aux adresses suivantes : dcamg.daa@somelec.mr

Toute offre parvenue après cette date et heure sera rejetée

L'ouverture des offres sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister les
Pour toute demande d'information, vous pouvez vous adresser aux E-mails ci-dessus auxquels doivent parvenir questions au plus tard cinq jours avant la clôture des réceptions des offres.

Meilleures salutations.

 Le Directeur Central des Approvisionnements et Moyens Généraux 

Mohamed El Moctar MOHAMED MAHMOUD



إنتاج وتوزيع الكهرباء Production et Distribution d'Electricité

Extremement Urgent! ⇒ BDT

SOMELEC

Nouakchott, le 03/07/2023

DIRECTION Emetrice: DCPT/DT

DAA (Très Urgent)

DEMANDE D'APPROVISIONNEMENT N°025 2023 DT_DCPT

P. Haut...
03/07/23

Nature des Travaux: Fourniture Transformateurs de courant et de tension Type: AB36-T3/XC-AB36-T8/XC et VBF36 pour le Poste HT 90KV de Beni-Nadji
NB: Cette commande remplace la DA N°032/2022

⇒ BDT
03/07/23

UR
C.PROJET
OT

O35

SAEing
03/07/23

EXTREME URGENT

N°	Libellé	Quantité
1	Transformateurs de courant pour les cellules arrivées et Départs : Type AB36-T3/XC I= 150-300A/ 1-1-1A Un = 33KV (36/70/170KV) ,31,5KA/1s FS 5 20VA CI0,2 5P20 ALCE	21
2	Transformateurs de courant pour la cellule TSA: Type AB36-T8/XC I= 50/ 1-1-1A Un = 33KV (36/70/170KV) ,31,5KA/1s FS 5 20VA CI0,2 5P20 ALCE	3
3	Transformateurs de Tension pour les JDB : Type VBF36 U1:33000/√3V 1,9xUn 8h(max,36 KV) U2: 110√3 V 50VA CL 0,5 Ith 4A 110/3V 25 CL 3P Ith 4A Nr :2009/9805100003 ALCE	

3
SOMELEC
DCPT/DT
COURRIER
N° 1454
Date 03/07/2023

DMT	DT	DCPT	Directeur Général