

SOMELEC

SOCIÉTÉ MAURITANIENNE D'ÉLECTRICITÉ
SOCIÉTÉ AU CAPITAL DE 14 736 416 590 MRU
Siège social: Ilot "C" - Lot n°121 - Avenue Boubacar Ben Amer
Ksar - Nouakchott - Mauritanie
BP: 355 - Tél: (00222) 45 25 67 83 / Fax: (00222) 45 25 39 95
R.C.: N°35699 / NIF: 30500075
E-mail: somelec@somelec.mr



ش. م. ك

الشركة الموريتانية للكهرباء
شركة رأسمالها : 14 736 416 590 أوقية
المقر الرئيسي: حي "سي" رقم 121 شارع بوبكر بن عامر
لكصر - نواكشوط - موريتانيا
ص.ب: 355 - هاتف: (00222) 45 25 67 83 / فاكس: (00222) 45 25 39 95
السجل التجاري: رقم 35699 / التعريف الضريبي رقم: 30500075
البريد الإلكتروني: somelec@somelec.mr

15/04/24

Nouakchott, le :

A.....

انواكشوط في:

Objet : Lettre de Consultation relative à la Fourniture et installation Aéroréfrigérant pour moteurs W12V46, suivant la DA N° 060-35/C-NDB/DP/2024 du 05/03/2024

La Société Mauritanienne d'Électricité (SOMELEC) lance une consultation relative à la Fourniture et installation Aéroréfrigérant pour moteurs W12V46 (centrale Nouadhibou)

A ce titre, nous vous transmettons ci jointes les spécifications techniques du matériel à commander et vous invitons à formuler votre proposition technique et financière conformément aux termes de la présente consultation.

Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :

- 19) Votre offre technique doit comporter les éléments nécessaires permettant de se prononcer sur l'origine du matériel proposé et sa conformité avec les spécifications demandées ;
- 20) Votre offre financière doit avoir une validité de 90 jours, doit être libellée en français, et obligatoirement en :
 - a. CIF rendu Port Nouakchott, si vous êtes un fournisseur étranger
 - b. Hors Taxes Douanières et en Toutes Taxes Comprises, si vous êtes un fournisseur local ;
- 21) Les prix sont fermes et non révisables ;
- 22) Mode de règlement : remise documentaire à vue ou Lettre de Crédit ;
- 23) Le délai de livraison du matériel à commander doit, être obligatoirement précisé ;
- 24) Les deux offres en deux copies ainsi constituées doivent être placées dans une enveloppe sur laquelle est mentionné :

Direction Centrale des Approvisionnements et Moyens généraux
Direction des Achats et Approvisionnements
SOCOGIM KSAR, Siège social : Ilot C – Lot n°121-Avenue Boubacar Ben Amer
Nouakchott – Mauritanie – BP 355, Tél : +222 45 25 42 80

Consultation pour l'acquisition de matériel de la (DA N° 060-35/C-NDB/DP/24 du 05/03/2024)

Elles doivent être déposées sous peine de rejet au plus tard le **Mardi 30/04/2024 à 12heures TU**, à la Direction Centrale des Approvisionnements et des Moyens Généraux à l'adresse indiquée ci-dessus ou par e-mail à l'adresse suivante : dcamg.daa@somelec.mr. Toute offre parvenue après cette date et heure sera rejetée

L'ouverture des offres sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister les

Pour toute demande d'information, vous pouvez vous adresser à l'e-mail ci-dessus auquel doit parvenir questions au plus tard cinq jours avant la clôture des réceptions des offres.

Meilleures salutations.

Le Directeur Central des Approvisionnements et Moyens Généraux

Mohamed El Moctar MOHAMED MAHMOUD

**SOMELEC / SPT
DCPT/DP/DGET
CENTRALE DE NOUADHIBOU
UR : 40A**

Nouakchott, le 05/03/2024

JAA
P. trant...
25
24
P. Jans le
reception
25
23
24

DEMANDE D'APPROVISIONNEMENT N° 060-35/CNDB/DP/2024

ENSEMBLE : MOTEURS W12V46 N° PAAE 122451 ET PAAE 122452

SECTION: CIRCUIT EAU DE REFROIDISSEMENT GR5 ET GR6 (AEROREFRIGERANTS)

ITEM	DESIGNATION	QUANTITE	REFERENCE
01	<p>Fourniture et installation Aéroréfrigérant pour moteurs W12V46 de la centrale de NDB</p> <p><u>Données des moteurs Wartsila et du système de refroidissement :</u></p> <p>Site Out put 11267 KW</p> <p>Volume d'eau dans le moteur : 1700 Litre</p> <p>Volume d'eau BT dans le moteur : 200 Litres</p> <p>Maxi Température moyenne ambiante 25 °C avec des pics 35 °C</p> <p>Mini Température moyenne ambiante 15 °C avec des pics 21 °C</p> <p><u>HT :</u></p> <p>Additif eau pour traitement Trac 102 (ex-Nalco 2000)</p> <p>Circuit Fermé</p> <p>Référence pompe HT : 191 009</p> <p>Pression eau HT avant le moteur : 3,5- 4,5 Bars</p> <p>Température Eau HT après le moteur : 85-90 °C</p> <p>Température Différence d'eau HT après le moteur - avant le moteur : 5-15 °C</p> <p>Température HT entrée Moteur : 78 °C</p> <p>Flow 5m3/H</p> <p>Pression Statique HT 0,8</p> <p><u>BT :</u></p> <p>Circuit Fermé</p> <p>Additif eau pour traitement Trac 102 (ex-Nalco 2000)</p> <p>Référence pompe BT : 191 008</p> <p>Température BT avant le moteur : 28-38 °C</p> <p>Pression eau BT avant le moteur : 3,5- 4,5 Bars</p> <p>Air de charge dans le récepteur d'air : 40-60 °C</p> <p>Pression Statique BT 0,8</p>	02	Aéroréfrigérant Air/Eau pour refroidissement Eau HT/BT moteur W12V46

5000
2002518

Nombre item : 01

ADJOINT CHEF DE SERVICE PME

[Signature]

CHEF DEPARTEMENT GESTION
DES ENERGIES THERMIQUES

[Signature]
00103124

DIRECTEUR DE PRODUCTION

[Signature]

DIRECTEUR CENTRAL DE
PRODUCTION ET DE TRANSPORT

[Signature]

SOMELEC
DCAMG
COURRIER ARRIVEE
N° 474
Date : 25/03/2024

DIRECTEUR GENERAL

[Signature]
11/03/24