


# SOMELEC

SOCIÉTÉ MAURITANIEUNE D'ELECTRICITÉ  
SOCIÉTÉ AU CAPITAL DE 14 736 416 590 MRU  
Siège social: Ilot "C" - Lot n°121 - Avenue Boubacar Ben Amer  
Ksar - Nouakchott - Mauritanie  
BP: 355 - Tél: (00222) 45 25 67 83 / Fax: (00222) 45 25 39 95  
R.C.: N°35699 / NIF: 30500075  
E-mail: somelec@somelec.mr



# ش. م. ك

الشركة الموريتانية للكهرباء  
شركة رأسمالها : 14 736 416 590 أوقية  
المقر الرئيسي: حي "سي" رقم 121 شارع بوبكر بن عامر  
لكصر - نواكشوط - موريتانيا  
ص.ب: 355 - هاتف: (00222) 45 25 67 83 / فاكس: (00222) 45 25 39 95  
السجل التجاري: رقم 35699 / التعريف الضريبي رقم: 30500075  
البريد الإلكتروني: somelec@somelec.mr

No 00298

Nouakchott, le : 11/04/23 : انواكشوط في:

A.....

**Objet : Lettre de Consultation relative à l'acquisition, du matériel pour les postes MT/BT télécommandes**

**(DA N°07/DCD/DENN/DDIS du 10/10/2022**

La Société Mauritanienne d'Electricité (SOMELEC) lance une consultation relative à l'acquisition du matériel électrique pour poste MT/BT Télécommandes

A ce titre, nous vous transmettons ci jointes les spécifications techniques du matériel à commander et vous invitons à formuler votre proposition technique et financière conformément aux termes de la présente consultation.

Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :

- 13) Votre offre technique doit comporter les éléments permettant de se prononcer sur l'origine du matériel proposé et sa conformité avec les spécifications demandées.
- 14) Votre offre financière doit avoir une validité de 90 jours, doit être libellée en français, et obligatoirement en CIF rendu Nouakchott.
- 15) Les prix sont fermes et non révisables
- 16) Mode de règlement ; remise documentaire à vue/LC
- 17) Le délai de livraison du matériel à commander doit, sous peine de rejet de votre offre, être obligatoirement précisé.
- 18) Les deux offres ainsi constituées doivent être placées dans une enveloppe sur laquelle est mentionné :

**Direction Centrale des Approvisionnements et Moyens généraux  
Direction des Achats et Approvisionnements**

**SOCOGIM KSAR, Siège social: Ilot C – Lot n°121-Avenue Boubacar Ben Amer  
Nouakchott – Mauritanie – BP 355, Tél : +222 45 25 42 80**

**Consultation pour l'acquisition de matériel de la DA N°07-DCD/DENN/DDIS**

Elles doivent être déposées sous peine de rejet au plus tard le **Mardi 25/04/2023 à 12heures TU**, à la Direction Centrale des Approvisionnements et des Moyens Généraux à l'adresse indiquée ci-dessus ou par E-mail aux adresses suivantes : dcamg.daa@somelec.mr.

Toute offre parvenue après cette date et heure sera rejetée

L'ouverture des offres sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister les  
Pour toute demande d'information, vous pouvez vous adresser aux E-mails ci-dessus auxquels doivent parvenir questions au plus tard cinq jours avant la clôture des réceptions des offres.

Meilleures salutations.

Le Directeur Central des Approvisionnements et Moyens Généraux

Mohamed El Moctar MOHAMED MAHMOUD



SOMELEC  
 Direction Centrale de la distribution  
 Direction de l'exploitation de Nouakchott et Nouadhibou  
 Département Dispatching

*SAA*  
*P. Kuntch*

*⇒ DDT*  
*P. Sadio*  
*17/10/2022*  
*SAG mg*  
*18/10/2022*  
*Am*

<b>DEMANDE D'APPROVISIONNEMENT N°07-DCD/DENN/DDIS</b>
<b>Equipements concernés : Postes MT/BT télécommandés</b>
<b>Matériels non disponible au magasin général</b>

Item	Désignations	Unité	Quantité
1	Motorisation de cellule interrupteur du type SM6-15KV-400A	U	4
2	Motorisation de cellule Disjoncteur du type SM6-15KV-400A	U	2
3	Relais de commande d'ouverture pouvant installé sur support avec borne à cage pour panneau ou rail DIN 35 mm . Les caracteristiques du relais : courant nominal=16A tension nominal=250Vac,tension d'alimentation de bobine =48Vdc,dimensions 35,8x49,1mm	U	10
4	Relais de commande de fermeture pouvant installé sur support avec borne à cage pour panneau ou rail DIN 35 mm . Les caracteristiques du relais : courant nominal=16A tension nominal =250Vac,tension d'alimentation de bobine =48Vdc,dimensions 35,8x49,1mm	U	10
5	Batterie au plomb étanche . Les caracteristiques de la batterie : Tension nominal=12V Capacité du stockage=7,2Ah,dimensions 151 x 65 x 94 mm	U	20
6	Redresseur. les caractéristiques du redresseur: Entrée 230VAC,Sortie 48VDC 5-10A,50/60HZ,dimesions 85x120x140mm	U	6
7	Câble coaxiale CNT400 ,50 Ohm	m	500
8	Conncteur de Câble coaxiale du type N-201	U	50
9	Câble de cuivre 11 x 0.75mm <sup>2</sup>	m	500
10	Fiche HARTING male 10 brouches	U	20

Departement Dispatching Med Hacem Nema (Mle:2334)	Directeur Tutelle Deddy Elemine (Mle:1973)	Directeur central pi Deddy Elemine (Mle:1973)	Directeur Général
<i>16/10/22</i>	<i>10/10/2022</i>	<i>10/10/2022</i>	<i>[Signature]</i>

SOMELEC  
 DC/MS  
 COURRIER ARRIVEE  
 3053  
 14/10/2022