


SOMELEC

SOCIÉTÉ MAURITANIENNE D'ELECTRICITÉ
SOCIÉTÉ AU CAPITAL DE 14 736 416 590 MRU
Siège social: Ilot "C" - Lot n°121 - Avenue Boubacar Ben Amer
Ksar - Nouakchott - Mauritanie
BP: 355 - Tél: (00222) 45 25 67 83 / Fax: (00222) 45 25 39 95
R.C.: N°35699 / NIF: 30500075
E-mail: somelec@somelec.mr



ش . م . ك

الشركة الموريتانية للكهرباء
شركة رأسمالها : 14 736 416 590 أوقية
المقر الرئيسي: حي "سي" رقم 121 شارع بوبكر بن عامر
لكصر - نواكشوط - موريتانيا
ص.ب: 355 - هاتف: (00222) 45 25 67 83 / فاكس: (00222) 45 25 39 95
السجل التجاري: رقم 35699 / التعريف الضريبي رقم: 30500075
البريد الإلكتروني: somelec@somelec.mr

No 00349

Nouakchott, le : 27 / 04 / 23 انواكشوط في:

A.....

Objet : Lettre de Consultation relative à l'acquisition des transformateurs

DA N° 11-DCD/DENN/DER/2023 du 08/02/2023

La Société Mauritanienne d'Electricité (SOMELEC) lance une consultation relative à l'acquisition des transformateurs

A ce titre, nous vous transmettons ci jointes les spécifications techniques du matériel à commander et vous invitons à formuler votre proposition technique et financière conformément aux termes de la présente consultation.

Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :

- 1) Votre offre technique doit comporter les éléments permettant de se prononcer sur l'origine du matériel proposé et sa conformité avec les spécifications demandées.
- 2) Votre offre financière doit avoir une validité de 90 jours, doit être libellée en français, et obligatoirement en CIF rendu Nouakchott.
- 3) Les prix sont fermes et non révisables
- 4) Mode de règlement ; remise documentaire à vue/LC
- 5) Le délai de livraison du matériel à commander doit, sous peine de rejet de votre offre, être obligatoirement précisé.
- 6) Les deux offres ainsi constituées doivent être placées dans une enveloppe sur laquelle est mentionné :

Direction Centrale des Approvisionnements et Moyens généraux
Direction des Achats et Approvisionnements
SOCOGIM KSAR, Siège social: Ilot C – Lot n°121-Avenue Boubacar Ben Amer
Nouakchott – Mauritanie – BP 355, Tél : +222 45 25 42 80

Consultation pour l'acquisition de matériel de la (DA N° 11-DCD/DENN/DER/2023 du 08/02/2023)

Elles doivent être déposées sous peine de rejet au plus tard le **Mardi 16/05/2023 à 12heures TU**, à la Direction Centrale des Approvisionnements et des Moyens Généraux à l'adresse indiquée ci-dessus ou par E-mail aux adresses suivantes : dcamg.daa@somelec.mr

Toute offre parvenue après cette date et heure sera rejetée

L'ouverture des offres sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister les
Pour toute demande d'information, vous pouvez vous adresser aux E-mails ci-dessus auxquels doivent parvenir questions au plus tard cinq jours avant la clôture des réceptions des offres.

Meilleures salutations.

 Le Directeur Central des Approvisionnements et Moyens Généraux 

Mohamed El Moctar MOHAMED MAHMOUD



SOMELEC

DCD/DENN/DER

Departement Exploitation NKT & NDB



a *verifié*

UR: 032

08/02/2023

DEMANDE D'APPROVISIONNEMENT N° : 11 - DCD/DENN/DER/23

Equipement concerné: équipement de 10 postes MT/BT à NKT (Transformateurs)

Délai : Immédiat

Item	Désignation	Unité	Quantité
1	Transformateur abaisseur 800kVA - 15kVA/400V - +/- 2,5% - 50Hz - Dyn11 - huile minéral exempté du pcb - ERT - Norme NFC 52112-1 et CEI 76 enroulement en cuivre, relais de protection DGPT - refroidissement type ONAN - 04 galets deroulement orientables, bornes HT embrochables 250A/24kV	U	5
2	Transformateur HTA/BT 630kVA - 15kV / B2 Dyn 11 ERT. équipé de bornes MT embrochables 250A et des Traversées BT passe barres et muni d'un dispositif de protection DGPT2. la tension MT dispose d'un bouton réglable hors tension sur 5 positions de +/- 2.5% la fréquence est de 50Hz. Il doit être conforme à la norme CEI 600 76, 605 51 et 607 26 ou à la norme NFC 52 100 : 52 161 et 50 726.	U	5
3	Tableau de Distribution public TUR 8/1200A complet équipé de 8 blocs départs avec ses fusibles HPC BT de 250A ou 400 A, suivant normes CEI 439 / CEI 947-3 / CEI 269-2.	U	10

SOMELEC
 DCD/DENN/DER
 COURRIER ARRIVÉE
 N° 424
 Date 21/09/2023

NB : Prende en charge le transport et l'hébergement pour deux agents de la SOMELEC pour la reception en usine

Chef Département Chouaib Aya : (2313)	Directeur d'Exploitation NKT & NDB Dédé Elemine : (1973)	Directeur Central pi Dédé Elemine : (1973)	Directeur Général
 08/02/2023	 09/02/2023	 09/02/2023 CDCAMG	