


SOMELEC

SOCIÉTÉ MAURITANIEUNE D'ELECTRICITÉ
SOCIÉTÉ AU CAPITAL DE 14 736 416 590 MRU
Siège social: Ilot "C" - Lot n°121 - Avenue Boubacar Ben Amer
Ksar - Nouakchott - Mauritanie
BP: 355 - Tél: (00222) 45 25 67 83 / Fax: (00222) 45 25 39 95
R.C.: N°35699 / NIF: 30500075
E-mail: somelec@somelec.mr



ش. م. ك

الشركة الموريتانية للكهرباء
شركة رأسمالها: 14 736 416 590 أوقية
المقر الرئيسي: حي "سي" رقم 121 شارع بوبكر بن عامر
لكصر - نواكشوط - موريتانيا
ص.ب: 355 - هاتف: (00222) 45 25 67 83 / فاكس: (00222) 45 25 39 95
السجل التجاري: رقم 35699 / التعريف الضريبي رقم: 30500075
البريد الإلكتروني: somelec@somelec.mr

No 00420

Nouakchott, le 30/05/23 انواكشوط في:

A.....

Objet : Lettre de Consultation relative à l'acquisition d'une Bobine de point neutre de 300A Triphasé au Poste HT de Rosso

DA N° 13-DT-DCPT du 17/03/2023

La Société Mauritanienne d'Electricité (SOMELEC) lance une consultation relative à l'acquisition de Bobine de point neutre de 300A Triphasé au Poste HT de Rosso

A ce titre, nous vous transmettons ci jointes les spécifications techniques du matériel à commander et vous invitons à formuler votre proposition technique et financière conformément aux termes de la présente consultation.

Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :

- 1) Votre offre technique doit comporter les éléments permettant de se prononcer sur l'origine du matériel proposé et sa conformité avec les spécifications demandées.
- 2) Votre offre financière doit avoir une validité de 90 jours, doit être libellée en français, et obligatoirement en CIF rendu Nouakchott.
- 3) Les prix sont fermes et non révisables
- 4) Mode de règlement ; remise documentaire à vue/LC
- 5) Le délai de livraison du matériel à commander doit, sous peine de rejet de votre offre, être obligatoirement précisé.
- 6) Les deux offres ainsi constituées doivent être placées dans une enveloppe sur laquelle est mentionné :



Direction Centrale des Approvisionnements et Moyens généraux
Direction des Achats et Approvisionnements
SOCOGIM KSAR, Siège social: Ilot C – Lot n°121-Avenue Boubacar Ben Amer
Nouakchott – Mauritanie – BP 355, Tél : +222 45 25 42 80
Consultation pour l'acquisition de matériel de la (DA N° 13/DT/DCPT/2023 du 17/03/2023)

Elles doivent être déposées sous peine de rejet au plus tard le **Mardi 20/06/2023 à 12heures TU**, à la Direction Centrale des Approvisionnements et des Moyens Généraux à l'adresse indiquée ci-dessus ou par E-mail aux adresses suivantes : dcamg.daa@somelec.mr

Toute offre parvenue après cette date et heure sera rejetée

L'ouverture des offres sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister les
Pour toute demande d'information, vous pouvez vous adresser aux E-mails ci-dessus auxquels doivent parvenir questions au plutard cinq jours avant la clôture des réceptions des offres.

Meilleures salutations.

 **Le Directeur Central des Approvisionnements et Moyens Généraux** 

Mohamed El Moctar MOHAMED MAHMOUD



SOMELEC

DIRECTION Emetrice: DCPT/DT

Nouakchott, le 17/03/2023

DEMANDE D'APPROVISIONNEMENT N°13 DT_DCPT

DAA
P. tract →
16/03/23
→ BDT 16/03/23

Nature des Travaux: Fourniture d'une Bobine de Point Neutr de 300A
Triphasé au Poste HT de Rosso

UR
C.PROJET
OT

| |
|-----|
| O35 |
| |
| |

| N° | Libellé | Quantité | Lieu de livraison |
|----|---|----------|-------------------|
| 1 | FICHE TECHNIQUE :15,75KV-300A Norme : CEI 60076 Transformateur : CEI 60354 Huile : CEI 60296,CL II Installation : Extérieur Courant nominal 3I0 pendant 10s : 300A Frequence Nominale: 50HZ Symbole de couplage : ZN Impedance homopolaire/phase : 87 Ω Tension Nominale : 15,75 KV Tension Maxi d'isolement : 17,5KV Tension de tenue à frequence industrielle 1mn primaire : 38KVeff Temperature Ambiante maximum : 50°C Tension de tenue aux chocs de foudre primaire : 95 KVcrête Materieux des enroulements : CU Reffroidissement : ONAN Nombre de phase : 3 | 1 | Poste HT de Rosso |

SOMELEC
DCAM3
COURRIER ARRIVEE
N° 1129
Date : 15/03/2023

| SMP | DT | DCPT | Directeur Général |
|-----|----|------|-------------------|
| | | | |