

SOMELEC

SOCIÉTÉ MAURITANIENNE D'ELECTRICITÉ
SOCIÉTÉ AU CAPITAL DE 14 736 416 590 MRU
Siège social: Ilot "C" - Lot n°121 - Avenue Boubacar Ben Amer
Ksar - Nouakchott - Mauritanie
BP: 355 - Tél: (00222) 45 25 67 83 / Fax: (00222) 45 25 39 95
R.C.: N°35699 / NIF: 30500075
E-mail: somelec@somelec.mr



ش. م. ك

الشركة الموريتانية للكهرباء
شركة رأسمالها : 14 736 416 590 أوقية
المقر الرئيسي: حي "سي" رقم 121 شارع بوبكر بن عامر
لكصر - نواكشوط - موريتانيا
ص.ب: 355 - هاتف: (00222) 45 25 67 83 / فاكس: (00222) 45 25 39 95
السجل التجاري: رقم 35699 / التعريف الضريبي رقم: 30500075
somelec@somelec.mr البريد الالكتروني

A.....	

Nouakchott, le :

انواكشوط في:

Objet : Lettre de Consultation relative à l'acquisition de PDR moteur électrique booster pour moteurs W12V46 et W12v32

DA N° 214-36/C-NDB/DP/23 du 31/08/2023

La Société Mauritanienne d'Electricité (SOMELEC) lance une consultation relative à l'acquisition de PDR moteur électrique booster pour moteurs W12V46 et W12v32 (centrale de Nouadhibou)

A ce titre, nous vous transmettons ci jointes les spécifications techniques du matériel à commander et vous invitons à formuler votre proposition technique et financière conformément aux termes de la présente consultation.

Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :

- 1) Votre offre technique doit comporter les éléments permettant de se prononcer sur l'origine du matériel proposé et sa conformité avec les spécifications demandées.
- 2) Votre offre financière doit avoir une validité de 90 jours, doit être libellée en français, et obligatoirement en CIF rendu Nouakchott.
- 3) Les prix sont fermes et non révisables
- 4) Mode de règlement ; remise documentaire à vue/LC
- 5) Le délai de livraison du matériel à commander doit, sous peine de rejet de votre offre, être obligatoirement précisé.
- 6) Les deux offres ainsi constituées doivent être placées dans une enveloppe sur laquelle est mentionné :

Direction Centrale des Approvisionnements et Moyens généraux
Direction des Achats et Approvisionnements
SOCOGIM KSAR, Siège social: Ilot C – Lot n°121-Avenue Boubacar Ben Amer
Nouakchott – Mauritanie – BP 355, Tél : +222 45 25 42 80
Consultation pour l'acquisition de matériel de la (DA N° 214-36/C-NDB/DP du 31/08/2022)

Elles doivent être déposées sous peine de rejet au plus tard le **Mardi 26/09/2023 à 12heures TU**, à la Direction Centrale des Approvisionnements et des Moyens Généraux à l'adresse indiquée ci-dessus ou par E-mail aux adresses suivantes : dcamg.daa@somelec.mr


Toute offre parvenue après cette date et heure sera rejetée

L'ouverture des offres sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister les
Pour toute demande d'information, vous pouvez vous adresser aux E-mails ci-dessus auxquels doivent parvenir questions au plus tard cinq jours avant la clôture des réceptions des offres.

Meilleures salutations.

Le Directeur Central des Approvisionnements et Moyens Généraux

Mohamed El Moctar MOHAMED MAHMOUD



SOMELEC /DCPT/ D.P / DGET

Nouakchott, le 31/08/2023

CENTRALE DE NOUADHIBOU

UR : 40A

DEMANDE D'APPROVISIONNEMENT N° 214-36/CNDB/DP/2023

ENSEMBLE : MOTEUR W12V46 ET W12V32

NUMERO: PAAE 122451/PAAE 122452 ET XAAB 539985 / XAAB 539986

SECTION : MOTEURS ELECTRIQUES BOOSTER -FUITE PROPRE

DA URGENTE

DA
pour l'entretien
07/09/23
SAG-m
07/09/23

ITEM	REFERENCE	QUANTITE	DESIGNATION
01	TYPE : LONNE 7AA 132S02 M2AA 132 SB	02	MOTEUR ELECTRIQUE POMPE BOOSTER POUR W12V46 P=7.5KW, I= 13.8A, U=400VΔ, N=2830 Tr/mn
02	TYPE : ABB 3~ Motor M3AA112MB2 3GAA111320-BDJ.002	02	MOTEUR ELECTRIQUE POMPE BOOSTER POUR W12V32 N° = 361P182801007 P = 4kw , U = 400V, I = 7.10A, N = 2873 Tr/mn
03	M2AA BDB 3GAADB1002	04	MOTEUR ELECTRIQUE POMPE FUEL DE FUITE PROPRE W12V46 ET W12V32 P = 1.1 KW , U = 380V, I = 2.4A, N = 2840Tr/mn
04	TYPE : BOMBA ELIAS Tipo R -10	02	MOTEUR ELECTRIQUE POMPE FUEL DE CHAUDIERE SN : 081214 P = 1CV, , U = 230/400V , I = 3.6/2.1 A, I/h = 1000 l N = 1450 Tr/mn
05	TYPE : AS.MOT 3~ 7AA90L04	02	MOTEUR DE LA POMPE BRULEUR P = 1.5 KW, U = 380V, I = 3.4 A, N = 1420 Tr/mn
06	TYPE : YAF112M/2A- 11	02	MOTEUR DU VENTILATEUR BRULEUR P = 4.8KW, U = 380VΔ, I = 7.9A, N = 2880 Tr/mn

Nombre item : 06

ADJOINT CHEF SERVICE PME

CHEF DEPARTEMENT GESTION
DES ENERGIES THERMIQUES

DIRECTEUR DE PRODUCTION

DIRECTEUR CENTRAL DE
PRODUCTION ET DE TRANSPORT

MA - SOMELEC
DCAM'S
COURRIER ARRIVEE
N° 721
Date 06/09/2023

DIRECTEUR GENERAL