


SOMELEC

SOCIÉTÉ MAURITANIEUNE D'ELECTRICITÉ
SOCIÉTÉ AU CAPITAL DE 14 736 416 590 MRU
Siège social: Ilot "C" - Lot n°121 - Avenue Boubacar Ben Amer
Ksar - Nouakchott - Mauritanie
BP: 355 - Tél: (00222) 45 25 67 83 / Fax: (00222) 45 25 39 95
R.C.: N°35699 / NIF: 30500075
E-mail: somelec@somelec.mr



ش.م.ك

الشركة الموريتانية للكهرباء
شركة رأسمالها : 14 736 416 590 أوقية
المقر الرئيسي: حي "سي" رقم 121 شارع بوبكر بن عامر
لكصر - نواكشوط - موريتانيا
ص.ب: 355 - هاتف: (00222) 45 25 67 83 / فاكس: (00222) 45 25 39 95
السجل التجاري: رقم 35699 / التعريف الضريبي رقم: 30500075
البريد الإلكتروني: somelec@somelec.mr

No 00398

Nouakchott, le : 26 / 05 / 23 : انواكشوط في:

A.....

Objet : Lettre de Consultation relative à l'acquisition des transformateurs MT/BT

DA N° 23-DCAMG/DAA/DAP du 23/05/2023

La Société Mauritanienne d'Electricité (SOMELEC) lance une consultation relative à l'acquisition des transformateurs MT/BT

A ce titre, nous vous transmettons ci jointes les spécifications techniques du matériel à commander et vous invitons à formuler votre proposition technique et financière conformément aux termes de la présente consultation.

Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :

- 1) Votre offre technique doit comporter les éléments permettant de se prononcer sur l'origine du matériel proposé et sa conformité avec les spécifications demandées.
- 2) Votre offre financière doit avoir une validité de 90 jours, doit être libellée en français, et obligatoirement en CIF rendu Nouakchott.
- 3) Les prix sont fermes et non révisables
- 4) Mode de règlement ; remise documentaire à vue/LC
- 5) Le délai de livraison du matériel à commander doit, sous peine de rejet de votre offre, être obligatoirement précisé.
- 6) Les deux offres ainsi constituées doivent être placées dans une enveloppe sur laquelle est mentionné :

Direction Centrale des Approvisionnements et Moyens généraux

Direction des Achats et Approvisionnements

SOCOGIM KSAR, Siège social: Ilot C – Lot n°121-Avenue Boubacar Ben Amer

Nouakchott – Mauritanie – BP 355, Tél : +222 45 25 42 80

Consultation pour l'acquisition de matériel de la (DA N° 23-DCAMG/DAA/DAP du 23/05/2023)

Elles doivent être déposées sous peine de rejet au plus tard le **Mardi 13/06/2023 à 12heures TU**, à la Direction Centrale des Approvisionnements et des Moyens Généraux à l'adresse indiquée ci-dessus ou par E-mail aux adresses suivantes : dcamg.daa@somelec.mr

Toute offre parvenue après cette date et heure sera rejetée

L'ouverture des offres sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister les
Pour toute demande d'information, vous pouvez vous adresser aux E-mails ci-dessus auxquels doivent parvenir questions au plus tard cinq jours avant la clôture des réceptions des offres.

Meilleures salutations.

Le Directeur Central des Approvisionnements et Moyens Généraux

Mohamed El Moctar MOHAMED MAHMOUD



SOMELEC



Direction Centrale des Approvisionnements & Moyens Généraux
Directions des Achats et Approvisionnements

DAA (Très urgent) / DAT
p- faire le nécessaire
24/05/23

SAG
24/05/23
UR: 064
OT: 371-374
23/05/2023

DEMANDE D'APPROVISIONNEMENT N° : 23 - DCAMG/DAA/DAP

Equipement concerné: Transformateurs MT/BT

Délai : 4 semaines

Item	Désignation	Unité	Quantité
1	Transformateur 15kV/B2 - 800 kVA à huile minérale sans PCB , prise embouchables 15 kV, capot BT et protection DGPT2, enroulement Cu/Cu, Dyn11, réglage MT hors tension +/-2 x 2,5, 50 Hz, suivant norme CEI 76	U	3
2	Transformateur 15kV/B2 - 630 kVA à huile minérale sans PCB , prise embouchables 15 kV, capot BT et protection DGPT2, enroulement Cu/Cu, Dyn11, réglage MT hors tension +/-2 x 2,5, 50 Hz, suivant norme CEI 76	U	5
3	Transformateur 15kV/B2 - 400 kVA à huile minérale sans PCB , prise embouchables 15 kV, capot BT et protection DGPT2, enroulement Cu/Cu, Dyn11, réglage MT hors tension +/-2 x 2,5, 50 Hz, suivant norme CEI 76	U	3
4	Transformateur 33kV/B2 - 250 kVA à huile minérale sans PCB , prise embouchables 15 kV, capot BT et protection DGPT2, enroulement Cu/Cu, Dyn11, réglage MT hors tension +/-2 x 2,5, 50 Hz, suivant norme CEI 76	U	2
5	Transformateur haut de poteau (H61) 15kV/B2 - 100 kVA à huile minerale sans PCB, prise MT porcelaines, enroulement Cu/Cu, Dyn11, réglage MT hors tension +/-2x2,5, 50Hz, suivant norme CEI 76	U	2
6	Transformateur haut de poteau (H61) 15kV/B2 - 160 kVA à huile minerale sans PCB, prise MT porcelaines, enroulement Cu/Cu, Dyn11, réglage MT hors tension +/-2x2,5, 50Hz, suivant norme CEI 76	U	10
7	Transformateur haut de poteau (H61) 33kV/B2 - 100 kVA à huile minerale sans PCB, prise MT porcelaines, enroulement Cu/Cu, Dyn11, réglage MT hors tension +/-2x2,5, 50Hz, suivant norme CEI 76	U	7
8	Transformateur haut de poteau (H61) 33kV/B2 - 160 kVA à huile minerale sans PCB, prise MT porcelaines, enroulement Cu/Cu, Dyn11, réglage MT hors tension +/-2x2,5, 50Hz, suivant norme CEI 76	U	15

N.B : Prévoir la prise en charge totale (transport et hébergement) de deux personnes de la SOMELEC, pour assister à la reception en usine

Chef Dep <small>Abdelwahab MED (Mle: 2020)</small>	La DAA <small>Azza El Qotob (Mle: 1441)</small>	Directeur Tutelle <small>Med El Moctar Med Mahmoud (Mle: 2051)</small>	Directeur Général