

## ADDITIF N° 01- Demandes d'éclaircissement /

Suite à la demande d'éclaircissements émises par certains candidats concernant l'additif N° - DCCO N°: 14/CAE/2022 relative à l'assistance technique pour la révision des 16 000 heures des moteurs de type GR7, GR8 et GR9, modèle MAN 18V28/32S, à la centrale électrique du Wharf.

J'ai l'honneur de vous communiquer les éléments de réponses suivants :

N°	Questions	Réponses
1	<p>Nous avons vu qu'à la page 10 du document d'appel d'offres, au point 3, un soudeur est demandé. Etant donné qu'il s'agit d'une maintenance de 16 000 heures, nous n'avons pas considéré qu'un soudeur serait nécessaire. On fournirait normalement 2 superviseurs spécialistes des moteurs.</p> <p>"</p> <p><i>III- Prestation attendue</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <i>Garantir la performance des moteurs durant toute la durée de garantie.</i></li><li>▪ <i>Assurer l'entretien de ces équipements sur la base du manuel de maintenance MAN, de l'expérience et des compétences</i></li></ul> <p><i>VI- Dispositif opérationnel : Les capacités d'Exécution</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <i>Le fournisseur devra faire preuve de sa capacité technique et en ressources humaines dans l'exécution de cette activité.</i></li><li>▪ <i>Le fournisseur devra être capable de s'approvisionner en outillage spécifique.</i></li><li>▪ <i>Le fournisseur devra avoir une équipe technique mécanique électrique et incluant un <b>soudeur qualifié capables</b></i></li></ul> <p>"</p> <p>Le soudeur doit-il être disponible pour une demande de service dans les 48 heures ?</p> <p>ou pendant toute la période de travail de 16.000 heures de maintenance pour 3 groupes électrogènes.</p> <p>À la page 10 du document, cela est indiqué:</p>	<p>Le fournisseur n'est pas tenu de prévoir un soudeur parmi son équipe dans le cadre de cette prestation.</p>

	<p><i>Cette équipe doit être aussi capable d'intervenir les 48 Heures suivant la demande d'intervention dans la période de garantie pour assurer la continuité du service.</i></p>	
2	<p>Lorsque nous lisons le document d'appel d'offres, nous comprenons que cet appel d'offres concerne la supervision de la SOMELEC pour 16.000 heures de maintenance. Cependant, lorsque nous regardons le contrat, nous avons vu qu'il y a des clauses pour les éléments livrables tels que</p> <p><b>4 Date de livraison des fournitures</b>  <i>Le Fournisseur s'engage à fournir au Client les fournitures et réaliser les prestations objet du présent contrat dans un délai maximum de ..... Calendaires à compter de la date de notification du contrat.</i></p> <p><b>5 Prix du Marché</b>  <i>Le Prix du marché est de ..... (hors tous droits et taxes de douane). Ce montant correspond à un prix CIP/Entrepôt de la SOMELEC à Nouakchott (Incoterms 2020).</i></p> <p><b>6 Modalités de Paiement :</b>  <i>Ce document contient des clauses relatives au paiement des produits livrables.</i></p> <p>Nous voulons savoir si ces clauses sont écrites en raison des conditions de contact standard et si les livrables ne sont pas inclus dans l'appel d'offres.</p>	<p>Les clauses 4, 5 et 6 de la pièce n°4(Projet de contrat) sont modifiées comme suit :</p> <p><b>4 Date de livraison des services</b>  <i>Le Fournisseur s'engage à fournir au Client les fournitures et réaliser les prestations objet du présent contrat dans un délai maximum de .....jours Calendaires à compter de la date de notification du contrat.</i></p> <p><b>5 Prix du Marché</b>  <i>Le Prix du marché est de ..... (Hors tous droits et taxes de douane.) (Le prix de marché doit prendre en compte ce qui suit :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Une TVA de 5%</li> <li>- Le titulaire du marché est soumis à la fiscalité directe conformément à la réglementation fiscale en vigueur)</li> </ul> <p><b>6 Modalités de Paiement :</b>  <i>Le montant du marché sera payé au fournisseur dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la date de réception d'une facture accompagné de service fait signer par le bénéficiaire.</i></p>
3	<p>Est-ce que l'équipe de techniciens de SOMELEC effectuera les travaux et que l'assistance demandée aux fournisseurs se limite donc à la supervision ? Cela signifie qu'un candidat ne devrait offrir que la supervision en tant qu'assistance.</p>	<p>Il s'agit des assistants pour la supervision et la responsabilité de résultats</p>
4	<p>Ou est-ce que SOMELEC s'attend à ce que le candidat fournisse l'équipe de travail complète nécessaire pour accomplir la tâche ?</p>	<p>Les mécaniciens et électriciens nécessaires seront mis à disposition du prestataire pour être superviser et pour prendre la responsabilité des résultats attendus</p>

**Le Président de la Commission des Marchés d'Exploitation**

**Cheikh Abdellahi BEDDA**