

SOMELEC

SOCIETE MAURITANIE D'ELECTRICITE
SOCIETE AU CAPITAL DE 6.634.331.590,9 UM
SIEGE SOCIAL : AVENUE DE L'INDEPENDANCE - NOUAKCHOTT
B.P. : 355 - Tél. : 45 25 67 83 / Fax : 45 25 39 95
R.C. : N°35699 / NIF 30500075
E-mail : somelec@somelec.mr



ش. م. ك

الشركة الموريتانية للكهرباء
بشركة رأسمالها: 6.634.331.590,9 أوقية
المقر الرئيس: شارع الاستقلال - انواكشوط
ص ب: 355 - هاتف: 45 25 67 83 فاكس: 45 25 39 95
سجل التجاري رقم: 35699 - التعريف الضريبي رقم: 30500075
البريد الإلكتروني: somelec@somelec.mr

Nouakchott, le :

انواكشوط في :

ADDITIF N° - DCCO N° 02/ CAE /2022, relatif à l'acquisition des câbles électriques MT et BT

Suite à la demande d'éclaircissements émises par certains candidats concernant l'additif N° - du DCCO N° 02/CAE/2022 ; relatif à la demande de cotation à compétition ouverte pour l'acquisition des câbles électriques MT et BT.

J'ai l'honneur de vous communiquer les éléments de réponses suivants :

N°	Questions	Réponses
1	3-Câble Alu 4x16 ² 0,6/1 kV Alu armé souterrain, suivant norme NFC 33-210 -10000ml	Vous voulez dire ici : des câbles armés ? _REPONSE "OUI" (SUR L'ENSEMBLE DES CONDUCTEURS DE PHASE ET DE NEUTRE, EST ENROUL UN CRAN EN ACIER GALVANISE).
2	5- Câble Alu 4x25 mm ² 0,6/1 kV Alu armé souterrain, suivant norme NFC 33-209 5000ml;	Vous voulez dire ici : des câbles armés ? _REPONSE "OUI" (SUR L'ENSEMBLE DES CONDUCTEURS DE PHASE ET DE NEUTRE, EST ENROUL UN CRAN EN ACIER GALVANISE).
3	9- Câble 3x2,5 Cu, suivant norme NFC 32-201-5 - 5000ml conducteur solide ou souple ?	LE CABLE DEMANDE EST DE TYPE SOUPLE.
4	10- Câble Alu 1x240 mm ² souple, suivant norme NFC 32-321 - 1000ml Ce qui est requis ici n'est pas clair / Faut-il de l'aluminium ou du cuivre flexible.	LE CABLE DEMAND SUIVANT LA NORME INDIQUEE EST UN CBLE EN ALUMINIUM DE TYPE RIGIDE.

Le Président de la Commission des Marchés d'Exploitation

Cheikh Abdellahi BEDDA