


SOMELEC

Date : 17-04-2023

Page : 1/1

SOCIETE MAURITANIEENNE D'ELECTRICITE
 SOCIETE AU CAPITAL DE 14 736 416 590 MRU
 siège social : Ilot "C"-Lot N°121 - Avenue Boubacar Ben Amer
 Ksar - Nouakchott- Mauritanie
 BP : 355 - Tél:(00 222)45 25 67 83/ FAX: (00 222)45 25 39 95
 R.C.:N°35699/NIF 30500075
 E-mail:somelec@somelec.mr

Affichage N° **3858** Divers

DA N° 080-49/CI-DP/DP/2023 du 21/03/2023

Date d'ouverture : **Judi 18 Mai 2023 à 12:00**

Objet : Appel d'offres

Description : Entretien des transformateurs de tension

Item	Désignation	Unité	Référence	Quantité
1	Entretien général des transformateurs des centrales de l'intérieur , suivant le cahier de charges ci-joint.	U		69
NB : La visite des lieux est obligatoire. - voir le cahier des charges ci-joint				

 votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :

- 1) les prix requis TVA comprise sont fermes et non révisables 2) le délai d'option doit être de trois mois
- 3) Lieu de travaux **Centrales de l'intérieur (voir la liste ci-jointe)**

4) Délai de execution :

- o le dossier peut être retiré auprès du service des achats de la SOMELEC (DAA)
- o Votre offre doit être présentée sous pli fermé avec mention << Confidentiel et N° Affichage >>
- o IL est exigé de présenter une fiche technique ou une catalogue pour les produits/services proposés
Les offres doivent être présentées au siège de la Direction des Achats et Approvisionnements Judi 18 Mai 2023 à 12:00 où elles seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui le souhaitent.
- o le soumissionnaire doit, sous peine de rejet, présenter aux utilisateurs un échantillon du matériel proposé.
- o la SOMELEC peut ne pas donner suite totalement ou partiellement à la présente consultation
- o la SOMELEC peut recourir à la procédure du moins disant par item.
- o Tout fournisseur n'ayant pas fourni au service des achats un dossier complet comprenant le n° de son registre de commerce (RC), son Code contribuable, son Numero d'Identification Fiscale (NIF) et son compte bancaire ne pourra pas participer à la soumission et son offre sera rejetée.

Directeur Central Approvisionnements et Moyens Généraux
 Mohamed El Moctar Mohamed Mahmoud

(Signature and date stamp: 17/04/23)

**SOCIETE MAURITANIENNE D'ELECTRICITE
SOMELEC**

**DIRECTION CENTRALE DE PRODUCTION ET TRANSPORT
DIRECTION DE PRODUCTION**

Travaux d'Entretien Transformateurs Centrales de l'Intérieur

Mars 2023

I. PREAMBULE :

Le présent cahier de charge consiste à décrire la prestation des travaux d'entretien général des transformateurs des centrales de l'intérieur.

Une visite des lieux est obligatoire pour bien apprécier le volume de travail et pour s'acquérir des informations techniques éventuellement nécessaires pour l'établissement des offres.

II. DESCRIPTION DES PRESTATIONS

La prestation demandée consiste à assurer pour le compte de la SOMELEC les tâches suivantes dans le respect des normes techniques :

A. Taches demandées :

- Recyclage les huiles de tous les transformateurs
- Contrôle des niveaux d'huile et faire l'appoint si nécessaire
- Reprise d'étanchéité
- Grattage tous les feuilletées rouillé des transformateurs et réparer
- Essais diélectrique
- Vérification des protections
- Contrôle des connexions
- Vérification des câbles
- Entretien des cellules s'il y en a
- Peinture les transformateurs par la peinture de bon Qualité (peinture Polyuréthane)

- Elaborer un rapport détaillé de fin des travaux sur les travaux exécutés.

B. Liste des centrales pour lesquelles l'entretien de transformateurs est demandé

Centrale	Nombre de Transfos	Puissance
Aioun	03	2X1000kVA + 1X1600kVA
Timbedra	01	1000kVA
Bassiknou	02	1600kVA
Boutilimit	01	1600kVA
Aleg	02	630 kVA+ 1600kVA
Magta Lahjar	01	1000kVA
Tidjikja	02	1000kVA
Boumdeide	02	630kVA
Guerrou	02	1000kVA + 1600kVA
Medredra	01	1000kVA
Rosso	02	1000kVA
El Ghaira	01	1000kVA
Kaédi	02	630kVA
Boghé	02	400kVA
Oul yenge	01	630kVA
Selibaby	02	1000kVA
Benichab	01	630kVA
Atar	06	1X2500 2X1000 3X2000
Awjeft	01	160kVA
Choum	01	315kVA
Boulenoir	05	630kVA
Beni Naji	02	2000kVA
Tintane	03	2X630kVA + 1000kVA
koubeni	01	630kVA
Termessa	01	315kVA
Amourj	01	630kVA
Nbeiket Lahwache	01	630kVA
Vassala	01	630kVA
Oualata	01	100kVA
Moudjeira	02	630kVA + 1000kVA
Barkeol	01	630kVA
Tamchakett	01	630kVA
Kankossa	01	630kVA
Rkiz	01	630kVA
Babé	01	630kVA
Mbagne	01	630kVA
Wompou	01	160kVA
Monguel	01	1600kVA
Lexiba	01	1000kVA
Akjoujt	02	2500kVA

Chinguitty	01	630kVA
Ouadane	01	630kVA
Chami	01	2500kVA
Bir Mogrein	01	630kVA

III. PRESENTATION DE L'OFFRE

C. Offre technique :

Sous peine de rejet, l'offre du soumissionnaire devra comprendre toute la documentation technique nécessaire à l'appréciation de la qualité de travaux et une spécification détaillée pour l'ensemble de la fourniture.

Le soumissionnaire pourra joindre tout document ou toute référence qu'il jugera utile à l'appréciation de son offre.

L'attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que les offres seront jugées en premier lieu sur la qualité technique de travaux proposés avant toute évaluation financière.

D. Offre financière :

L'offre financière doit refléter une ventilation des prix en fonction des travaux et taches techniques à faire

IV. DEMANDE D'INFORMATIONS

Toute demande d'informations devra être faite par écrit et adressée à :

Monsieur le Directeur de la Production de la SOMELEC
Avenue de l'Indépendance
BP 355 Nouakchott - Mauritanie
Fax : (00222) 45 25 39 92 e-mail : youssefmoamedou@somelec.mr
Indiquer « Consultation relative aux travaux d'entretien de
transformateurs centrales de l'intérieur »