


SOCIETE MAURITANIEENNE D'ELECTRICITE
SOCIETE AU CAPITAL DE 14 736 416 590 MRU
siège social : Ilot "C"-Lot N°121 - Avenue Boubacar Ben Amer
Ksar - Nouakchott- Mauritanie
BP : 355 - Tél:(00 222)45 25 67 83/ FAX: (00 222)45 25 39 95
R.C.:N°35699/NIF 30500075
E-mail:somelec@somelec.mr

**Affichage N°****5105****Matériels Réseaux
électriques****DA N° 08-DCD/DENN/DER/24 du
01/07/2024****Date d'ouverture : Jeudi 04 Juillet 2024 à 12:00****Objet : Appel d'offres****Description : Transformateur abaisseur 800 KVA-15KVA/400V**

Item	Désignation	Unité	Référence	Quantite
1	Transformateur abaisseur 800kVA - 15kV/400V - $\pm 2,5\%$ -50Hz - Dyn11- huile minéral exempte du pcb - ERT - Norme NFC 52112-1 et CEI 76 enroulement en cuivre, relais de protection DGPT - refroidissement type ONAN - 04 galets deroulement orientables, bornes HT embrochables 250A/24kV	U		1

NB : - Le matériel doit être disponible et au plus tard 1 jour. - Il est exigé de présenter une fiche technique ou un catalogue.

Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :

- 1) Les prix requis TVA comprise sont fermes et non révisables
- 2) Le délai d'option doit être de trois mois
- 3) Lieu de livraison : **Magasin général**
- 4) **Délai de livraison : Disponible et au plus tard 1 jour**
- 5) Votre offre (technique et financière) **en deux copies** doit être présentée sous pli fermé avec mention << Confidentiel et N° Affichage >> **au siège de la Direction des Achats et Approvisionnements Jeudi 04 Juillet 2024 à 12:00** où elles seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui les souhaitent.
- 6) Il est exigé de présenter une fiche technique ou un catalogue pour les produits/services proposés
- 7) Le soumissionnaire doit, s'il est nécessaire, présenter aux utilisateurs un échantillon du matériel proposé
- 8) La SOMELEC peut ne pas donner suite totalement ou partiellement à la présente consultation
- 9) La SOMELEC peut recourir à la procédure du moins disant par item
- 10) Tout fournisseur ne dispose pas d'un **code fournisseur SOMELEC** ne doit pas participer à cette consultation et son offre sera rejetée et toute offre non signée non cachetée sera rejetée

N.B: Le dossier peut être retiré auprès du service des achats de la SOMELEC(DAA)**Directeur Central Approvisionnements et Moyens Généraux**

Mohamed El Moctar Mohamed Mahmoud