

SOMELEC

Date : 12-12-2023

Page : 1/1

SOCIETE MAURITANIENNE D'ELECTRICITE
 SOCIETE AU CAPITAL DE 14 736 416 590 MRU
 siège social : Ilot "C"-Lot N°121 - Avenue Boubacar Ben Amer
 Ksar - Nouakchott- Mauritanie
 BP : 355 - Tél:(00 222)45 25 67 83/ FAX: (00 222)45 25 39 95
 R.C.:N°35699/NIF 30500075
 E-mail:somelec@somelec.mr

**Affichage N°****4712****Matériels Réseaux
électriques****DA N° 21/DCD/DENN/DEPN/SEP du
04/12/2023****Date d'ouverture : Lundi 18 Decembre 2023 à 12:00****Objet : Appel d'offres****Description : Matériel éclairage public**




Item	Désignation	Unité	Référence	Quantité
1	Boitier de raccordement type 2, IP 447 suivant la norme NF C 17-200	U		500
2	Tiges de scellement en acier TOR B500B pour massif en béton d'après la norme NF A 35-080-1, de diamètre 20 mm avec filetage 18, avec 2 écrous et 2 rondelles et une longueur qui varie entre 0.8 à 1 m	U		1500
3	Coffret d'éclairage public au maximum 525mm x 535mm x 210 mm en polyester étanche prêteable, renforcé fibre de verre, moulé à chaud complet comprenant : un disjoncteur 63A 4P 230/400V, un compteur 4 fils câblés, un contacteur 80A 4P 230/400V, un interrupteur à 3 positions, 04 départs tétrapolaires protégés chacun par 3 fusibles de 32A et un neutre 10.3mm x 38 mm, une horloge (compteur minuté pour l'éclairage) et un interrupteur crépusculaire etc.	U		10

NB : Le soumissionnaire doit avoir livré du matériel à la SOMELEC ou une société d'électricité certifiée. Un certificat de qualité du constructeur et une fiche technique exhaustive avec les spécifications demandés pour chaque type de matériel fourni sont exigés au niveau du dossier déposé. Un échantillon de chaque type de matériel sera à fournir.

Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :

- 1) Les prix requis TVA comprise sont fermes et non révisables
- 2) Le délai d'option doit être de trois mois
- 3) Lieu de livraison : **Magasin**
- 4) **Délai de livraison : 5 jours**
- 5) Votre offre (technique et financière) **en deux copies** doit être présentée sous pli fermé avec mention << Confidentiel et N° Affichage >> **au siège de la Direction des Achats et Approvisionnements Lundi 18 Decembre 2023 à 12:00** où elles seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui les souhaitent.
- 6) Il est exigé de présenter une fiche technique ou un catalogue pour les produits/services proposés
- 7) Le soumissionnaire doit, s'il est nécessaire, présenter aux utilisateurs un échantillon du matériel proposé
- 8) La SOMELEC peut ne pas donner suite totalement ou partiellement à la présente consultation
- 9) La SOMELEC peut recourir à la procédure du moins disant par item
- 10) Tout fournisseur ne dispose pas d'un **code fournisseur SOMELEC** ne doit pas participer à cette consultation et son offre sera rejetée.

N.B: Le dossier peut être retiré auprès du service des achats de la SOMELEC(DAA)

 **Directeur Central Approvisionnements et Moyens Généraux** 
 Mohamed El Moctar Mohamed Mahmoud


Spécifications Techniques
Matériels Eclairage Public
DA N° 21/DCD/DENN/DEPNN

- Boitier de raccordement type 2, IP 447 SUIVANT NF C 17-200



- Tiges de scellement en acier TOR B500B pour massif en béton d'après la norme NF A 35-080-1, de diamètre 20 filetage 18 avec 2 écrous et 2 rondelles, La longueur varie entre 0,8 à 1 m.



- Coffret S20 EP SERRURE TRIANGLE CADENASSABLE d'éclairage public au minimum 525x535x210 mm en polyester étanche prêteable, renforcé fibre de verre, moulé à chaud complet comprenant : un disjoncteur 63A 4P 230/400V, un compteur 4 fils câblés, un contacteur 80A 4P 230/400V, un interrupteur à 3 positions, 04 départs tétrapolaires protégés chacun par 3 fusibles de 32 A et un neutre 10,3 x 38, une horloge (compteur minuté pour l'éclairage) et un interrupteur crépusculaire.

