


**SOMELEC**

Date : 29-11-2023

Page : 1/1

SOCIETE MAURITANIEENNE D'ELECTRICITE  
 SOCIETE AU CAPITAL DE 14 736 416 590 MRU  
 siège social : Ilot "C"-Lot N°121 - Avenue Boubacar Ben Amer  
 Ksar - Nouakchott- Mauritanie  
 BP : 355 - Tél:(00 222)45 25 67 83/ FAX: (00 222)45 25 39 95  
 R.C.:N°35699/NIF 30500075  
 E-mail:somelec@somelec.mr

**Affichage N° 4656** Matériels Réseaux électriques

DA N° 055/23DTN-DCERTN du 21/11/2023

Date d'ouverture : **Lundi 04 Decembre 2023 à 12:00****Objet : Appel d'offres****Description : Matériel pour renforcement des infrastructures électriques de Oualata**


Item	Désignation	Unité	Référence	Quantité
1	Transformateur H61-160 KVA , 15/0.4KV , DYN11 , Refroidissement ONAN , Normes 52112-1 et CEI 60076	U		1
2	Ensemble de suspension pour réseau BT en câbles torsadés ES 1500 + accessoires de fixation	U		50
3	Câble de terre 1x35 mm <sup>2</sup> Cuivre isolé V/J <sup>2</sup> NFC 32-321	ml		150
4	Câble nu 1x29 mm <sup>2</sup> cuivre NFC 34-110	ml		100
5	Disjoncteur haut poteau D265A complet , en coffret Polyester et fixation et commande manuelle	U		1
6	Ensemble de 3 extrémités unipolaires intérieures E3UI pour câble de section 50 à 150-24KV	U		1
7	Ensemble de 3 extrémités unipolaires extérieures E3UE pour câble de section 50 à 150-24KV	U		1
8	Coffret d'éclairage public au minimum 525x535x210 mm en polyester étanche prêteable , renforcé fibre de verre, moulé à chaud complet comprenant : Un disjoncteur 63A 4P 230/400V , un compteur 4 fils câblés, Un contacteur 80A 4P 230/400V , un interrupteur à 3 positions , 04 départs tétrapolaires protégés chacun par 3 fusibles de 32 A et un neutre 10.3 x 38 , une horloge , un inter crépusculaire etc.	U		1

**NB : Les offres doivent être obligatoirement accompagnées par des spécifications techniques détaillées. Il est exigé de préciser le délai de livraison.**

**Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :**

- 1) Les prix requis TVA comprise sont fermes et non révisables
- 2) Le délai d'option doit être de trois mois
- 3) Lieu de livraison : **Magasin**
- 4) **Délai de livraison :**
- 5) Votre offre doit être présentée sous pli fermé avec mention << Confidentiel et N° Affichage >> **au siège de la Direction des Achats et Approvisionnements Lundi 04 Decembre 2023 à 12:00** où elles seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui les souhaitent.
- 6) Il est exigé de présenter une fiche technique ou un catalogue pour les produits/services proposés
- 7) Le soumissionnaire doit, s'il est nécessaire, présenter aux utilisateurs un échantillon du matériel proposé
- 8) La SOMELEC peut ne pas donner suite totalement ou partiellement à la présente consultation
- 9) La SOMELEC peut recourir à la procédure du moins disant par item
- 10) Tout fournisseur ne dispose pas d'un **code fournisseur SOMELEC** ne doit pas participer à cette consultation et son offre sera rejetée.

**N.B: Le dossier peut être retiré auprès du service des achats de la SOMELEC(DAA)**

 **Directeur Central Approvisionnements et Moyens Généraux**  
 Mohamed El Moctar Mohamed Mahmoud

