


SOMELEC

Date : 09-01-2025

Page : 1/1

SOCIETE MAURITANIEENNE D'ELECTRICITE
 SOCIETE AU CAPITAL DE 14 736 416 590 MRU
 siège social : Ilot "C"-Lot N°121 - Avenue Boubacar Ben Amer
 Ksar - Nouakchott- Mauritanie
 BP : 355 - Tél:(00 222)45 25 67 83/ FAX: (00 222)45 25 39 95
 R.C.:N°35699/NIF 30500075
 E-mail:somelec@somelec.mr

Affichage N° **5534** Divers

DA N° 011-DT/DCPT/SPT du 19/11/2024

Date d'ouverture : **Jeudi 16 Janvier 2025 à 12:00**

Objet : Appel d'offres




Description : Batteries L2V220 au plomb avec connexion à vis M8 2V,220000mAh pour les redresseurs
 au poste HT 90KV d'ALEG

Item	Désignation	Unité	Référence	Quantite
1	Batterie L2V220 au plomb avec connexion à vis M8 2V, 220000mAh VoltageV (volts):2 parafoudre: Connexion à vis M8 Capacité / h: C10 Sans entretien: oui Longueur mm 209 Largeur mm 136 Hauteur mm 283 Poids en grammes 16000 système PB Capacité mAh 220000	U		86
NB : Il est exigé de présenter une fiche technique ou un catalogue et de préciser le délai de livraison.				

Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :

- 1) Les prix requis TVA comprise sont fermes et non révisables
- 2) Le délai d'option doit être de trois mois
- 3) Lieu de livraison : **Magasin général**
- 4) **Délai de livraison :**
- 5) Votre offre (technique et financière) **en deux copies** doit être présentée sous pli fermé avec mention << Confidentiel et N° Affichage >> **au siège de la Direction des Achats et Approvisionnements Jeudi 16 Janvier 2025 à 12:00** où elles seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui les souhaitent.
- 6) Il est exigé de présenter une fiche technique ou un catalogue pour les produits/services proposés
- 7) Le soumissionnaire doit, s'il est nécessaire, présenter aux utilisateurs un échantillon du matériel proposé
- 8) La SOMELEC peut ne pas donner suite totalement ou partiellement à la présente consultation
- 9) La SOMELEC peut recourir à la procédure du moins disant par item
- 10) Tout fournisseur ne dispose pas d'un **code fournisseur SOMELEC** ne doit pas participer à cette consultation et son offre sera rejetée et toute offre non signée non cachetée sera rejetée

N.B: Le dossier peut être retiré auprès du service des achats de la SOMELEC(DAA)

 Directrice Centrale Approvisionnements et Moyens Généraux 
 Azza EL GHOTOB MOMA
 10
01
25