


**SOMELEC**

Date : 07-06-2023

Page : 1/1

SOCIETE MAURITANIENNE D'ELECTRICITE  
 SOCIETE AU CAPITAL DE 14 736 416 590 MRU  
 siège social : Ilot "C"-Lot N°121 - Avenue Boubacar Ben Amer  
 Ksar - Nouakchott- Mauritanie  
 BP : 355 - Tél:(00 222)45 25 67 83/ FAX: (00 222)45 25 39 95  
 R.C.:N°35699/NIF 30500075  
 E-mail:somelec@somelec.mr

Affichage N° **4046** Prestations de service

DA N° 130-73/CI-DP/DP/2023 du 05/06/2023

Date d'ouverture : **Lundi 12 Juin 2023 à 12:00****Objet : Appel d'offres**


**Description : Prestation de service pour révision générale des groupes Cumins VTA 28-G5 de 630 KVA et Cummins QSX15-G8 de 500 KVA**

Item	Désignation	Unité	Référence	Quantite
1	Cummins VTA 28-G5, d'une puissance de 630 KVA, N° Série : 25429216 pour Nouakchott .	U	CUMMINS VTA 28-G5 de 630 KVA	1
2	Cummins VTA 28-G5, d'une puissance de 630 KVA, N° Série : 25428955 pour la centrale d'Akjoujt.	U	CUMMINS VTA 28-G5 de 630 KVA	1
3	Cummins QSX15-G8, d'une puissance de 500 KVA, N° Série : 80058005 pour Nouakchott .	U	CUMMINS QSX15-G8 de 500 KVA	1
<b>NB : Voir le cahier des charges ci-joint</b>				

**vosre offre doit tenir compte des conditions suivantes :**

- 1) les prix requis TVA comprise sont fermes et non révisables
- 2) le délai d'option doit être de trois mois
- 3) Lieu de travaux **Nouakchott et centrale d'Akjoujt**
- 4) **Délai de execution :**

- o le dossier peut être retiré auprès du service des achats de la SOMELEC (DAA)
- o Votre offre doit être présentée sous pli fermé avec mention << Confidentiel et N° Affichage >>
- o IL est exigé de présenter une fiche technique ou une catalogue pour les produits/services proposés
- Les offres doivent être présentées au siège de la Direction des Achats et Approvisionnements Lundi 12 Juin 2023 à 12:00 où elles seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui le souhaitent.**
- o le soumissionnaire doit, sous peine de rejet, présenter aux utilisateurs un échantillon du matériel proposé.
- o la SOMELEC peut ne pas donner suite totalement ou partiellement à la présente consultation
- o la SOMELEC peut recourir à la procédure du moins disant par item.
- o Tout fournisseur n'ayant pas fourni au service des achats un dossier complet comprenant le n° de son registre de commerce (RC), son Code contribuable, son Numero d'Identification Fiscale (NIF) et son compte bancaire ne pourra pas participer à la soumission et son offre sera rejetée.

 **Directeur Central Approvisionnements et Moyens Généraux**  
 Mohamed El Moctar Mohamed Mahmoud *P.O*

*Amir* *07/06/23*

SOMELEC / DCPT/DP/DM CI  
CENTRALE INTERIEUR  
UR: 034 - 22A

~~DA~~ (Urgent)  
P. Hout  
10/06/23

⇒ DDT  
Am  
06/06/23

05/06/2023

SALING  
07/06/23

**DEMANDE D'APPROVISIONNEMENT N° 130-73/CI-DP/DP/2023**

ENSEMBLE: MOTEUR CUMMINS VTA 28-G5 DE 630 KVA ET CUMMINS QSX15-G8 DE 500 KVA  
SECTION : REVISION GENERALE  
SITE : NOUAKCHOTT, CENTRALE AKJOUJT.

Item	Référence	Quantité	Désignation
01	CUMMINS VTA 28-G5 de 630 KVA	01	Prestation de service pour une révision générale d'un groupe Cummins VTA 28-G5, d'une puissance de 630 KVA, N° de série : 25429216 pour Nouakchott.
02	CUMMINS VTA 28-G5 de 630 KVA	01	Prestation de service pour une révision générale d'un groupe Cummins VTA 28-G5, d'une puissance de 630 KVA, N° de série : 25428955 pour la centrale d'Akjoujt.
03	CUMMINS QSX15-G8 de 500 KVA	01	Prestation de service pour une révision générale d'un groupe Cummins QSX15-G8, d'une puissance de 500 KVA, N° de série : 80058005 pour Nouakchott.

Nombre item : 03

ADJOINT CHEF SERVICE PLANIFICATION

CHEF DEPARTEMENT D.M CI

DIRECTEUR DE PRODUCTION

DIRECTEUR CENTRAL DE PRODUCTION ET DE TRANSPORT

DIRECTEUR GENERAL

SOMELEC  
DCAMG  
COURRIER ARRIVEE  
N° 1241  
Date 06/06/2023

# CAHIER DES CHARGES

SOMELEC lance ce cahier de charges auprès de ses fournisseurs ou ateliers spécialisés dans le domaine de la maintenance et la réparation des groupes électrogènes, et ce pour les révisions de 03(trois) groupes électrogènes marque CUMINS dont les spécifications techniques suivantes:

Marque	Puissance,	Quantité	N° série	Site
CUMINS VTA28-G5	630	1	25429216	Nouakchott
CUMINS VTA28-G5	630	1	25428955	Akjoujt
CUMINS QSX15-G8	500	1	80058005	Nouakchott

## **Le soumissionnaire postulant devra:**

- Acquérir une expérience approfondie dans le domaine mentionné ci-dessus;
- disposer d'un équipement (outillage) approprié à l'exécution des travaux requis;
- Présenter des certificats ou attestations valides par des sources dont été exécutés des travaux similaires.
- Visiter les lieux, obligatoirement pour faire un diagnostic et apprécier le volume de travail, connaître le plan de site du groupe,

ses spécificités et pour s'acquérir des informations techniques éventuellement nécessaires pour l'établissement de son offre;

-Préciser les listes des travaux à réaliser par groupe et ce après avoir identifié et quantifié le travail en question.

- La vitesse d'exécution des travaux doit être exprimée par un délai à préciser.

-Les travaux de réparation doivent être faits, impérativement, dans un milieu protégé pour pouvoir le matériel à réviser contre les intempéries et les contaminations.

### **Description des services à fournir:**

Les travaux à effectuer sont les révisions de ces trois groupes marque CUMINS:

\* Travaux de diagnostic avec contrôle de la ligne d'arbre , blocs et des culasses.....

\*Vérification de la génératrice.

\*Changement des chemises, des pistons, des coussinets, des segments, des turbocompresseurs et injecteurs.....;

Le soumissionnaire doit établir une liste des pièces à changer suite à son contrôle du groupe à réviser.

**Le soumissionnaire retenu devra** exécuter les phases contractuelles d'activités à savoir :

-Une garantie de 250 heures-service (ou 10 jours de marche) est exigée de tout soumissionnaire;

-Après 50 heures-service un remplacement d'huile et la filtration est exigé.

-Le contractant devra, au cours de cette période, assurer par tous les moyens le bon fonctionnement du(des) groupe(s) réparé(s):

En cas de panne liée à cette réparation, le contractant devra procéder, sans délai à intervenir, et ceci à ses frais pour la remise en marche du groupe réparé.

Le non-respect de ces conditions mentionnées dans ce cahier des charges peut justifier à SOMELEC de prendre les procédures appropriées.

SOMELEC, représentée par ses différents départements assume les tâches:

-sera chargée de la fourniture du matériel nécessaire en quantité et en qualité pour les travaux de révision;

-Procéder un suivi ponctuel et professionnel des travaux de révision des groupes;

-Réceptionner les groupes révisés après les essais en charge réelle sur un réseau..