

SOMELEC

SOCIETE MAURITANIENNE D'ELECTRICITE
 SOCIETE AU CAPITAL DE 14 736 416 590 MRU
 siège social : Ilot "C"-Lot N°121 - Avenue Boubacar Ben Amer
 Ksar - Nouakchott- Mauritanie
 BP : 355 - Tel:(00 222)45 25 67 83/ FAX: (00 222)45 25 39 95
 R.C.:N°35699/NIF 30500075
 E-mail:somelec@somelec.mr



Date : 02-01-2025
 Page : 1/1

Affichage N° 5514

Prestations de service

DA N° 024/24DEMCI/DEMSC du 19/12/2024

Date d'ouverture : Lundi 20 Janvier 2025 à 12:00

Objet : Appel d'offres

Description : Maintenance préventive de cinq postes -33 kV/15 kV à Tidjikdjia, Moudjéria, Boulanoire et Atar.

Item	Désignation	Unité	Référence	Quantité
1	A/ Maintenance des cellules : √ Entretien des cellules, correction des différentes anomalies √ Contrôle des connexions √ Vérification des câbles √ Assurer le système de mise à la terre est bien connecté Maintenance complète de transformateurs: √ Analyse d'huile avant traitement √ Traitement d'huile √ Réparation des fuites d'huile par remplacement de joint ou colmatage √ Mesure d'isolement des enroulements √ Vérification contacts BUCHOLTZ √ Vérification contacts Indicateurs Température Enroulements √ Vérification contacts thermostats (température huile) √ Appoint d'huile √ Vérification serrages connexion jeu des barres et câbles √ Vérification fonctionnement réglage en charge √ Nettoyage traversée et isolateurs avec produit trichloré √ Brossage des parties rouillées et peinture du transformateur et point neutre √ Brossage des parties rouillées du grillage de la clôture des transformateurs √ Contrôle de la résistance du neutre √ Remplacement SILICAGEL N.B: Transformateurs des postes : Un transformateur de 5 MVA Trois transformateurs de 1 MVA Un transformateur de 630 KVA	U		5

NB : Sous peine de rejet de l'offre, la visite des lieux est obligatoire avec prélèvement des échantillons sur chaque transformateur pour les analyses préliminaires suivantes :> La rigidité diélectrique> La teneur en eau> L'indice d'acidité. La fourniture des résultats des analyses d'huiles certifiés par un laboratoire doit être fournis dans le dossier du soumissionnaire. -Les soumissionnaires doivent avoir une expérience similaire certifiée pour 5 prestations au minimum. -Elaborer un rapport détaillé de fin des travaux. -Les Transformateurs des postes sont : Un transformateur de 5 MVA Trois transformateurs de 1 MVA Un transformateur de 630 KVA
 - Pour la visite de lieu contactez le N° de téléphone 38 02 38 68

Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :

- 1) Les prix requis TVA comprise sont fermes et non révisables
- 2) Le délai d'option doit être de trois mois
- 3) Lieu de travaux : Postes 33KV/15KV aux villes de Tidjikja , Moudjeria, Boulanouar et Atar
- 4) Délai de execution : Urgent
- 5) Votre offre (technique et financière) en deux copies doit être présentée sous pli fermé avec mention << Confidential et N° Affichage >> au siège de la Direction des Achats et Approvisionnements Lundi 20 Janvier 2025 à 12:00 où elles seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui les souhaitent.
- 6) Il est exigé de présenter une fiche technique ou un catalogue pour les produits/services proposés
- 7) Le soumissionnaire doit, s'il est nécessaire, présenter aux utilisateurs un échantillon du matériel proposé
- 8) La SOMELEC peut ne pas donner suite totalement ou partiellement à la présente consultation
- 9) La SOMELEC peut recourir à la procédure du moins disant par item
- 10) Tout fournisseur ne dispose pas d'un code fournisseur SOMELEC ne doit pas participer à cette consultation et son offre sera rejetée et toute offre non signée non cachetée sera rejetée

N.B: Le dossier peut être retiré auprès du service des achats de la SOMELEC(DAA)

	Directrice Centrale Approvisionnements et Moyens Généraux	
Azza EL GHOTOB MOMA		
	02	01
25		