


SOMELEC

SOCIETE MAURITANIENNE D'ELECTRICITE
SOCIETE AU CAPITAL DE 14 736 416 590 MRU
siège social : Ilot "C"-Lot N°121 - Avenue Boubacar Ben Amer
Ksar - Nouakchott- Mauritanie
BP : 355 - Tél:(00 222)45 25 67 83/ FAX: (00 222)45 25 39 95
R.C.:N°35699/NIF 30500075
E-mail:somelec@somelec.mr



Date : 04-12-2024
Page : 1/1

Affichage N° 5377

Prestations de service

DA N° 018/24DEMCI/DEMSC du 05/11/2024

Date d'ouverture : Jeudi 12 Decembre 2024 à 12:00



Objet : Appel d'offres

Description : Maintenance préventive de six postes 33/15kV à Boutilimit, Boghé, Kaédi, M'bague, Bababé et Magta-Lahjar

Item	Désignation	Unité	Référence	Quantité
1	A/ Maintenance des cellules: ✓ Entretien des cellules, correction des différentes anomalies ✓ Contrôle des connexions ✓ Vérification des câbles ✓ Assurer le système de mise à la terre est bien connecté B/ Maintenance complète de transformateurs : ✓ Analyse d'huile avant traitement ✓ Traitement d'huile ✓ Réparation des fuites d'huile par remplacement de joint ou colmatage ✓ Mesure d'isolement des enroulements ✓ Vérification contacts BUCHOLTZ ✓ Vérification contacts Indicateurs Température Enroulements ✓ Vérification contacts thermostats (température huile) ✓ Appoint d'huile ✓ Vérification serrages connexion jeu des barres et câbles ✓ Vérification fonctionnement régulateur en charge ✓ Nettoyage traversée et isolateurs avec produit trichloré ✓ Brossage des parties rouillées et peinture du transformateur et point neutre ✓ Brossage des parties rouillées du grillage de la clôture des transformateurs ✓ Contrôle de la résistance du neutre ✓ Remplacement SILICAGEL N.B: Transformateurs des postes : Deux transformateurs de 5 MVA Trois transformateurs de 2.5 MVA Un transformateur de 2 MVA	U		6

NB : - Sous peine de rejet de l'offre, la visite des lieux est obligatoire avec prélèvement des échantillons sur chaque transformateur pour les analyses préliminaires suivantes : > La rigidité diélectrique> La teneur en eau> L'indice d'acidité. La fourniture des résultats des analyses d'huiles certifiés par un laboratoire doit être fournis dans le dossier du soumissionnaire. - Les soumissionnaires doivent avoir une expérience similaire certifiée pour 5 prestations au minimum. - Elaborer un rapport détaillé de fin des travaux. - Les Transformateurs des postes sont : Deux transformateurs de 5 MVA, trois transformateurs de 2.5 MVA et un transformateur de 2 MVA - Pour la visite de lieu contactez le N° de téléphone 38 02 38 68

Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :

- 1) Les prix requis TVA comprise sont fermes et non révisables
- 2) Le délai d'option doit être de trois mois
- 3) Lieu de travaux : Postes 33/15KV des villes de : Boutilimit, Bogué, Kaédi, M'Bague, Bababé et Magta-Lahjar
- 4) Délai de execution :
- 5) Votre offre (technique et financière) en deux copies doit être présentée sous pli fermé avec mention << Confidential et N° Affichage >> au siège de la Direction des Achats et Approvisionnements Jeudi 12 Decembre 2024 à 12:00 où elles seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui les souhaitent.
- 6) Il est exigé de présenter une fiche technique ou un catalogue pour les produits/services proposés
- 7) Le soumissionnaire doit, s'il est nécessaire, présenter aux utilisateurs un échantillon du matériel proposé
- 8) La SOMELEC peut ne pas donner suite totalement ou partiellement à la présente consultation
- 9) La SOMELEC peut recourir à la procédure du moins disant par item
- 10) Tout fournisseur ne dispose pas d'un code fournisseur SOMELEC ne doit pas participer à cette consultation et son offre sera rejetée et toute offre non signée non cachetée sera rejetée

N.B: Le dossier peut être retiré auprès du service des achats de la SOMELEC(DAA)

