


**SOMELEC**

Date : 30-09-2024

Page : 1/1

SOCIETE MAURITANIENNE D'ELECTRICITE  
 SOCIETE AU CAPITAL DE 14 736 416 590 MRU  
 siège social : Ilot "C"-Lot N°121 - Avenue Boubacar Ben Amer  
 Ksar - Nouakchott- Mauritanie  
 BP : 355 - Tél:(00 222)45 25 67 83/ FAX: (00 222)45 25 39 95  
 R.C.:N°35699/NIF 30500075  
 E-mail:somelec@somelec.mr

**Affichage N° 5290****Prestations de service****DA N° 297-107/CI-DP/DP/2024 du 20/09/2024****Date d'ouverture : Lundi 07 Octobre 2024 à 12:00****Objet : Appel d'offres****Description : Prestation de service pour le rebobinage de l'alternateur du moteur PERKINS 1 650 KVA de la centrale de Timbédra:**

Item	Désignation	Unité	Référence	Quantité
1	Prestation de service pour le rebobinage de l'alternateur du moteur PERKINS 1 650 KVA de la centrale de Timbédra: MOTEUR: Model = AP: 1 650, N° de Série : 128398 Prime PWR PRP=1 120 Kw, 1400 KVA STBY PWR ESP=1 320 Kw, 1 650 KVA Prime A 2023, Stand-by = 2384,3 Dimensions L=900, W=230, H=255 Fuel TANK CAPACITY L = 1 500 ALTERNATEUR: Model : ECO 46-1S/4, N° de Série : 1966333 Volts :400/231, Performance class :G3 Hz:50, Cos=0,8 PHASE 3, RPM=1 500, Weight kg =14 300, Maxi Altitude = 1 000 m, Maxi température = 40°C.	U	ECO 46-1S/4	1
<b>NB : Voir les caractéristiques sur la photo de la plaque signalétique de l'alternateur ci-jointe.</b>				

**Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :**

- 1) Les prix requis TVA comprise sont fermes et non révisables
- 2) Le délai d'option doit être de trois mois
- 3) Lieu de livraison : **Centrale de Timbédra**
- 4) **Délai de livraison :**
- 5) Votre offre (technique et financière) **en deux copies** doit être présentée sous pli fermé avec mention << Confidentiel et N° Affichage >> **au siège de la Direction des Achats et Approvisionnements Lundi 07 Octobre 2024 à 12:00** où elles seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui les souhaitent.
- 6) Il est exigé de présenter une fiche technique ou un catalogue pour les produits/services proposés
- 7) Le soumissionnaire doit, s'il est nécessaire, présenter aux utilisateurs un échantillon du matériel proposé
- 8) La SOMELEC peut ne pas donner suite totalement ou partiellement à la présente consultation
- 9) La SOMELEC peut recourir à la procédure du moins disant par item
- 10) Tout fournisseur ne dispose pas d'un **code fournisseur SOMELEC** ne doit pas participer à cette consultation et son offre sera rejetée et toute offre non signée non cachetée sera rejetée

**N.B: Le dossier peut être retiré auprès du service des achats de la SOMELEC(DAA)****Directeur Central Approvisionnements et Moyens Généraux**

Mohamed El Moctar Mohamed Mahmoud



Kavacık - Beykoz / İstanbul /  
 7/24 Çağrı Merkezi: 444 4 630  
 E-mail: aksa@aksa.com.tr - w

MODEL	77 1850	PRODUCT DATE	2017	SERIAL NO	
PRIME PWR	PRP 1100 kW	3400	KVA	STBY PWR	ESP 320
PRIME A.	2023				STANDE
DIMENSIONS	L 500 W 230 H 285				FUEL TANK CAPACIT
ALTERNATOR MOREL	ECO46-15/4	ALTERNATOR SERIAL NO	1018250A		RADIA SERIAL
VOLTS	400/230	PERFORMANCE CLASS	G3		GEN
Hz	50	Coşp	0.8	WEIGHT kg.	
PHASE	~	R.P.M.	1500	14500	
MAX. ALTITUDE	1000 m	MAX. TEMP.	40 °C		



ISO 9001:2008  
 CEB. NO 120 192 05

**“GRUBUN KONULMASI  
 MUTLAKA TERAZİDE OLMA**

Genset should be balanced on its s