


SOMELEC

Date : 23-09-2024

Page : 1/1

SOCIETE MAURITANIENNE D'ELECTRICITE
 SOCIETE AU CAPITAL DE 14 736 416 590 MRU
 siège social : Ilot "C"-Lot N°121 - Avenue Boubacar Ben Amer
 Ksar - Nouakchott- Mauritanie
 BP : 355 - Tél:(00 222)45 25 67 83/ FAX: (00 222)45 25 39 95
 R.C.:N°35699/NIF 30500075
 E-mail:somelec@somelec.mr

**Affichage N°****5285****Prestations de service****DA N° 295-106/CI-DP/DP/2024 du 18/09/2024****Date d'ouverture : Lundi 30 Septembre 2024 à 12:00****Objet : Appel d'offres****Description : Prestation de service pour le rebobinage de l'alternateur du moteur PERKINS 2500 de la centrale de MEDERDRA**

Item	Désignation	Unité	Référence	Quantité
1	Prestation de service pour le rebobinage de l'alternateur du moteur PERKINS 2500 de la centrale de Méderdra : GENERATOR Type : ECO40 3S4 N° de Série : 0001905679 PHASE/3, DUTY: S1 Date : 02/2016, RPM: 1500/1800, INS.CL.: H, PF:0,8 KVA:500 40°C, V :230/400, A: 1255/722, Hz: 50 KVA:500 , V:277/480, A:1251/722, Hz:60	U	ECO40 3S4	2
NB : - Voir les caractéristiques sur les plaques signalétiques de l'alternateur ci-jointes.				

Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :


- 1) Les prix requis TVA comprise sont fermes et non révisables
- 2) Le délai d'option doit être de trois mois
- 3) Lieu de livraison : **Centrale de MEDERDRA**
- 4) **Délai de livraison :**
- 5) Votre offre (technique et financière) **en deux copies** doit être présentée sous pli fermé avec mention << **Confidentiel et N° Affichage** >> **au siège de la Direction des Achats et Approvisionnements Lundi 30 Septembre 2024 à 12:00** où elles seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui les souhaitent.
- 6) Il est exigé de présenter une fiche technique ou un catalogue pour les produits/services proposés
- 7) Le soumissionnaire doit, s'il est nécessaire, présenter aux utilisateurs un échantillon du matériel proposé
- 8) La SOMELEC peut ne pas donner suite totalement ou partiellement à la présente consultation
- 9) La SOMELEC peut recourir à la procédure du moins disant par item
- 10) Tout fournisseur ne dispose pas d'un **code fournisseur SOMELEC** ne doit pas participer à cette consultation et son offre sera rejetée et toute offre non signée non cachetée sera rejetée

N.B: Le dossier peut être retiré auprès du service des achats de la SOMELEC(DAA)

Directeur Central Approvisionnements et Moyens Généraux
 Mohamed El Moctar Mohamed Mahmoud

S/N	0001905679	TYPE	ECO10 3S4	A	PHASE	3	DUTY	5
DATE	02/2016	RPM	1500/1800		INS.CL.	H	PF	0.8
KVA	500	40 °C	V. 230/400	A.	1255/722		Hz	50
KVA	500		V. 277/480	A.	1251/722		Hz	60
BR	CONNECTION	DD/SS	EX. V.	42.7	EX. A.	4.1		
KVA	521	27 °C	V. 230/400	A.	1308/752		Hz	50
KVA	625		V. 277/480	A.	1303/752		Hz	60

P 23 kg 1152 J 7.539
 BEARINGS 6318.2RS1



 www.meccalte.com	=ISO 9001= SYSTEM CERTIFIED BY RINA	 INSULATION SYSTEM DY-100-3 LOC. 1	 187963		NORM EN 60034-1 IEC 60034-1 EN 60034-1 ISO 9001-3 MADE BY MECCALTE
--	---	---	--	---	--

