

SOMELEC

Date : 14-05-2026

Page : 1/1

SOCIETE MAURITANIENNE D'ELECTRICITE
 SOCIETE AU CAPITAL DE 14 736 416 590 MRU
 siège social : Ilot "C"-Lot N°121 - Avenue Boubacar Ben Amer
 Ksar - Nouakchott- Mauritanie
 BP : 355 - Tél:(00 222)45 25 67 83/ FAX: (00 222)45 25 39 95
 R.C.:N°35699/NIF 30500075
 E-mail:somelec@somelec.mr

**Affichage N°****6721****Matériels Réseaux
électriques****DA N° 013/DCD/DEMRI/DEZSC du
04/05/2026****Date d'ouverture : Jeudi 21 Mai 2026 à 12:00****Objet : Appel d'offres****Description : Cellule MT 36 kV**

Item	Désignation	Unité	Référence	Quantité
1	Cellule de tableau modulaire 36 kV de type Interrupteur fusibles combinés "protection transfo" isolée dans l'air, équipé d'interrupteur à coupure en charge SF6, courant assigné de 200A, 16 KA/1s, fréquence = 50Hz, y compris les fusibles MT, Suivant norme CEI 62271-200, NFC 13-100 ET NFC 13-200	U		1
NB : - Livraison maximum 7 jours - Il est exigé de présenter une fiche technique ou un catalogue. - Votre offre doit être en CIP rendu entrepôt SOMELEC si vous êtes un fournisseur étranger, en toutes taxes comprises si vous êtes un fournisseur local.				

Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :

- 1) Les prix requis TVA comprise sont fermes et non révisables
- 2) Le délai d'option doit être de trois mois
- 3) Lieu de livraison : **Magasin général**
- 4) **Délai de livraison : maximum 7 jours**
- 5) Votre offre (technique et financière) **en deux copies** doit être présentée sous pli fermé avec mention << Confidentiel et N° Affichage >> **au siège de la Direction des Achats et Approvisionnements Jeudi 21 Mai 2026 à 12:00** où elles seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui les souhaitent.
- 6) Il est exigé de présenter une fiche technique ou un catalogue pour les produits/services proposés
- 7) Le soumissionnaire doit, s'il est nécessaire, présenter aux utilisateurs un échantillon du matériel proposé
- 8) La SOMELEC peut ne pas donner suite totalement ou partiellement à la présente consultation
- 9) La SOMELEC peut recourir à la procédure du moins disant par item
- 10) Tout fournisseur ne dispose pas d'un **code fournisseur SOMELEC** ne doit pas participer à cette consultation et son offre sera rejetée et toute offre non signée non cachetée sera rejetée

N.B: Le dossier peut être retiré auprès du service des achats de la SOMELEC(DAA)

Directeur Central Approvisionnements et Moyens Généraux

(Signature)

(Signature) 14/05/2026