


SOMELEC

SOCIETE MAURITANIENNE D'ELECTRICITE
 SOCIETE AU CAPITAL DE 14 736 416 590 MRU
 siège social : Ilot "C"-Lot N°121 - Avenue Boubacar Ben Amer
 Ksar - Nouakchott- Mauritanie
 BP : 355 - Tél:(00 222)45 25 67 83/ FAX: (00 222)45 25 39 95
 R.C.:N°35699/NIF 30500075
 E-mail:somelec@somelec.mr



Affichage N° 6013

Matériels Réseaux
électriques

DA N° 12/2025-DCD/CCNERE du
16/07/2025

Date d'ouverture : Mardi 12 Aout 2025 à 12:00

N Objet : Appel d'offres

Description : Cellules de tableau modulaire

Item	Désignation	Unité	Référence	Quantité
1	Cellule de tableau modulaire 15 (24)KV de type Interrupteur fusible , combinés protection transfo isolée dans l'air , équipe d'un interrupteur à coupure en charge SF6, Courant assigné 200 A,12KA/1s, 50 Hz y compris les fusibles MT suivant norme CEI 62271-200,NFC 13-100,NFC 13-200	U		1
2	Cellule de tableau modulaire 15(24) kV de type interrupteur "Arrivée départ" isolé dans l'air, équipe d'interrupteur d'un interrupteur en charge SF6, courant assigné 400A,12KA/1s, 50 HZ, suivant norme CEI 62271-200,NFC 13-100,NFC 13-200	U		2

NB : - Livraison 15 jours. - Il est exigé de présenter une fiche technique ou un catalogue.

Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :

- 1) Les prix requis TVA comprise sont fermes et non révisables
- 2) Le délai d'option doit être de trois mois
- 3) Lieu de livraison : Magasin général
- 4) **Délai de livraison : 15 jours**
- 5) Votre offre (technique et financière) **en deux copies** doit être présentée sous pli fermé avec mention << Confidentiel et N° Affichage >> **au siège de la Direction des Achats et Approvisionnements Mardi 12 Aout 2025 à 12:00** où elles seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui les souhaitent.
- 6) Il est exigé de présenter une fiche technique ou un catalogue pour les produits/services proposés
- 7) Le soumissionnaire doit, s'il est nécessaire, présenter aux utilisateurs un échantillon du matériel proposé
- 8) La SOMELEC peut ne pas donner suite totalement ou partiellement à la présente consultation
- 9) La SOMELEC peut recourir à la procédure du moins disant par item
- 10) Tout fournisseur ne dispose pas d'un **code fournisseur SOMELEC** ne doit pas participer à cette consultation et son offre sera rejetée et toute offre non signée non cachetée sera rejetée

N.B: Le dossier peut être retiré auprès du service des achats de la SOMELEC(DAA)

Directrice Centrale Approvisionnements et Moyens Généraux

Atta EL GHOTOB MOMA

A

*04
08
25*