


Date : 01-08-2025  
 Page : 1/1

# SOMELEC

SOCIETE MAURITANIENNE D'ELECTRICITE  
 SOCIETE AU CAPITAL DE 14 736 416 590 MRU  
 siège social : Ilot "C"-Lot N°121 - Avenue Boubacar Ben Amer  
 Ksar - Nouakchott- Mauritanie  
 BP : 355 - Tel:(00 222)45 25 67 83/ FAX: (00 222)45 25 39 95  
 R.C.:N°35699/NIF 30500075  
 E-mail:somelec@somelec.mr



## Affichage N° 6016

Matériels Réseaux  
électriques

DA N° 43-DCD/DENN/DER du  
24/07/2025

Date d'ouverture : Mardi 12 Aout 2025 à 12:00

 Objet : Appel d'offres

Description : Cellules de tableau modulaire


Item	Désignation	Unité	Référence	Quantité
1	Cellule de tableau modulaire 15(24) kV de type interrupteur "Arrivée ou Départ" isolée dans l'air, équipé d'interrupteur à coupure en charge SF6, courant assigné de 630A, 12kA/1s, fréquence= 50HZ, suivant norme internationale CEI 62271-200, NFC 13-100 ET NFC 13-200.	U		3
2	Cellule de tableau modulaire 15(24) kV de type interrupteur fusibles combinés "protection transfo" isolée dans l'air, équipé d'interrupteur à coupure en charge SF6, courant assigné de 200A, 12kA/1s, fréquence= 50HZ, y compris les fusibles MT, suivant norme internationale CEI 62271-200, NFC 13-100 ET NFC 13-200.	U		1

NB : - Livraison 15 jours. - Il est exigé de présenter une fiche technique ou un catalogue.


Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :

- 1) Les prix requis TVA comprise sont fermes et non révisables
- 2) Le délai d'option doit être de trois mois
- 3) Lieu de livraison : Magasin général
- 4) **Délai de livraison : 15 jours**
- 5) Votre offre (technique et financière) **en deux copies** doit être présentée sous pli fermé avec mention << Confidential et N° Affichage >> au siège de la Direction des Achats et Approvisionnements Mardi 12 Aout 2025 à 12:00 où elles seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui les souhaitent.
- 6) Il est exigé de présenter une fiche technique ou un catalogue pour les produits/services proposés
- 7) Le soumissionnaire doit, s'il est nécessaire, présenter aux utilisateurs un échantillon du matériel proposé
- 8) La SOMELEC peut ne pas donner suite totalement ou partiellement à la présente consultation
- 9) La SOMELEC peut recourir à la procédure du moins disant par item
- 10) Tout fournisseur ne dispose pas d'un **code fournisseur** SOMELEC ne doit pas participer à cette consultation et son offre sera rejetée et toute offre non signée non cachetée sera rejetée

N.B: Le dossier peut être retiré auprès du service des achats de la SOMELEC(DAA)

 Directrice Centrale Approvisionnements et Moyens Généraux

Azza EL GHOTOB MOMA

  
 04  
 08  
 25