


SOMELEC

SOCIETE MAURITANIENNE D'ELECTRICITE
 SOCIETE AU CAPITAL DE 14 736 416 590 MRU
 siège social : Ilot "C"-Lot N°121 - Avenue Boubacar Ben Amer
 Ksar - Nouakchott- Mauritanie
 BP : 355 - Tél:(00 222)45 25 67 83/ FAX: (00 222)45 25 39 95
 R.C.:N°35699/NIF 30500075
 E-mail:somelec@somelec.mr



Date : 24-09-2025
 Page : 1/1

Affichage N°

6187

Pièces de rechange et les
 consommables (filtre, courroies, ...)
 pour les groupes

DA N° 208-
 87/C.ATAR/DP/2025 du
 15/09/2025

Date d'ouverture : **Jeudi 02 Octobre 2025 à 12:00**



Objet : Appel d'offres

Description : Chargeur de batterie Perkins 520 kW


Item	Désignation	Unité	Référence	Quantité
1	Chargeur de batterie Perkins 520 kW: • Power Input: 150-275VACI :47.440Hz /210-400VDC • Output Ratings : 27,6VDC 5A • (6,5A max on short circuit) • Boost Voltage : 28,4VDC± % 1	U	EBC2405	1

NB : Voir les caractéristiques de la plaque signalétique du chargeur ci-jointe. - Il est exigé de présenter une fiche technique ou un catalogue et de préciser le délai de livraison.

Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :

- 1) Les prix requis TVA comprise sont fermes et non révisables
- 2) Le délai d'option doit être de trois mois
- 3) Lieu de livraison : **Magasin général**
- 4) **Délai de livraison :**
- 5) Votre offre (technique et financière) **en deux copies** doit être présentée sous pli fermé avec mention <> Confidential et N° Affichage >> **au siège de la Direction des Achats et Approvisionnements Jeudi 02 Octobre 2025 à 12:00** où elles seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui les souhaitent.
- 6) Il est exigé de présenter une fiche technique ou un catalogue pour les produits/services proposés
- 7) Le soumissionnaire doit, s'il est nécessaire, présenter aux utilisateurs un échantillon du matériel proposé
- 8) La SOMELEC peut ne pas donner suite totalement ou partiellement à la présente consultation
- 9) La SOMELEC peut recourir à la procédure du moins disant par item
- 10) Tout fournisseur ne dispose pas d'un **code fournisseur SOMELEC** ne doit pas participer à cette consultation et son offre sera rejetée et toute offre non signée non cachetée sera rejetée

N.B: Le dossier peut être retiré auprès du service des achats de la SOMELEC(DAA)

Directrice Centrale Approvisionnements et Moyens Généraux Azza EL GHOTOB MOMA	
 24 09 25	

EBC2405

EN
KO

Protective Earth

Neutral

PE
N
L
Phase

Power Input: 150-275VAC / 47-400Hz

210-400VDC

CHARGE
FAIL

Output Ratings: 27.6VDC 5A
(6.5A 8Ω on short circuit)


Boost Voltage: 28.4VDC ± 1%

LED STATUS:

Green: OK

Red: ALARM

Green&Red: Reverse Connection or
Output fuse blown
(Check output fuse (F2))



Fuse Ratings:
Output Fuse(F2) 10A Slow Blow
Input Fuse(F1) 6.3A Slow Blow