


# SOMELEC

SOCIETE MAURITANIENNE D'ELECTRICITE  
 SOCIETE AU CAPITAL DE 14 736 416 590 MRU  
 siège social : Ilot "C"-Lot N°121 - Avenue Boubacar Ben Amer  
 Ksar - Nouakchott- Mauritanie  
 BP : 355 - Tél:(00 222)45 25 67 83/ FAX: (00 222)45 25 39 95  
 R.C.:N°35699/NIF 30500075  
 E-mail:somelec@somelec.mr



Affichage N° **5796** Divers

DA N° 003/25-DCC-CCGC du 17-04-2025

Date d'ouverture : **Jeudi 15 Mai 2025 à 12:00**

**Objet : Appel d'offres**

**Description : Climatiseurs pour la salle bancs d'essai**

Item	Désignation	Unité	Référence	Quantité
1	Climatiseur 2 CV ( voir les spécifications ci-jointes)	U		2

**NB : - Voir les spécifications techniques ci-jointes. - Il est exigé de présenter une fiche technique ou un catalogue et de préciser le délai de livraison.**

**Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :**

- 1) Les prix requis TVA comprise sont fermes et non révisables
- 2) Le délai d'option doit être de trois mois
- 3) Lieu de livraison : CCGC
- 4) Délai de livraison :**
- 5) Votre offre (technique et financière) **en deux copies** doit être présentée sous pli fermé avec mention << Confidential et N° Affichage >> **au siège de la Direction des Achats et Approvisionnements Jeudi 15 Mai 2025 à 12:00** où elles seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui les souhaitent.
- 6) Il est exigé de présenter une fiche technique ou un catalogue pour les produits/services proposés
- 7) Le soumissionnaire doit, s'il est nécessaire, présenter aux utilisateurs un échantillon du matériel proposé
- 8) La SOMELEC peut ne pas donner suite totalement ou partiellement à la présente consultation
- 9) La SOMELEC peut recourir à la procédure du moins disant par item
- 10) Tout fournisseur ne dispose pas d'un **code fournisseur** SOMELEC ne doit pas participer à cette consultation et son offre sera rejetée et toute offre non signée non cachetée sera rejetée

**N.B: Le dossier peut être retiré auprès du service des achats de la SOMELEC(DAA)**



## 1. Désignation du besoin

Fourniture de deux climatiseurs pour assurer la continuité de service et le confort thermique des installations techniques du Banc d'essai du centre de comptage :

## 2. Description technique des équipements demandés

Désignation	Quantité	Caractéristiques techniques
Climatiseur mural – 2 CV	2	<ul style="list-style-type: none"><li>- Type : Split mural</li><li>- Capacité : 2 CV (<math>\approx</math> 18 000 BTU/h – 5.2 kW)</li><li>- Alimentation : Monophasé 230V / 50Hz</li><li>- Mode : Froid seul ou réversible (froid/chaud)</li><li>- Gaz réfrigérant : R410A</li><li>- Niveau sonore faible</li><li>- Télécommande infrarouge</li><li>- Fourniture + pose murale avec support extérieur et raccordements frigorifiques standard</li></ul>