


SOMELEC

SOCIETE MAURITANIENNE D'ELECTRICITE
 SOCIETE AU CAPITAL DE 14 736 416 590 MRU
 siège social : Ilot "C"-Lot N°121 - Avenue Boubacar Ben Amer
 Ksar - Nouakchott- Mauritanie
 BP : 355 - Tél:(00 222)45 25 67 83/ FAX: (00 222)45 25 39 95
 R.C.:N°35699/NIF 30500075
 E-mail:somelec@somelec.mr



Date : 06-11-2025
 Page : 1/1

Affichage N° **6273**

Matériels Réseaux
 électriques

DA N° 040/25-DTN-DCERTN du
 17/10/2025

Date d'ouverture : **Jeudi 13 Novembre 2025 à 12:00**

 Objet : Appel d'offres

Description : Coffret d'éclairage public au minimum 525x535x210 mm & Luminaire en fonderie d'aluminium injecté LED de 150 w



Item	Désignation	Unité	Référence	Quantité
1	Coffret d'éclairage public au minimum 525x535x210 mm en polyester étanche prêteable, renforcé fibre de verre, moulé à chaud complet comprenant : un disjoncteur 63A 4P 230/400V, un compteur 4 fils câblés, un contacteur 80A 4P 230/400V, un interrupteur à 3 positions, 04 départs tétrapolaires protégés chacun par 3 fusibles de 32 A et un neutre 10,3 x 38, une horloge, un inter crépusculaire etc.	U		6
2	Luminaire en fonderie d'aluminium injecté LED de 150 W - 220/240 V -IP 66- IK 08- Flux lumineux de la lampe ≈19 500 Lm, avec crosse et fixation sur poteau (tige de scellement de diamètre 20 filetage 18 avec 2 écrous et 2 rondelles).	U		90

NB : - Livraison immédiate. - Les offres doivent être obligatoirement accompagnées par des spécifications techniques détaillées.

Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :

- 1) Les prix requis TVA comprise sont fermes et non révisables
- 2) Le délai d'option doit être de trois mois
- 3) Lieu de livraison : **Magasin général**
- 4) **Délai de livraison : Immédiat.**
- 5) Votre offre (technique et financière) **en deux copies** doit être présentée sous pli fermé avec mention << Confidential et N° Affichage >> **au siège de la Direction des Achats et Approvisionnements Jeudi 13 Novembre 2025 à 12:00** où elles seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui les souhaitent.
- 6) Il est exigé de présenter une fiche technique ou un catalogue pour les produits/services proposés
- 7) Le soumissionnaire doit, s'il est nécessaire, présenter aux utilisateurs un échantillon du matériel proposé
- 8) La SOMELEC peut ne pas donner suite totalement ou partiellement à la présente consultation
- 9) La SOMELEC peut recourir à la procédure du moins disant par item
- 10) Tout fournisseur ne dispose pas d'un **code fournisseur SOMELEC** ne doit pas participer à cette consultation et son offre sera rejetée et toute offre non signée non cachetée sera rejetée

N.B: Le dossier peut être retiré auprès du service des achats de la SOMELEC(DAA)

	Directrice Centrale Approvisionnements et Moyens Généraux	
Azza EL GHOTOB MOMA		
	06/11/2025	