

SOMELEC

Date : 29-06-2026

Page : 1/1

SOCIETE MAURITANIENNE D'ELECTRICITE
 SOCIETE AU CAPITAL DE 14 736 416 590 MRU
 siège social : Ilot "C"-Lot N°121 - Avenue Boubacar Ben Amer
 Ksar - Nouakchott- Mauritanie
 BP : 355 - Tél:(00 222)45 25 67 83/ FAX: (00 222)45 25 39 95
 R.C.:N°35699/NIF 30500075
 E-mail:somelec@somelec.mr

**Affichage N°****6831****Matériels Réseaux
électriques****DA N° 009-26/DCD/DEMRI/DEZN du
03/06/2026****Date d'ouverture : Lundi 06 Juillet 2026 à 12:00****Objet : Appel d'offres****Description : Coffrets de fausse coupure de distribution BT**

Item	Désignation	Unité	Référence	Quantité
1	Coffret de fausse coupure d'extérieur en enveloppe isolante (polyester renforcé de fibre de verre), auto-extinguible, équipé d'un jeu de barres en cuivre étamé pour un courant assigné 200 A, avec 02 Entrées (réseau) de section 50 à 240 mm ² et une sortie dérivation jusqu'à 35 mm ² présentant un indice de protection minimal IP44 et une résistance aux chocs IK10, traité anti-UV, conforme aux normes CEI 61439-1 et CEI 61439-5 (voir les spécifications ci-jointes)	U		10

NB : - La pénalité de retard s'élèvera à : 1/1000ième du montant du bon de commande, par jour calendaire, samedi et dimanche et jours fériés compris. - Le montant global des pénalités de retard est plafonné à : 10 % du montant total du bon de commande. - Livraison maximum 7 jours - Il est exigé de présenter une fiche technique ou un catalogue. - Seuls les fournisseurs locaux sont autorisés à participer à cette consultation.

Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :

- 1) Les prix requis TVA comprise sont fermes et non révisables
- 2) Le délai d'option doit être de trois mois
- 3) Lieu de livraison : **magasin général**
- 4) **Délai de livraison : maximum 7 jours**
- 5) Votre offre (technique et financière) **en deux copies** doit être présentée sous pli fermé avec mention << Confidentiel et N° Affichage >> **au siège de la Direction des Achats et Approvisionnements Lundi 06 Juillet 2026 à 12:00** où elles seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui les souhaitent.
- 6) Il est exigé de présenter une fiche technique ou un catalogue pour les produits/services proposés
- 7) Le soumissionnaire doit, s'il est nécessaire, présenter aux utilisateurs un échantillon du matériel proposé
- 8) La SOMELEC peut ne pas donner suite totalement ou partiellement à la présente consultation
- 9)
- 10) Tout fournisseur ne dispose pas d'un **code fournisseur SOMELEC** ne doit pas participer à cette consultation et son offre sera rejetée et toute offre non signée non cachetée sera rejetée

N.B: Le dossier peut être retiré auprès du service des achats de la SOMELEC(DAA)

 **Directrice Centrale Approvisionnements et Moyens Généraux** 
 Azza EL GHOTOB MOMA
 29
06
26

1- Conditions d'installation :

Les câbles doivent respecter les conditions de fonctionnement suivantes :

Item	Désignation	Marge
1	Température ambiante	-5°C à 50°C
3	Installation	Extérieure sur socle
4	Altitude	< 1000 mètres

2- Caractéristiques électriques :

N°	Caractéristiques Spécifiques	Valeur demandée	Valeur garantie
1	Normes	CEI 61439	
2	Type	Coffret de fausse coupure de distribution	
3	Tension assignée d'emploi	230/400 V	
4	Niveau d'isolement	1 000 V	
5	Nature des jeux de barres	Cuivre étamé	
6	Courant assigné	200 A	
7	Courant de court-circuit minimal	10 kA/1s	
8	Raccordement	02 entrées principales 02 sorties de dérivation	
9	Section câble principal	50 à 240 mm ²	
10	Section câble dérivation	Max 35 mm ²	
11	Connexion	Bornes à serrage mécanique/ perforation d'isolant	
12	Nature matériau coffret	Polyester renforcé de fibre de verre	
13	Indice de protection étanchéité	Min IP43	
14	Indice de protection chocs	Min IK10	
15	Protection interne	Ecran IP2X	