

# SOMELEC

SOCIETE MAURITANIE D'ELECTRICITE  
SOCIETE AU CAPITAL DE 6.634.331.590,9 UM  
SIEGE SOCIAL: AVENUE DE L'INDEPENDANCE - NOUAKCHOTT  
B.P. : 355 - Tél. : 45 25 67 83 / Fax : 45 25 39 95  
R.C. : N°35699 / NIF 30500075  
E-mail : somelec@somelec.mr



ش . م . ك  
الشركة الموريتانية للكهرباء  
شركة رأسمالها: 6.634.331.590,9 أوقية  
المقر الرئيسي: شارع الاستقلال - انواكشوط  
ص ب: 355 - هاتف: 45 25 67 83 فاكس: 45 25 39 95  
سجل التجاري رقم: 35699 التعريف الضريبي رقم: 30500075  
البريد الإلكتروني: somelec@somelec.mr

Nouakchott, le :

انواكشوط في:

A.....

**Objet : Lettre de Consultation relative à l'acquisition de LA FOURNITURE DE PDR ABC PLUS DIVERS**

(DA N°24/021/CHK du 13/11/021)

La Société Mauritanienne d'Electricité (SOMELEC) lance une consultation relative à l'acquisition de la **Fourniture PDR ABC plus divers**

A ce titre, nous vous transmettons ci jointes les spécifications techniques du matériel à commander et vous invitons à formuler votre proposition technique et financière conformément aux termes de la présente consultation.

Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :

- 1) Votre offre technique doit comporter les éléments permettant de se prononcer sur l'origine du matériel proposé et sa conformité avec les spécifications demandées.
- 2) Votre offre financière doit avoir une validité de 90 jours, doit être libellée en français, et obligatoirement en CIF rendu Nouakchott.
- 3) Les prix sont fermes et non révisables
- 4) Mode de règlement ; remise documentaire à vue/LC
- 5) Le délai de livraison du matériel à commander doit, sous peine de rejet de votre offre, être obligatoirement précisé.
- 6) Les deux offres ainsi constituées doivent être placées dans une enveloppe sur laquelle est mentionné :

**Direction Centrale des Approvisionnements et Moyens généraux**  
**Direction des Achats et Approvisionnements**  
**SOCOGIM KSAR, Bâtiment de l'ECOLE DES METIERS DE LA SOMELEC**  
**Nouakchott – Mauritanie – BP 355, Tél : +222 45 25 42 80**  
**Consultation pour l'acquisition de matériel de la (DA N°24/021/CHK)**

Elles doivent être déposées sous peine de rejet au plus tard le **Judi 17/03/2022 à 12 heures TU**, à la Direction Centrale des Approvisionnements et des Moyens Généraux à l'adresse indiquée ci-dessus ou par E- mail aux adresses suivantes : [azza@somelec.mr](mailto:azza@somelec.mr) ; [mmany@somelec.mr](mailto:mmany@somelec.mr)

Toute offre parvenue après cette date et heure sera rejetée

L'ouverture des offres sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister les Pour toute demande d'information, vous pouvez vous adresser aux E-mails ci-dessus auxquels doivent parvenir questions au plutard cinq jours avant la clôture des réceptions des offres.

Meilleures salutations.

Le Directeur Central des Approvisionnements et Moyens Généraux

Mohamed El Moctar, Mohamed Mahmoud



Production et Distribution d'Electricité

إنتاج وتوزيع الكهرباء

**SOMELEC**  
**DCPT/DP/CCECH**  
**UR**  
**:25A**

29/11

<b>DEMAND D'APPROVISIONNEMENT 24/021/CHK</b>	<b>du :13/11/021</b>
<b>Equipement concerné : centrale de kiffa</b>	<b>Fournisseur</b>
<b>Date de livraison souhaitée: Meilleurs délais</b>	

Item	Ref Constructeur	DESIGNATION	Quantité
1	620.070.9001.01	Pressostat (P<0.5bar) OPSL.4	10
2	620.070.9001.01	Pressostat (P>3bar) OPSH.4	10
3	620.070.9001.01	Pressostat (P<1.5bar) OPSL.2	10
4	620.070.9001.01	Pressostat (P<2.5bar) OPSLL.1	10
5	620.070.9001.01	Pressostat (P<2.75bar) OPSL.1	10
6	950 170 1300 11	Pressostat (P<1.5bar) FPSP.1	10
7	950.170.1200.11	Pressostat (P<0.4bar) WPSL.1	10
8	620.137.1103.01	Thermostat T<40°C WTSL.6	10
9	620.137.1103.01	Thermostat T>45°C WTSL.2	10
10	620.137.1103.01	Thermostat T<54°C WTSH.3	10
11	620.137.1103.01	Thermostat T>90°C WTSH.1	10
12	620.137.1103.01	Thermostat T>95°C WTSHH.1	10
13		Thermostat Température très haute d'eau du chaudiere (TSHH) Type:ATHs- 20 603021/20 Rang:100-250°C Marque:JUMO	10
14	620.070.9001.01	Thermostat T>80°C OTSH.1	10
15	950.172.1700.51	Commutateur de pression d'huile (dP<0,8) OdPSH.1	10
16	950.172.1700.51	Commutateur de pression d'huile (dP<0,5) FdPSH.1	10
17	610.058.9001.10	Interupteur à flotteur	5
18	620.012.1300.17	Capteur d'impulsion (Pick Up)	5
19	620.062.1400.01	Soupape de démarrage principale	4
20	630.075.9002.02	Electrovanne d'arrêt (24V)	4
21	610.062.9005.13	Soupape électromagnétique	4
22	610.062.9004.14	Détendeur de pression 1/4"G	8
23	620.156.9012.01	Capteur de pression	10
24	620.073.1200.01	Microswitch surcharge (Overload)	4
25	620.071.9001.01	Transmetteur de température Eau HT (WTT.6)	8
26	620.071.9002.01	Transmetteur de température huile (OTT.2)	8
27	620.174.1100.01	Transmetteur de pression	8
28	620.068.1700.07	Transmetteur de pression	8
29	620.068.1700.07	Capteur de température (cylindre) moteur 12VDZC	20
30	620.068.1800.03	Capteur de température (Entrée turbo) moteur 12VDZC	6
31	630.068.1600.03	Capteur de température (Sortie turbo) moteur 12VDZC	6

Item	Ref Constructeur	DESIGNATION	Quantité
32	620.068.1100.05	Conduite pyrométrique multicâbles moteur 12VDZC	4
33	620.068.1300.08	Capteur de température (cylindre) moteur 8DZC	15
34	620.068.1400.08	Capteur de température (Entrée turbo) moteur 8DZC	5
35	620.068.1600.07	Capteur de température (Sortie turbo) moteur 8DZC	5
36	620.068.1100.06	Conduite pyrométrique multicâbles moteur 8DZC	3
37	620.068.1200.05	Câble de liaison pour moteur 12VDZC bank A	5
38	630.068.1200.02	Câble de liaison pour moteur 12VDZC bank B	5
39	620.068.1200.03	Câble de liaison pour moteur 8DZC	3
40		Relais de protection DCMR pour transfo (BEST YTH 1875/36 n°68828)	4
41	LC1 D40A 230V AC	Contacteur Schneider électrique	2
42	LC1 D18A 230V AC	Contacteur Schneider électrique	2
43	GV-3P40 30-40A	Disjoncteur moteur Schneider électrique	2
44	GV-2ME 20 13-18A	Disjoncteur moteur Schneider électrique	2
45	ZBV-M5-230V AC	Voyant jaune Schneider électrique	4
46	ZBV-M4-230V AC	Voyant rouge Schneider électrique	4
47	ZBV-M3-230V AC	Voyant vert Schneider électrique	4
48	RBR 122A 24V AC/DC	Relais ABB	8
	1SNA 645512 R2700		
	ICE 60947-7-1		
	250V AC/8A		
49	IGS-PTM ComAp SW Version: 10.0	Carte électronique (entrées analog.)	4
	HW Version: 2.2 SI		
	Input signal : 0,1V DC or 20mA DC		
50	InteliSysNTC Hybrid	Carte électronique	4
	Order code : IS-NTC HYBRID		
	HW version: 2.0-TO		
	ComAp		
51	Inteli AIN8	Cartes électroniques	4
	Order code: I-AIN8		
	HW version: 1.0. TO		

Item	Ref Constructeur	DESIGNATION	Quantité
	8-36V DC MAX 0,1A ComAp		
52	Inteli IO8/8	Cartes électroniques	4
	Order code: I-IO8/8		
	HW version 1.0.TO		
	8-36VDC MAX 0,2A ComAp		
53	Inteli IO8/8	Carte électronique	4
	Order code: I-IO8/8SW		
	SW version: 1.2.0.0		
	HW version: 1.0-VE		
	8-36VDC MAX 0,2 ComAp		
54	Inteli AIN8	Carte électronique	4
	Order code: I-AIN8		
	SW version: 1.2.0.1		
	HW version: 1.0-TO		
	8-36V DC MAX 0,1A ComAp		
55	320-00-226- 00e Rev.05	Carte électronique	4
	1451 2/02982		
	NT 2011461 G00		
	HEINZMANN DG 12.2-01-00		

Item	Ref Constructeur	DESIGNATION	Quantité
56	GALA1005 PVT200 UA000000	Pompe doseuse Type GALA	1
	EL-ANSCHLUSS 100-230V 50/60Hz		
	4,4l/h 10bar 17w 0,5- 0,2A		
	1,17gph 145psi		
57	Pentair International	Tête de commande adoucisseur Pentair Type 5600	1
	230V 50Hz IP 22		
	5600 Made in Italy		
58	Control Unit for Visco Booster(VBU)	Ecran du Booster	2
59	6205-ZZ 6204-ZZ	Pompe Transfert Huile	4
60	6205-2ZC3 6004- 2ZC3	Pompe Transfert LFO	4
61	6205-2ZC3 6004- 2ZC3	Pompe Transfert HFO	4
62	6309-C3 6209-Z-C3	Pompe Dépotage LFO	4
63	6205-2ZC3 6004- 2ZC3	Pompe Secour LFO ( Pompe 3 )	4
64	6204-2Z/C3 6203- 2Z/C3	Pompes Remplissages	4
65	6308-ZZ 6207- ZZ	Pompe Circulation 1	4
66	6208-2Z C3 6208-2Z C3	Pompe Circulation 2	4
67	6307-ZZ 6206- ZZ	Moteur Filtre Inerti Pulsion ( Air Salle des Machines )	4
68	6312. ZZ. C3	Moteur Ventilateur Pulsion ( Air Salle des Machines )	4
69	6203-ZZ 6202- ZZ	Moteur Filtre Inerti ( Air Admission groupe )	4
70	6205. ZZ. C3	Pompes Booster	4
71	6205-2Z/C3 6204- 2Z/C3 6204-2Z/C3 6203-2Z/C3	Roulement Centrifugeuse LFO -Moteur du Centrifugeuse -Pompe Alimentation du centrifugeuse	4
72	6306-2Z/C3 6205-2Z/C3 6205-2Z/C3 6204-2Z/C3	Roulement Centrifugeuse HFO -Moteur du Centrifugeuse -Pompe Alimentation du centrifugeuse	4

Item	Ref Constructeur	DESIGNATION	Quantité
73	6205-2Z/C3 6204-2Z/C3 6204-2Z/C3 6203-2Z/C3	Roulement Centrigeuse Huile (G1 G2 G3) -Moteur du Centrifugeuse -Pompe Alimentation du centrifugeuse	4
74	6306-2Z/C3 6205-2Z/C3 6204-2Z/C3 6203-2Z/C3	Roulement Centrigeuse Huile (G4) -Moteur du Centrifugeuse -Pompe Alimentation du centrifugeuse	4
75	6306-2Z/C3 6205-2Z/C3	Roulement Moteurs des modules Pregressage/Prechauffage	4
76	6311 C3	Roulement Compresseur 30bar Electrique	4
77	6305Z	Roulement Moteurs des Refroidisseur	4
78	6308-ZZ-C3	Roulement moteur Aero	4

IA CHEF CCECH

*[Signature]*

VISA DIRECTEUR PRODUCTION

DI

*[Signature]*

VISA DCPT

*[Signature]*

DIRECTEUR GENERAL

*[Signature]*

