

SOMELEC

SOCIETE MAURITANIE D'ELECTRICITE
SOCIETE AU CAPITAL DE 6.634.331.590,9 UM
SIEGE SOCIAL: AVENUE DE L'INDEPENDANCE - NOUAKCHOTT
B.P. : 355 - Tél. : 45 25 67 83 / Fax : 45 25 39 95
R.C. : N°35699 / NIF 30500075
E-mail : somelec@somelec.mr



ش . م . ك
الشركة الموريتانية للكهرباء
شركة رأسمالها: 6.634.331.590,9 أوقية
المقر الرئيسي: شارع الاستقلال - انواكشوط
ص ب: 355 - هاتف: 45 25 67 83 فاكس: 45 25 39 95
سجل التجاري رقم: 35699 التعريف الضريبي رقم: 30500075
البريد الإلكتروني: somelec@somelec.mr

Nouakchott, le :

انواكشوط في:

A.....

Objet : Lettre de Consultation relative à l'acquisition DES VANNES DE REGULATION D'AIR

(DA N°016--50/CWF/DP/2021 du 20/12/2021)

La Société Mauritanienne d'Electricité (SOMELEC) lance une consultation relative à l'acquisition des vannes de régulation d'Air pour la Centrale de Wharf.

A ce titre, nous vous transmettons ci jointes les spécifications techniques du matériel à commander et vous invitons à formuler votre proposition technique et financière conformément aux termes de la présente consultation.

Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :

- 1) Votre offre technique doit comporter les éléments permettant de se prononcer sur l'origine du matériel proposé et sa conformité avec les spécifications demandées.
- 2) Votre offre financière doit avoir une validité de 90 jours, doit être libellée en français, et obligatoirement en CIF rendu Nouakchott.
- 3) Les prix sont fermes et non révisables
- 4) Mode de règlement ; remise documentaire à vue/LC
- 5) Le délai de livraison du matériel à commander doit, sous peine de rejet de votre offre, être obligatoirement précisé.
- 6) Les deux offres ainsi constituées doivent être placées dans une enveloppe sur laquelle est mentionné :

Direction Centrale des Approvisionnements et Moyens généraux
Direction des Achats et Approvisionnements
SOCOGIM KSAR, Bâtiment de l'ECOLE DES METIERS DE LA SOMELEC
Nouakchott – Mauritanie – BP 355, Tél : +222 45 25 42 80
Consultation pour l'acquisition de matériel de la (DA N°016-50/CWF/DP/2021)

Elles doivent être déposées sous peine de rejet au plus tard le **Lundi 21/03/2022 à 12 heures TU**, à la Direction Centrale des Approvisionnements et des Moyens Généraux à l'adresse indiquée ci-dessus ou par E- mail aux adresses suivantes : azza@somelec.mr ; mnany@somelec.mr


Toute offre parvenue après cette date et heure sera rejetée

L'ouverture des offres sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister les Pour toute demande d'information, vous pouvez vous adresser aux E-mails ci-dessus auxquels doivent parvenir questions au plus tard cinq jours avant la clôture des réceptions des offres.

Meilleures salutations.

Le Directeur Central des Approvisionnements et Moyens Généraux

Mohamed El Moctar Mohamed Mahmoud



28/12/21


DEMANDE D'APPROVISIONNEMENT N° 016-50/CWF/DP/2021

ENSEMBLE : CIRCUIT D'AIR
SECTION : VANNE DE REGULATION D'AIR

ITEM	REFERENCE	QUANTITE	DESIGNATION
1	K41P8SN	10	Vanne de régulation d'air : Modèle : K41, SER N° : 30442/P/13 Max INLET : 40 BAR, OUTLET RANGE : 0,5 – 40 BAR, TEMP RANGE: - 10 to 100 °C, DN: 25 mm,
2	K42P8SN	10	Vanne de régulation d'air: Modèle: K42, SER N° : 30442/P/10 Max INLET : 40 BAR, OUTLET RANGE : 0,5 à 40 BAR TEMP RANGE : - 10 to 100 °C, DN : 50 mm

Nombre item : 02


ADJOINT CHEF SERVICE PLANIFICATION



CHEF DEPARTEMENT GESTION
DES ENERGIES THERMIQUES



DIRECTEUR DE PRODUCTION



DIRECTEUR CENTRAL DE
PRODUCTION ET DE TRANSPORT



DIRECTEUR GENERAL

