

SOMELEC

SOCIETE MAURITANIEENNE D'ELECTRICITE
SOCIETE AU CAPITAL DE 6.634.331.590,9 UM
SIEGE SOCIAL: AVENUE DE L'INDEPENDANCE - NOUAKCHOTT
B.P. : 355 - Tél. : 45 25 67 83 / Fax : 45 25 39 95
R.C. : N°35699 / NIF 30500075
E-mail : somelec@somelec.mr



ش . م . ك
الشركة الموريتانية للكهرباء
شركة رأسمالها: 6.634.331.590,9 أوقية
المقر الرئيسي: شارع الاستقلال - انواكشوط
ص ب: 355 - هاتف: 45 25 67 83 فاكس: 45 25 39 95
سجل التجاري رقم: 35699 لتعريف الضريبي رقم: 30500075
البريد الإلكتروني: somelec@somelec.mr



Nouakchott, le :

انواكشوط في:



Objet : Lettre de Consultation relative à l'ENTRETIEN DES COFFRETS INSTALLEES DANS LES POSTES MT/BT

(DA N°002/22/DCD/DD/DDIS)

La Société Mauritanienne d'Electricité (SOMELEC) lance une consultation relative à l'entretien des coffrets ITI installés dans les postes MT/BT

A ce titre, nous vous transmettons ci jointes les spécifications techniques du matériel à commander et vous invitons à formuler votre proposition technique et financière conformément aux termes de la présente consultation.

Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :

- 1) Votre offre technique doit comporter les éléments permettant de se prononcer sur l'origine du matériel proposé et sa conformité avec les spécifications demandées.
- 2) Votre offre financière doit avoir une validité de 90 jours, doit être libellée en français, et obligatoirement en CIF rendu Nouakchott.
- 3) Les prix sont fermes et non révisables
- 4) Mode de règlement ; remise documentaire à vue/LC
- 5) Le délai de livraison du matériel à commander doit, sous peine de rejet de votre offre, être obligatoirement précisé.
- 6) Les deux offres ainsi constituées doivent être placées dans une enveloppe sur laquelle est mentionné :

Direction Centrale des Approvisionnements et Moyens généraux
Direction des Achats et Approvisionnements
SOCOGIM KSAR, Bâtiment de l'ECOLE DES METIERS DE LA SOMELEC
Nouakchott – Mauritanie – BP 355, Tél : +222 45 25 42 80
Consultation pour l'acquisition de matériel de la (DA N°002/22/DCD/DD/DDIS)

Elles doivent être déposées sous peine de rejet au plus tard le **Lundi 27/06/2022 à 12 heures TU**, à la Direction Centrale des Approvisionnements et des Moyens Généraux à l'adresse indiquée ci-dessus ou par E-mail aux adresses suivantes : azza@somelec.mr ; mmany@somelec.mr


Toute offre parvenue après cette date et heure sera rejetée

L'ouverture des offres sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister les
Pour toute demande d'information, vous pouvez vous adresser aux E-mails ci-dessus auxquels doivent parvenir questions au plus tard cinq jours avant la clôture des réceptions des offres.

Meilleures salutations.

 Le Directeur Central des Approvisionnements et Moyens Généraux 

Mohamed El Moctar Mohamed Mahmoud



SOMELEC
 Direction Centrale de Distribution
 Département Dispatching
 Service Téléconduite

DAA
P. traitement
8/05/22
 ⇒ BBT 05
 09
 02
 SARE
 Nouakchott le 28/03/2022 06/04/22

DEMANDE D'APPROVISIONNEMENT N°002/22/DCD/DD/DDIS
 Equipements concernés : Entretien des coffrets ITI (Interface de Téléconduite des Interrupteurs 8 voies) installé dans les postes MT/BT
 Délai : Immédiat

Item	Désignation	Unité	Quantité
1	Coffret ITI 8voies complet, marque CAHORS	U	2
2	Unité centrale 8 voies équipées ITI 3G	U	3
3	Carte Atelier d'énergie ITI 3G	U	8
4	Carte modem Radio	U	5
5	Carte TéléCommande-DDx ITI 3G	U	5
6	Une Batterie au plomb étanche sans entretien du type NPL-38-12I: Tension nominal = 12V Capacité du stockage = 38Ah	U	30
7	Chargeur des batteries : Courant de demerage :30A Capacité de la batterie :170-350Ah Intensité du courant :25A Tension continue:12/24V	U	1

Chef Département EL Houssein M' Bareck Sidi (Mle:2332)	Directeur Tutelle Deddy Elemine (Mle:1973)	Directeur Central pi Deddy Elemine (Mle:1973)	Directeur Général ?
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

SOMELEC
 DCAMG
 COURRIER ARRIVEE
 N° 635
 Date: 05/04/2022