

SOMELEC

SOCIETE MAURITANIE D'ELECTRICITE

SOCIETE AU CAPITAL DE 6.634.331.590,9 UM

SIEGE SOCIAL: AVENUE DE L'INDEPENDANCE - NOUAKCHOTT

B.P. : 355 - Tél. : 45 25 67 83 / Fax : 45 25 39 95

R.C. : N°35699 / NIF 30500075

E-mail : somelec@somelec.mr



ش. م. ك
الشركة الموريتانية للكهرباء

شركة رأسمالها: 6.634.331.590,9 أوقية

المقر الرئيسي: شارع الاستقلال - انواكشوط

ص ب: 355 - هاتف: 45 25 67 83 فاكس: 45 25 39 95

سجل التجاري رقم: 35699 التعريف الضريبي رقم: 30500075

البريد الإلكتروني: somelec@somelec.mr

Nouakchott, le :

انواكشوط في:

Attention Mr.....

N/Réf : CD N°24/2021/DCPT/DP/CCEH

DA N° 24/21 du 13/11/2021

La SOMELEC lance une consultation pour l'acquisition de matériel dont la désignation et les caractéristiques sont jointes à cette lettre Nous vous demandons par la présente de nous soumettre votre meilleure offre technique et financière pour la fourniture de ces matériels.

Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :

- 1) Les prix sont fermes et non révisables
- 2) Le délai d'option doit être de trois mois
- 3) La date limite de remise est le : 02/12/2021
- 4) Les prix s'entendent CIF rendu NOUAKCHOTT
- 5) Lieu de livraison : NOUAKCHOTT
- 6) Mode de règlement remise documentaire à vue/LC
- 7) Attestation du fabricant obligatoire
- 8) Délai de livraison : Le plus tôt possible

Sous peine de rejet, votre offre doit nous parvenir sous pli fermé par DHL au plus tard le 02/12/2021 à 12 H GMT à l'adresse suivante : SOMELEC BP 355 Direction des Achats et Approvisionnements

Fax : 00 222 45 25 14 97/ Tél : 00 222 45 25 42 80. L'ouverture des offres sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Nous vous demandons d'accuser réception de cette lettre et de nous informer sur la suite que vous comptez lui réserver.

Meilleurs salutations

La Directrice des Achats et Approvisionnements PI

Mariem Med NANI



SOMELEC
DCPT/DP/CCECH
UR
:25A

29/11

DEMAND D'APPROVISIONNEMENT 24/021/CHK		du :13/11/021
Equipement concerné : centrale de kiffa		Fournisseur
Date de livraison souhaitée: Meilleurs délais		

Item	Ref Constructeur	DESIGNATION	Quantité
1	620.070.9001.01	Pressostat (P<0.5bar) OPSL.4	10
2	620.070.9001.01	Pressostat (P>3bar) OPSH.4	10
3	620.070.9001.01	Pressostat (P<1.5bar) OPSL.2	10
4	620.070.9001.01	Pressostat (P<2.5bar) OPSLL.1	10
5	620.070.9001.01	Pressostat (P<2.75bar) OPSL.1	10
6	950 170 1300 11	Pressostat (P<1.5bar) FPSL.1	10
7	950.170.1200.11	Pressostat (P<0.4bar) WPSL.1	10
8	620.137.1103.01	Thermostat T<40°C WTSL.6	10
9	620.137.1103.01	Thermostat T>45°C WTSL.2	10
10	620.137.1103.01	Thermostat T<54°C WTSH.3	10
11	620.137.1103.01	Thermostat T>90°C WTSH.1	10
12	620.137.1103.01	Thermostat T>95°C WTSHH.1	10
13		Thermostat Température très haute d'eau du chaudiere (TSHH) Type:ATHs- Rang:100-250°C 20 603021/20 Marque:JUMO	10
14	620.070.9001.01	Thermostat T>80°C OTSH.1	10
15	950.172.1700.51	Commutateur de pression d'huile (dP<0,8) OdPSH.1	10
16	950.172.1700.51	Commutateur de pression d'huile (dP<0,5) FdPSH.1	10
17	610.058.9001.10	Interupteur à flotteur	10
18	620.012.1300.17	Capteur d'impulsion (Pick Up)	5
19	620.062.1400.01	Soupape de démarrage principale	5
20	630.075.9002.02	Electrovanne d'arrêt (24V)	4
21	610.062.9005.13	Soupape électromagnétique	4
22	610.062.9004.14	Détendeur de pression 1/4"G	4
23	620.156.9012.01	Capteur de pression	8
24	620.073.1200.01	Microswitch surcharge (Overload)	10
25	620.071.9001.01	Transmetteur de température Eau HT (WTT.6)	4
26	620.071.9002.01	Transmetteur de température huile (OTT.2)	8
27	620.174.1100.01	Transmetteur de pression	8
28	620.068.1700.07	Transmetteur de pression	8
29	620.068.1700.07	Capteur de température (cylindre) moteur 12VDZC	8
30	620.068.1800.03	Capteur de température (Entrée turbo) moteur 12VDZC	20
31	630.068.1600.03	Capteur de température (Sortie turbo) moteur 12VDZC	6

Item	Ref Constructeur	DESIGNATION	Quantité
32	620.068.1100.05	Conduite pyrométrique multicâbles moteur 12VDZC	
33	620.068.1300.08	Capteur de température (cylindre) moteur 8DZC	4
34	620.068.1400.08	Capteur de température (Entrée turbo) moteur 8DZC	15
35	620.068.1600.07	Capteur de température (Sortie turbo) moteur 8DZC	5
36	620.068.1100.06	Conduite pyrométrique multicâbles moteur 8DZC	5
37	620.068.1200.05	Câble de liaison pour moteur 12VDZC bank A	3
38	630.068.1200.02	Câble de liaison pour moteur 12VDZC bank B	5
39	620.068.1200.03	Câble de liaison pour moteur 8DZC	5
40		Relais de protection DCMR pour transfo (BEST YTH 1875/36 n°68828)	3
41	LC1 D40A 230V AC	Contacteur Schneider électrique	4
42	LC1 D18A 230V AC	Contacteur Schneider électrique	2
43	GV-3P40 30-40A	Disjoncteur moteur Schneider électrique	2
44	GV-2ME 20 13-18A	Disjoncteur moteur Schneider électrique	2
45	ZBV-M5-230V AC	Voyant jaune Schneider électrique	2
46	ZBV-M4-230V AC	Voyant rouge Schneider électrique	4
47	ZBV-M3-230V AC	Voyant vert Schneider électrique	4
48	RBR 122A 24V AC/DC	Relais ABB	8
	1SNA 645512 R2700		
	ICE 60947-7-1 250V AC/8A		
49	IGS-PTM ComAp SW Version: 10.0	Carte électronique (entrées analog.)	4
	HW Version: 2.2 SI		
	Input signal : 0,1V DC or 20mA DC		
50	InteliSysNTC Hybrid	Carte électronique	4
	Order code : IS-NTC HYBRID		
	HW version: 2.0-TO ComAp		
51	Inteli AIN8	Cartes électroniques	4
	Order code: I-AIN8		
	HW version: 1.0. TO		

Item	Ref Constructeur	DESIGNATION	Quantité
	8-36V DC MAX 0,1A ComAp		
52	Inteli IO8/8	Cartes électroniques	4
	Order code: I-IO8/8		
	HW version 1.0.TO		
	8-36VDC MAX 0,2A ComAp		
53	Inteli IO8/8	Carte électronique	4
	Order code: I- IO8/8SW		
	SW version: 1.2.0.0		
	HW version: 1.0-VE		
	8-36VDC MAX 0,2 ComAp		
54	Inteli AIN8	Carte électronique	4
	Order code: I-AIN8		
	SW version: 1.2.0.1		
	HW version: 1.0-TO		
	8-36V DC MAX 0,1A ComAp		
55	320-00-226- 00e Rev.05	Carte électronique	4
	1451 2/02982		
	NT 2011461 G00		
	HEINZMANN DG 12.2-01-00		

Item	Ref Constructeur	DESIGNATION	Quantité
56	GALA1005 PVT200 UA000000	Pompe doseuse Type GALA	1
	EL-ANSCHLUSS 100-230V 50/60Hz		
	4,4l/h 10bar 17w 0,5- 0,2A		
	1,17gph 145psi		
57	Pentair International	Tête de commande adoucisseur Pentair Type 5600	1
	230V 50Hz IP 22		
	5600 Made in Italy		
58	Control Unit for Visco Booster(VBU)	Ecran du Booster	2
59	6205-ZZ	Pompe Transfert Huile	4
	6204-ZZ		
60	6205-2ZC3 6004- 2ZC3	Pompe Transfert LFO	4
61	6205-2ZC3 6004- 2ZC3	Pompe Transfert HFO	4
62	6309-C3 6209-Z-C3	Pompe Dépotage LFO	4
63	6205-2ZC3 6004- 2ZC3	Pompe Secour LFO (Pompe 3)	4
64	6204-2Z/C3 6203- 2Z/C3	Pompes Remplissages	4
65	6308-ZZ 6207- ZZ	Pompe Circulation 1	4
66	6208-2Z C3 6208-2Z C3	Pompe Circulation 2	4
67	6307-ZZ 6206- ZZ	Moteur Filtre Inerti Pulsion (Air Salle des Machines)	4
68	6312. ZZ. C3	Moteur Ventilateur Pulsion (Air Salle des Machines)	4
69	6203-ZZ 6202- ZZ	Moteur Filtre Inerti (Air Admission groupe)	4
70	6205. ZZ. C3	Pompes Booster	4
71	6205-2Z/C3 6204- 2Z/C3	Roulement Centrigeuse LFO -Moteur du Centrifugeuse -Pompe Alimentation du centrifugeuse	4
	6204-2Z/C3		
	6203-2Z/C3		
72	6306-2Z/C3	Roulement Centrigeuse HFO -Moteur du Centrifugeuse -Pompe Alimentation du centrifugeuse	4
	6205-2Z/C3		
	6205-2Z/C3		
	6204-2Z/C3		

Item	Ref Constructeur	DESIGNATION	Quantité
73	6205-2Z/C3 6204-2Z/C3 6204-2Z/C3 6203-2Z/C3	Roulement Centrifugeuse Huile (G1 G2 G3) -Moteur du Centrifugeuse -Pompe Alimentation du centrifugeuse	4
74	6306-2Z/C3 6205-2Z/C3 6204-2Z/C3 6203-2Z/C3	Roulement Centrifugeuse Huile (G4) -Moteur du Centrifugeuse -Pompe Alimentation du centrifugeuse	4
75	6306-2Z/C3 6205-2Z/C3	Roulement Moteurs des modules Progressage/Prechauffage	4
76	6311 C3	Roulement Compresseur 30bar Electrique	4
77	6305Z	Roulement Moteurs des Refroidisseur	4
78	6308-ZZ-C3	Roulement moteur Aero	4

IA CHEF CCECH

[Signature]

VISA DIRECTEUR PRODUCTION

DI

[Signature]

VISA DCPT

[Signature]

DIRECTEUR GENERAL

HA

[Signature]

