


SOMELEC



ش. م. ك

الشركة الموريتانية للكهرباء

شركة رأسمالها : 14 736 416 590 أوقية

المقر الرئيسي: حي "سي" رقم 121 شارع بوبكر بن عامر


لكصر - نواكشوط - موريتانيا

ص.ب: 355 - هاتف: 45 25 67 83 / (00222) 45 25 39 95 / فاكس: (00222) 45 25 39 95

السجل التجاري: رقم 35699 / التعريف الضريبي رقم: 30500075

البريد الإلكتروني: somelec@somelec.mr

SOCIÉTÉ MAURITANIENNE D'ELECTRICITÉ
SOCIÉTÉ AU CAPITAL DE 14 736 416 590 MRU
Siège social: Ilot "C" - Lot n°121 - Avenue Boubacar Ben Amer
Ksar - Nouakchott - Mauritanie
BP: 355 - Tél: (00222) 45 25 67 83 / Fax: (00222) 45 25 39 95
R.C.: N°35699 / NIF: 30500075
E-mail: somelec@somelec.mr



A. No. 00575

Nouakchott, le : 29 / 12 / 22 : انواكشوط في:

Objet : Lettre de Consultation relative à l'acquisition à la réparation des pieces de rechange pour les onduleurs pour la centrale solaire 15MW

(DA N° 230-03/CSOL15/DP/2022 du 16/09/2022)

La Société Mauritanienne d'Electricité (SOMELEC) lance une consultation relative à l'acquisition à la réparation des pièces de rechange pour les onduleurs pour la centrale solaire 15MW

A ce titre, nous vous transmettons ci jointes les spécifications techniques du matériel à commander et vous invitons à formuler votre proposition technique et financière conformément aux termes de la présente consultation.

Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :

- 1) Votre offre technique doit comporter les éléments permettant de se prononcer sur l'origine du matériel proposé et sa conformité avec les spécifications demandées.
- 2) Votre offre financière doit avoir une validité de 90 jours, doit être libellée en français, et obligatoirement en CIF rendu Nouakchott.
- 3) Les prix sont fermes et non révisables
- 4) Mode de règlement ; remise documentaire à vue/LC
- 5) Le délai de livraison du matériel à commander doit, sous peine de rejet de votre offre, être obligatoirement précisé.
- 6) Les deux offres ainsi constituées doivent être placées dans une enveloppe sur laquelle est mentionné :

Direction Centrale des Approvisionnements et Moyens généraux
Direction des Achats et Approvisionnements
SOCOGIM KSAR, Bâtiment de l'ECOLE DES METIERS DE LA SOMELEC
Nouakchott – Mauritanie – BP 355, Tél : +222 45 25 42 80

Consultation pour l'acquisition de matériel de la (DA N° 230-03/CSOL15/DP/2022 du 16/09/2022)

Elles doivent être déposées sous peine de rejet au plus tard le **Mardi 17/01/2023 à 12 heures TU**, à la Direction Centrale des Approvisionnements et des Moyens Généraux à l'adresse indiquée ci-dessus ou par E-mail aux adresses suivantes : dcamg.daa@somelec.mr.

Toute offre parvenue après cette date et heure sera rejetée

L'ouverture des offres sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister les
Pour toute demande d'information, vous pouvez vous adresser aux E-mails ci-dessus auxquels doivent parvenir questions au plus tard cinq jours avant la clôture des réceptions des offres.

Meilleures salutations.

 Le Directeur Central des Approvisionnements et Moyens Généraux (pi)

AZZA EL GHOTOB MOMA



SOMELEC / DCPT/DP/DGER
CENTRALE SOLAIRE 15 MW
UR: 30L

16/09/2022

⇒ DAT/SCSR 16
11
29

DEMANDE D'APPROVISIONNEMENT N° 230-03/CSOL15/DP/2022

ENSEMBLE: CENTRALE SOLAIRE 15 MW

SECTION : PDR POUR LES ONDULEURS

Date de livraison souhaitée : immédiate

DGA
P. Huet
06/10/2022

Item	Référence	Quantité	Désignation
01	30-90383	10	Buffer module C-TEC 2410-10 VDC 22.6 10A 10KJ
02	30-017446	10	Power supply unit 100-240VAC / 24VDC 10A
03	60-005393	08	Circuit breaker Tmax T7S 1600A 3-poles
04	60-000390	09	Contacteur ABB AF 1650T-30W FRT-option
05	60-90452	15	Closing release 220V--240V AC/DC
06	60-90455	20	Under voltage release UVR 24V AC/DC
07	46-5185101	25	Ventilateur radialK3G 175-CF19-XA 230 VAC 95 W 226 x 226 x 101 mm avec des câbles de raccordement
08	46-50705	15	AC ventilateur radial 400VAC 1000W taille 310 stack ventilateur 3 phases avec moteur Ec
09	9320	07	SC20CA10.GR1, version C1, 24V, 0,15A (SMA)
10	SC20CA10.GRI	07	Communication controller SC-COM.GRI
11	SC20CONT.GR-H2	07	SC20CONT.GR-H2, version E1, 24V, 0,4A (SMA)
12	60-9045	10	Switch disconnecter Tmax T7D 1600PV 4 poles with the following accessories: motor drive shunt release switch-on release under voltage release auxiliary contacts
13	SC-COM.GR2	08	Communication computer for SC

Nombre item : 13

ADJOINT CHEF SERVICE PLANIFICATION

CHEF DEPARTEMENT GESTION
DES ENERGIES RENOUVELABLES

16/09/2022

DIRECTEUR DE PRODUCTION

DIRECTEUR CENTRAL DE
PRODUCTION ET DE TRANSPORT

DIRECTEUR GENERAL

1/1

SOMELEC
DCAM3
N° COURRIER ARRIVEE
3388
Date: 16/09/2022