

SOMELEC

SOCIETE MAURITANIE D'ELECTRICITE
SOCIETE AU CAPITAL DE 6.634.331.590,9 UM
SIEGE SOCIAL: AVENUE DE L'INDEPENDANCE - NOUAKCHOTT
B.P. : 355 - Tél. : 45 25 67 83 / Fax : 45 25 39 95
R.C. : N°35699 / NIF 30500075
E-mail : somelec@somelec.mr



ش. م. ك.
الشركة الموريتانية للكهرباء
شركة رأسمالها: 6.634.331.590,9 أوقية
المقر الرئيسي: شارع الاستقلال - انواكشوط
ص ب: 355 - هاتف: 45 25 67 83 فاكس: 45 25 39 95
سجل التجاري رقم: 35699 التعريف الضريبي رقم: 30500075
البريد الإلكتروني: somelec@somelec.mr

Nouakchott, le :

انواكشوط في:

Attention Mr.....

N/Réf : CD N°41/2021/DCPT/DP/SCW

DA N° 41/21 du 18/10/2021

La SOMELEC lance une consultation pour l'acquisition de matériel dont la désignation et les caractéristiques sont jointes à cette lettre Nous vous demandons par la présente de nous soumettre votre meilleure offre technique et financière pour la fourniture de ces matériels.

Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :

- 1) Les prix sont fermes et non révisables
- 2) Le délai d'option doit être de trois mois
- 3) La date limite de remise est le : 02/12/2021
- 4) Les prix s'entendent CIF rendu NOUAKCHOTT
- 5) Lieu de livraison : NOUAKCHOTT
- 6) Mode de règlement remise documentaire à vue/LC
- 7) Attestation du fabricant obligatoire
- 8) Délai de livraison : Le plus tôt possible

Sous peine de rejet, votre offre doit nous parvenir sous pli fermé par DHL au plus tard le 02/12/2021 à 12 H GMT à l'adresse suivante : SOMELEC BP 355 Direction des Achats et Approvisionnements

Fax : 00 222 45 25 14 97/ Tél : 00 222 45 25 42 80. L'ouverture des offres sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Nous vous demandons d'accuser réception de cette lettre et de nous informer sur la suite que vous comptez lui réserver.

Meilleurs salutations

La Directrice des Achats et Approvisionnements PI

Mariam Med NANF



SOMELEC
DCPT/DP/DGET
SERVICE CENTRALE WHARF
UR : 30 K

DA N° : 41/2021/SCW	DATE: 18/10/2021
Equipement concerné :	Instruments des Mesures pour les Armoires RE
Date de livraison souhaitée	Immédiate

Handwritten: 25/10/21

PDR Instruments des Mesures Pour les Armoires de types REGULATUEURS EUROPA (RE) de la salle de Contrôle du Centrale Wharf

Type des Moteurs : MAN 18V 28 / 32S

N° des Series du Moteurs

M31 : P-40126-02-54(54)/P-40127-02-53(57)/P-40126-02-53(53)

M32 : P-40115-02-51(47)/P-40115-02-54(50)/P-40127-02-52(56)

M33 : P-40127-02-51(55)/P-40127-02-54(58)/P-40126-02-52(52)

Item	PART No.	DESCRIPTION	REMARKS	Quantité
1	07-011/01	1 POLE C/O RELAY		100
2	96-131/20	2 POLE C/O RELAY		50
3	88-082/22	4 POLE C/O RELAY		50
4	11-002/01	SAFETY INTERFACE RELAY - 2 N/O, 2 N/C		10
5	88-082/26/27	RELAY BASE AND CLIP		10
6	94-228/15	3 POLE C/O RELAY 115V AC COIL		20
7	94-228/06	RELAY BASE 3P C/O		20
8	94-228/11	LED INDICATOR		20
9	08-027/01/02/03	NH FUSEHOLDER, TERMINAL COVER & SHROUD	10A FUSE AVR FREE ISSUE	20
10	94-091/02	2A MCB - 2 POLE		10
11	94-091/04	6A MCB - 2 POLE		10
12	94-092/01	1A MCB - 3 POLE		10
13	94-011/04	POWER RELAY 2POLE C/O 24V DC		20
14	94-011/05	RELAY BASE 2/3P C/O		20
15	07-022/01	SWITCHED POWER SUPPLY		3
16	07-022/02	24V DC UPS		3
17	02-079/08	12 SLOT BASE UNIT		3
18	02-079/27	12 SLOT EXPANSION BASE UNIT		3
19	02-079/10	CPU PROCESSOR		3
20	02-079/12	CC LINK COMMUNICATIONS MODULE		4
21	02-079/13	32 CHANNEL DIGITAL INPUT MODULE		10
22	02-079/14	32 CHANNEL DIGITAL OUTPUT MODULE		4
23	02-079/15	4 CHANNEL A TO D		6
24	82-021/10	VOLTAGE TRANSDUCER : 95-125V 50Hz		3
25	82-023/04	FREQUENCY TRANSDUCER : 45-55Hz		3
26	08-021/01	COMBINED MW/MVAr/PF TRANSDUCER		6
27	95-012/55	INDICATOR : -0.5 TO 4.5 MW		6
28	95-012/44	INDICATOR : 0.5-1-0.5 PF		6
29	91-160/01	FREQUENCY METER : 45-55Hz		6
30	04-003/01	VOLTMETER 9.5 TO 12.5 Kv		6
31	94-219/03	SYNCHROSCOPE : CHECK RELAY LED 360°		3
32	07-028/02	SIGNAL SPLITTER		3
33	08-022/01	AUTO SYNCHRONISER		3
34	83-245/21	CONTACT BLOCK : 2 N/O (HIGHLAND TYPE 04)		20
35	83-245/45	DIODE BLOCK		30
36	83-245/71	CONTACT BLOCK : 1N/O 1N/C [BUTT ACTION]	HIGHLAND TYPE 04	6
37	83-245/72	CONTACT BLOCK : 2N/O [BUTT ACTION]	HIGHLAND TYPE 04	6
38	83-245/106	EMERGENCY STOP PUSH-BUTTON	HIGHLAND TYPE 04 - TWIST TO RELEASE	10
39	83-245/107	EMERGENCY STOP PUSH-BUTTON SHROUD	HIGHLAND TYPE 04	10
40	00-008/02	SWITCH : CENTRE BIAS, 2 POLE		10
50	00-008/49	KEYSWITCH : 3 POSITION, 6 POLE		10
51	00-008/11	SWITCH : CENTRE BIAS 2 POLE [P TYPE HANDLE]		10
52	00-008/48	KEYSWITCH : 3 POSITION, CENTRE OFF, 6 POLE		10
53	83-245/09/43	PUSH BUTTON - BLACK	HIGHLAND TYPE 04	3
54	83-245/41	PUSH BUTTON - GREEN	HIGHLAND TYPE 04	3
55	83-245/39	PUSH BUTTON - RED	HIGHLAND TYPE 04	3
56	83-245/38	INDICATOR - WHITE		20

Nb Items : 56

CHEF CENTRALE

Handwritten signature

DIRECTEUR PRODUCTION

Handwritten signature

DIRECTEUR GENERAL

Large handwritten signature

DGET

DCPT

Handwritten signature

