

# République Islamique de Mauritanie

Honneur-Fraternité-Justice



Ministère de l'Énergie et du Pétrole

Société Mauritanienne d'Électricité



**SOMELEC**

**Demande de Cotation à Compétition Ouverte**

**DCCO N° : 17/CAE/2026**

**réalisation des travaux de réhabilitation du circuit incendie de la centrale de Nouadhibou**

**Mai 2026**

## **Partie 1 : Procédure de la Demande de cotation à compétition ouverte**

### **1) Objet de la Demande de cotation :**

Le Groupe-SOMELEC lance une Demande de cotation à compétition ouverte auprès des entreprises spécialisées pour la réalisation des travaux de réhabilitation du circuit incendie de la centrale de Nouadhibou à travers la procédure d'une Demande de Cotation à Compétition ouverte, conformément aux spécifications indiquées dans la Partie 3.

### **2) Documents constitutifs de la Demande de cotation**

La présente Demande de cotation à compétition ouverte est composée des documents suivants :

- Partie 1** : Procédure de la Demande de cotation à compétition ouverte ;
- Partie 2** : Formulaire de soumission, Bordereau des prix ;
- Partie 3** : Liste des fournitures, Calendrier de livraison, Cahier de charges,
- Partie 4** : Projet de contrat.

L'Avis d'appel à concurrence publié ne fait pas partie des documents constitutifs de la présente Demande de cotation à compétition ouverte. En cas de contradiction entre une ou plusieurs indications dudit avis et une ou plusieurs indications de la présente Demande de cotation, ces dernières prévalent.

### **3) Prix**

Le Soumissionnaire soumettra sa Lettre de soumission et les Bordereaux de prix en remplissant les formulaires fournis dans la Partie 2, sans apporter aucune modification à sa présentation, et aucun autre format de remplacement ne sera accepté. Toutes les rubriques doivent être remplies de manière à fournir les renseignements demandés.

### **4) Monnaie de l'offre**

Les Soumissionnaires installés en Mauritanie sont tenus de libeller leurs prix en Ouguiya (MRU). Les Soumissionnaires étrangers sont autorisés à libeller leurs prix en une ou plusieurs monnaies convertibles sans dépasser trois (3) monnaies étrangères.

### **5) Présentation des offres**

L'offre doit comprendre ce qui suit :

- i.** Une offre technique comprenant notamment :
  - Les spécifications techniques des fournitures proposées (elles doivent être conformes aux spécifications indiquées dans la Partie 3 de la présente Demande de cotation et le cahier de charge joint) ;
  - Les formulaires inclus dans la Partie 2 autres que ceux de la Lettre de soumission et du Bordereau des prix dûment remplis
  - Toute autre documentation technique que le fournisseur juge nécessaire d'inclure dans l'offre technique ;
  - Les preuves de la qualité des fournitures proposées. Ces preuves doivent comprendre :
    - **Visite des lieux est obligatoire**

**Contact du chef de la centrale pour la visite : +222 36 33 28 59**

ii. Une offre financière comprenant :

- La Lettre de Soumission établie conformément au modèle figurant dans la Partie 2 ;
- Le Bordereaux de prix établi conformément au modèle figurant dans la Partie 2.

**Sous peine de rejet de l'offre**, les Soumissionnaires sont tenus d'exprimer leurs prix figurant dans l'offre financière (dans la Lettre de soumission et dans le Bordereau des prix) en prix CIP/Entrepôt du Groupe SOMELEC Nouakchott Mauritanie (Incoterms 2020 CCI).

L'évaluation et la comparaison des offres s'effectueront sur la base du prix CIP/Entrepôt du Groupe SOMELEC – Nouakchott- Mauritanie (Incoterms 2020 CCI).

L'offre doit être fournie en **une copie originale papier et une copie électronique**.

Sous peine de rejet de l'offre, l'offre technique et l'offre financière doivent être contenues dans une enveloppe fermée sur laquelle doit inscrire ce qui suit :

**« Demande de cotation à compétition ouverte pour la réalisation des travaux de réhabilitation du circuit incendie de la centrale de Nouadhibou (DCCO N° : 17/CAE/2026). »**

**4ème étage**

**Avenue Boubacar Ben Amer. B.P.355**

**Téléphone Fixe : +222 45 29 03 89**

**Email : [cmsomelec@gmail.com](mailto:cmsomelec@gmail.com)**

**Nouakchott (Mauritanie)**

#### **6) Date limite de réception des offres**

Le pli fermé contenant l'offre technique et l'offre financière doit être reçu au plus tard **le 04/06/2026 à 12H00 heure locale** à l'adresse mentionnée ci-dessus.

#### **7) Ouverture des offres :**

Les plis fermés contenant les offres techniques et les offres financières seront ouverts en séance publique de la Commission des Achats d'Exploitation (CAE) **le 04/06/2026 à 12 H30 heure locale** à l'adresse ci-après :

**« Direction Générale du groupe SOMELEC  
Commission des Achats d'Exploitation  
Avenue Boubacar Ben Amer. B.P.355  
Nouakchott (Mauritanie) »**

Les Soumissionnaires intéressés sont autorisés à assister à la séance d'ouverture des offres.

#### **8) Procédures d'évaluation des offres :**

L'évaluation des offres sera effectuée comme suit :

##### **Etape 1 : Evaluation de la conformité de l'offre**

La CAE procédera à l'évaluation de la conformité des offres sur la base de ce qui suit :

- a) Vérification que le soumissionnaire s'est conformé aux exigences énoncées aux points i et ii de l'article 5 ci-dessus ;
- b) Vérification du respect du calendrier de livraison exigé ;
- c) Vérification de la conformité formelle de l'offre et de l'exhaustivité des documents fournis.

Les soumissionnaires dont les offres sont jugées non conformes pour l'essentiel seront écartés à ce stade.

## **Etape 2 : Evaluation des offres financières**

La CAE n'évaluera que les offres financières des soumissionnaires dont les offres techniques ont été jugées conformes pour l'essentiel.

L'évaluation financière sera effectuée suivant l'ordre chronologique qui suit :

- i) Vérification que le soumissionnaire s'est conformé aux exigences énoncées au point ii. l'article 5 ci- dessus.
- ii) La CAE rectifiera les erreurs arithmétiques comme suit :
  - a) S'il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités correspondantes, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé ;
  - b) Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n'est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;
  - c) S'il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi.
- iii) Les offres libellées en monnaie(s) étrangère(s) seront converties, pour les besoins de l'évaluation, en Ouguiya (MRU) en utilisant le cours de change en vigueur au niveau de de la Banque Centrale de Mauritanie à la date limite de réception des offres.

## **Etape 3 : Evaluation de la conformité de l'offre technique**

La CAE procédera à l'évaluation de la conformité de l'offre technique sur la base de ce qui suit :

- a) Vérification que le soumissionnaire s'est conformé aux exigences énoncées au point i. de l'article 5 ci- dessus.
- b) Vérification de la conformité de l'offre technique aux dispositions figurant dans la Partie 3 de la présente Demande de cotation et du cahier de charge joint notamment :
  - L'exhaustivité de l'offre et la conformité du calendrier d'exécution ;
  - La conformité des travaux proposés aux spécifications exigées ;
- c) Vérification de la fourniture des preuves de la qualité des fournitures conformément aux preuves demandées dans le point i. de l'article 5 ci-dessus.

Les soumissionnaires dont les offres techniques sont jugées non conformes pour l'essentiel seront écartés à ce stade.

- d) Vérification de la qualification du Soumissionnaire dont l'offre est évaluée la moins disante sur la base de ce qui suit :

« Avoir fourni la ou les preuve(s) qu'il a déjà réalisé au moins d'un (1) marché similaire durant les cinq (5) dernières années. Un marché est considéré comme similaire lorsqu'il comprend au minimum :  
réhabilitation du circuit incendie.

Si le titulaire de l'offre évaluée la moins disante n'est pas qualifié, celui-ci sera écarté et la qualification sera vérifiée pour le Soumissionnaire dont l'offre est évaluée la deuxième moins disante (et ainsi de suite).

### **9) Attribution du marché :**

Le marché sera attribué au Soumissionnaire dont l'offre est évaluée la moins disante parmi les soumissionnaires jugés qualifiés.

Le montant du marché sera égal au montant proposé dans la Lettre de soumission auquel les corrections des erreurs arithmétiques éventuelles ont été appliquées.

Tout Soumissionnaire qui n'acceptera pas les corrections des erreurs arithmétiques sera écarté.

### **10) Signature du contrat**

Le contrat sera signé sur la base du projet de contrat figurant dans la **Partie 4** (après avoir inséré les informations manquantes fournies par l'attributaire du marché).

**Aucune négociation du contrat ne sera effectuée.**

### **11) Notification du contrat**

Une fois signé par les deux parties, le contrat sera notifié à l'Attributaire du marché dans les délais les plus courts.

### **12) Suite à donner :**

Le Groupe-SOMELEC se réserve le droit de ne pas donner de suite ou de ne donner qu'une suite partielle à la présente Demande de cotation

## Partie 2 : Formulaire de soumission

### Lettre de soumission

*INSTRUCTIONS AUX CANDIDATS : SUPPRIMER CE CARTOUCHE APRES AVOIR REMPLI LE FORMULAIRE*

*Le Soumissionnaire devra remplir la lettre ci-dessous avec son entête, indiquant clairement le nom et l'adresse commerciale complets.*

*Notes : le texte en italiques est destiné à faciliter la préparation des formulaires et devra être supprimé dans les formulaires d'offres]*

**Date de soumission :** *[insérer la date (jour, mois, année) de remise de l'offre]*

**Demande de Cotation :** *[insérer le numéro et l'objet de la Demande de cotation]*

**Avis d'appel à concurrence:** *[insérer le numéro et la date de l'Avis d'appel à concurrence]*

À : **SOMELEC, Mauritanie**

Nous, les soussignés attestons que :

- (a) Nous avons examiné la Demande de cotation numéro ....., y compris l'amendement/ les amendements éventuels No. : *[insérer les numéros et date d'émission de chacun des amendements]* ; et n'avons aucune **réserve** à leur égard ;
- (b) nous nous engageons à fournir, **conformément** à la Demande de Cotation, les Fournitures et Services connexes ci-après : *[insérer une brève description des Fournitures et Services connexes]* dans un délai de *[insérer le délai en jours calendaires]* à compter de la date de notification du contrat.
- (c) Le **montant total** de notre offre, y compris tout rabais éventuel est de : *[insérer le montant total de l'offre en lettres et en chiffres, en précisant les divers montants et monnaies respectives]*.

Ce montant correspond au prix **CIP/Entrepôt SOMELEC Nouakchott Mauritanie (Incoterms 2020 CCI)** ;

- (d) notre offre demeurera **valide pendant une période** de quatre vingt dix (90) jours calendaires à compter de la date limite du dépôt des offres; cette offre nous engage et pourra être acceptée à tout moment avant l'expiration de cette période;
- (e) nous ne participons pas, en qualité de soumissionnaire à plus **d'une offre** dans le cadre de la présente Demande de cotation;
- (f) il est entendu que la présente offre, et votre acceptation écrite de ladite offre par le moyen de la notification d'attribution du Marché que vous nous adresserez, tiendra lieu d'engagement ferme entre nous, jusqu'à ce qu'un marché soit formellement établi et signé;
- (g) nous comprenons que vous n'êtes pas tenu d'accepter l'offre évaluée la moins-disante ou toute offre que vous avez pu recevoir ;
- (h) nous certifions que nous avons adopté toute mesure appropriée afin d'assurer qu'aucune personne agissant pour nous ou en notre nom ne s'engage dans des pratiques de Fraude ou de Corruption.

Nom du Soumissionnaire *[insérer le nom complet du Soumissionnaire]*

Nom de la personne signataire de l'offre *[insérer le titre/capacité complet de la personne signataire de l'offre]*

En tant que *[indiquer la capacité du signataire]*

Signature *[insérer la signature]*

Dûment habilité à signer l'offre pour et au nom de *[insérer le nom complet du Soumissionnaire]*

En date du \_\_\_\_\_ jour de *[Insérer la date de signature]*

### Bordereaux de prix

Item	Désignation	Quantité	Prix unitaire (CIP/entrepôt de la SOMELEC à Nouakchott)	Prix total (CIP/entrepôt de la SOMELEC à Nouakchott)	Délai de livraison
1	Réalisation des travaux de réhabilitation du circuit incendie de la Centrale de Nouadhibou. Suivant le cahier de charge ci-joint.	1			

## Formulaire de renseignements sur le Soumissionnaire

*[Le Soumissionnaire remplit le tableau ci-dessous conformément aux instructions entre crochets. Le tableau ne doit pas être modifié. Aucune substitution ne sera admise.]*

Date : *[insérer la date (jour, mois, année) de remise de l'offre]*

DCCO No : *[insérer le numéro de DCCO]*

1. Nom du Soumissionnaire : <i>[insérer le nom légal du Soumissionnaire]</i>
2. En cas de groupement, noms de tous les membres : <i>[insérer le nom légal de chaque membre du groupement]</i>
3. Pays où le Soumissionnaire est légalement enregistré : <i>[insérer le nom du pays d'enregistrement]</i>
4. Année d'enregistrement du Soumissionnaire : <i>[insérer l'année d'enregistrement]</i>
5. Adresse officielle du Soumissionnaire dans le pays d'enregistrement : <i>[insérer l'adresse légale du Soumissionnaire dans le pays d'enregistrement]</i>
6. Renseignement sur le représentant dûment habilité du Soumissionnaire : Nom : <i>[insérer le nom du représentant du Soumissionnaire]</i> Adresse : <i>[insérer l'adresse du représentant du Soumissionnaire]</i> Téléphone/Fac-similé : <i>[insérer le no de téléphone/fac-similé du représentant du Soumissionnaire]</i> Adresse électronique : <i>[insérer l'adresse électronique du représentant du Soumissionnaire]</i>
7. Ci-joint copie des originaux ou de copies certifiées conformes des documents ci-après : <i>[marquer la (les) case(s) correspondant aux documents originaux joints]</i> <input type="checkbox"/> Document d'enregistrement, d'inscription ou de constitution de la firme <input type="checkbox"/> En cas de groupement, accord de groupement

## Formulaire de renseignements sur les membres de groupement

*[Le Soumissionnaire remplit le tableau ci-dessous conformément aux instructions entre crochets. Le tableau doit être rempli par chaque membre/partenaire du groupement.]*

Date insérer la date (jour, mois, année) de remise de l'offre]

DCCO No : *[insérer le numéro de DCCO]*

1. Nom du Soumissionnaire : <i>[insérer le nom légal du Soumissionnaire]</i>
2. Nom du membre du groupement : <i>[insérer le nom légal du membre du groupement]</i>
3. Pays où le membre du groupement est légalement enregistré : <i>[insérer le nom du pays d'enregistrement du membre du groupement]</i>
4. Année d'enregistrement du membre du groupement : <i>[insérer l'année d'enregistrement du membre du groupement]</i>
5. Adresse officielle du membre du groupement dans le pays d'enregistrement : <i>[insérer l'adresse légale du membre du groupement dans le pays d'enregistrement]</i>
6. Renseignement sur le représentant dûment habilité du membre du groupement : Nom : <i>[insérer le nom du représentant du membre du groupement]</i> Adresse : <i>[insérer l'adresse du représentant du membre du groupement]</i> Téléphone/Fac-similé : <i>[insérer le no de téléphone/fac-similé du représentant du membre du groupement]</i> Adresse électronique : <i>[insérer l'adresse électronique du représentant du membre du groupement]</i>
7. Ci-joint copie des originaux ou de copies certifiées conformes des documents ci-après : <i>[marquer la (les) case(s) correspondant aux documents originaux joints]</i> - Document d'enregistrement, d'inscription ou de constitution de la firme

### Partie 3 : Liste des fournitures, Calendrier de livraison, Spécifications techniques

#### Liste des fournitures, Calendrier de livraison

Item	Désignation	Quantité	Date de livraison au plus tard
1	Réalisation des travaux de réhabilitation du circuit incendie de la Centrale de Nouadhibou. Suivant le cahier de charge ci-joint.	1	<b>3 mois</b>

## Spécifications techniques

### **Cahier des charges relatif à la Réalisation des travaux de réhabilitation du circuit incendie de la Centrale de Nouadhibou**

#### **I- Contexte**

Dans le but d'assurer la qualité de la continuité de service, la performance et la préservation de l'outil de production d'énergie de la centrale thermique de Nouadhibou, la SOMELEC lance une consultation auprès des spécialistes en incendie industrielles pour la réhabilitation des systèmes de sécurité incendie, composés du circuit Hydro incendie, du système de détection et des équipements d'extinctions manuels.

Cette consultation inclue le service et la fourniture des pièces pour les équipements défectueux, pompes, vannes, gicleurs, tuyauterie, bouche incendie, flexible avec raccord symétriques en plus de l'instrumentation incendie tel que détecteur de flamme et de feu.

#### **II- Objectifs attendus de l'activité**

Remise en état de bon fonctionnement du circuit hydro d'incendie du système de détection et des équipements d'extinction manuels de la centrale thermique de NDB afin d'assurer la sécurité de l'outil de protection contre les incendies.

### **CONSISTANCES DES TRAVAUX**

#### **Circuit Hydro**

##### **Pompes de Lutte Contre l'Incendie**

Pompe diesel : Non fonctionnelle, nécessitant une réparation ou un remplacement car la pompe chauffe très rapidement.

Pompe électrique : Nécessite une mise à niveau.

##### **Pompes Hydrophores**

Fuites d'eau sur garnitures des pompes hydrophores, empêchant une alimentation en eau adéquate.

##### **Tank à Mousse**

Le tank à mousse est hors service et nécessite un nettoyage, une inspection et une recharge avec un agent moussant conforme.

##### **Couronne et Gicleurs Arroseurs des Tanks**

Une inspection minutieuse de l'état des couronnes et remplacement partiel de tronçon si nécessaire des tubes

Plusieurs gicleurs arroseurs des tanks de combustibles sont obstrués ou endommagés, nécessitant un remplacement ou une réparation. Les tuyaux d'arrosage des tanks présentent des signes de corrosion et doivent être remplacés ou réparés.

## **Bouches d'Incendie**

Plusieurs bouches d'incendie sont hors services ou présentent des fuites, nécessitant une inspection approfondie et remplacement.

## **Fuite eau circuit hydro**

Détecter et réparer la fuite souterraine au niveau de la zone des radiateurs

## **DETECTION**

### **Système de Détection de Fumée et de Feu (BLN)**

Le système BLN est non opérationnel, avec des capteurs de fumée et de feu défectueux.

### **Détecteurs de Fumée et de chaleur**

De nombreux détecteurs de fumée sont hors service ou manquants, nécessitant une inspection et remplacement si seulement nécessaire.

Mettre des détecteurs de fumée uniquement dans les endroits non exposés à la poussière pour éviter de générer des alarmes répétitives.

Mettre des détecteurs de chaleur dans les endroits exposés à la poussière

Détecteur de chaleur thermovélocimétrique IQ8Quad TD interactif adressable. Détecteur de chaleur automatique avec capteur performant garantissant la détection fiable des feux à fort dégagement de chaleur

### **Alarme sonore incendie**

Mettre en place une alarme d'évacuation sonore et visuelle (salle des machines)

### **Détecteurs de flammes**

Installer des capteurs détecteurs de flammes infrarouges à triple bande dans les zones non couvertes, au niveau des cuves de stockage et cuve journalières de combustible

## **Equipement Extinction**

### **Extincteurs**

Faire une répartition correcte des extincteurs en fonction de chaque zone avec un adressage claire et une numérotation

Prendre en charge la recharge des extincteurs vides

Remplacer les extincteurs endommagés

Remplacer les extincteurs non conformes.

Renforcer les chariots à mousse dans les endroits critiques

## **Sprinklers pour les Transformateurs des groupes**

Voir possibilité d'installer des sprinklers destinés à la protection des transformateurs

## **Plan évacuation incendie**

Mise en plan d'un plan d'évacuation incendie conforme à l'installation

## **Exigences Spécifiques pour les Matériaux incendie**

En raison des conditions environnementales spécifiques de corrosion et de poussière de cette centrale, les matériaux utilisés pour la remise en état doivent répondre aux dernières exigences et normes de qualité du matériel incendie industriel incluent l'obligation d'installer des systèmes de détection incendie avancés, tels que des détecteurs de fumée, de chaleur et de flammes dans les zones à risque. Les systèmes sont reliés et connectés à une alarme sonore et visuelle pour permettre une évacuation rapide. L'installation des extincteurs et de systèmes d'extinction automatique, comme les sprinklers et les systèmes à mousse est une obligation. Les normes NF et ISO exigent que les équipements de sécurité respectent des normes spécifiques pour garantir leur efficacité et leur entretien est requis régulièrement.

## **Résistance à la corrosion :**

La zone est caractérisée par un taux d'humidité élevé et une proximité avec la mer, ce qui augmente le risque de corrosion.

Tous les matériaux (coffrets, tuyaux, raccords, pompes, sprinklers, etc.) doivent être fabriqués en acier inoxydable, en alliages fer résistants à la corrosion ou en matériaux traités pour minimiser les effets de l'humidité et de l'air salin.

## **PRESTATION ATTENDUE**

- Le prestataire doit être professionnel dans le domaine de la sécurité et l'incendie
- Visite des lieux obligatoire avec délivrance d'une évidence signé  
par le client
- Garantir les travaux pour une période aux moins de 6 mois
- Garantir la performance des systèmes durant toute la durée de  
garantie.
- Fournir un minimum de PDR de rechange pour couvrir les  
pannes des détecteurs, des gicleurs, des vannes des pompes des

bouches incendies et des flexibles hydro.

- Le prestataire Fournisseur l'outillage spécifique nécessaire
- Fournir un rapport détaillé pour tous les travaux
- Faire les tests des circuits et du système de détection.
- Remise en état de bon fonctionnement des extincteurs
- Acquiescement des défauts d'incendie au niveau de l'armoire de détection.

### **DISPOSITIF OPERATIONNEL :**

Les capacités d'Exécution

- Le fournisseur devra faire preuve de sa capacité technique et en ressources humaines dans l'exécution de cette activité avec évidences.
- Le fournisseur devra être capable de s'approvisionner en outillage spécifique en cas de besoin.
- Le fournisseur devra avoir une équipe technique électrique et incluant un automaticien
  - Le fournisseur doit soumettre les CV du personnel qu'il utilisera  
pour les travaux
- Cette équipe doit être aussi capable d'intervenir les 48 Heures suivant la demande d'intervention dans la période de garantie contractuelle pour assurer la continuité du service.
- Une réalisation d'un travail similaire est exigée pour attester de l'expérience et de la qualité du travail (des photos, Contrats, autres documents pouvant attester la véracité de l'expérience)

### **QUANT ET OU DOIT-ON EFFECTUER CETTE REHABILITATION ?**

- la Réparation de ces équipements se fera sur le site de la centrale dans un délai maxi de 3 à 4 semaines après réception du matériel nécessaire.

### **CONDITIONS FINANCIERES :**

- Le fournisseur devra soumettre une facture pro-forma pour la réalisation travail.
- Le fournisseur devra tenir compte dans son offre de tous les aspects financiers pour l'exécution de ce travail.

### **COLLABORATION ENVISAGEE**

SOMELEC mettra à disposition du prestataire le site

SOMELEC mettra en contact le Prestataire avec tout son personnel technique et management chargés des questions question de la sécurité

SOMELEC mettra à la disposition du prestataire l'outillage ordinaire et spécifique en sa possession



## Partie 4 : Projet de contrat

ENTRE LES PARTIES SOUSSIGNEES :

Le groupe-SOMELEC) dont le siège social est situé à Nouakchott, BP 355, avenue Boubacar Ben Amer, ci-après désigné le “Client” représentée par Monsieur/Madame.....en sa qualité de ....., dûment habilité à l’effet des présentes, et

La société .....ci-après désigné le “Fournisseur” représentée par Monsieur/Madame ....., en sa qualité de ....., dûment habilité à l’effet des présentes ;

Le Fournisseur et le Client étant ci-après collectivement dénommés les “Parties” et individuellement une “Partie”.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

### 1 Objet

Le présent Contrat a pour objet de définir les conditions et les obligations réciproques des deux parties

### 2 Fournitures

Les fournitures et les prestations objet du présent contrat sont définies dans la Partie 3 qui fera partie intégrante du contrat.

### 3 Conditions de Mise en vigueur

Le contrat entre en vigueur dès sa notification au Fournisseur.

### 4 Date de livraison des fournitures

Le Fournisseur s’engage à fournir au Client les fournitures objet du présent contrat dans un délai maximum de ..... Calendaires à compter de la date de notification du contrat.

### 5 Prix du Marché

Le Prix du marché est de ..... Ce montant correspond à un prix CIP/Entrepôt du groupe-SOMELEC à Nouakchott (Incoterms 2020)

### 6 Modalités de Paiement :

Pour les parties du prix du Marché exprimées en monnaies étrangères, les monnaies de règlement seront les mêmes que les monnaies de l’offre.

Le règlement des prestations sera effectué comme suit :

**(i) Règlement de l’avance :** Trente pour cent (30 %) du montant du Marché sera réglé dans les trente (30) jours suivant sa signature, contre une demande de paiement et la remise d’une garantie bancaire :

- (i) d’un montant équivalent,
- (ii) valable jusqu’à la livraison et l’installation complète des équipements,
- (iii) conforme à un format acceptable pour le Client.

**(ii) À la livraison du matériel sur site :** Trente pour cent (30 %) du montant du marché seront réglés sur présentation d'une facture accompagnée du procès-verbal de réception du matériel sur site.

**(iii) À l'acceptation :** Vingt (20%) pour cent du prix du Marché sera réglé sur la base d'une attestation du service fait établi par le bénéficiaire précisant un taux d'avancement de 50%.

**(iv) À l'acceptation définitive :** cinquante pour cent (20 %) du montant du Marché relatif aux équipements fournis et installés sera réglé dans les trente (30) jours suivant la réception provisoire des prestations, contre présentation d'une demande de règlement accompagnée d'un certificat d'acceptation émis par le Client.

#### 7 Documents à fournir au Client par le fournisseur

Les documents d'embarquement et autres documents à fournir par le Fournisseur sont :

- un connaissance maritime non négociable ou un connaissance aérien,
- un certificat d'assurance (montant de l'assurance égal à 110% du montant du marché) ;
- un certificat de garantie du Fabriquant ou du Fournisseur,
- un certificat de conformité des équipements délivré par une agence d'inspection acceptable pour la
- SOMELEC
- les détails relatifs à l'embarquement.

#### 8 PENALITE DE RETARD

En cas de retard d'exécution imputable au fournisseur par rapport au délai contractuel cité à l'article 4 ci-dessus, celui-ci sera passible de pénalités calculées par jours effectifs de retard, vendredi, samedi et jour fériés compris, d'un montant égal à 1/1000ème du montant total du contrat par jour calendaire de retard. La pénalité est plafonnée à 10% du montant du marché. Les pénalités seront appliquées le cas échéant de plein droit et sans qu'il soit besoin de mise en demeure.

#### 9 RESILIATION

Le Groupe-SOMELEC pourra résilier ce contrat en cas de non-respect par le Fournisseur d'une ou plusieurs de ses obligations après mise en demeure d'une durée minimale de quinze (15) jours.

#### 10 - Adresses des parties aux fins de notifications

Le groupe-SOMELEC Adresse

BP 355 avenue Boubacar Ben Amer

Téléphone .....

e-mail :.....

A l'attention de Monsieur le Directeur Général

- s'il s'agit du Fournisseur, à :

Nom du Fournisseur.....

Adresse .....

Téléphone ..... e-mail

:.....

A l'attention

11 Droit applicable et langue du contrat :

Le Contrat est soumis au droit mauritanien et la langue du Contrat est le français.

12 Règlement des différends :

Tout différend lié au présent Contrat que les parties ne pourraient régler à l'amiable sera soumis à la conciliation/arbitrage conformément au droit applicable.

Fait à Nouakchott, le

Pour le Client

Pour Le Fournisseur

Fonction du signataire

Fonction du signataire

Signature et cachet

Signature et cachet

## Modèle de garantie de remboursement d'avance

[À la demande de l'Attributaire, la Banque ou l'organisme financier remplit cette garantie type conformément aux indications en italique]

Date : ..... [insérer la date]

Identification du marché : ..... [insérer l'identifiant]

..... [Nom et adresse de la banque d'émission ou de l'organisme financier]

Bénéficiaire : ..... [insérer les nom et adresse de l'Autorité contractante]

Date : ..... [Date de délivrance]

Garantie de remboursement d'avance numéro : ..... [insérer No]

Nous avons été informés que ..... [Nom du Titulaire] (Ci-après dénommé « Le Titulaire ») a conclu avec vous le Marché pour l'exécution de ..... [description des Services] (Ci-après dénommé « le Marché »).

De plus, nous comprenons qu'une garantie de remboursement d'avance est exigée en vertu des conditions du Marché.

A la demande du Titulaire, nous ..... [insérer le nom de la banque ou l'organisme financier] nous engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première demande, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure ou d'une démarche judiciaire quelconque, toutes sommes d'argent que vous pourriez réclamer dans la limite de

..... [Insérer la somme en chiffres ; le Garant doit insérer un montant représentant le montant de l'avance consentie] [Insérer la somme en lettres]. Votre demande en paiement doit être accompagnée d'une déclaration attestant que le Titulaire ne se conforme pas aux conditions du Marché, sans que vous ayez à prouver ou à donner les raisons ou le motif de votre demande ou du montant indiqué dans votre demande.

Toute demande et paiement au titre de la présente garantie est conditionnelle au paiement effectif de ladite avance au titulaire du marché.

La présente garantie expire à la réception par nos services soit d'une main levée établie par l'Autorité contractante, soit à la remise de l'originale de la garantie, et toute demande de paiement doit être reçue avant la main levée ou avant la remise de l'originale de la garantie.

Cette garantie est délivrée en vertu de l'agrément n°.....du .....

Nom : ..... [nom complet de la personne habilitée]

Titre : ..... [Fonctions de la personne signataire] [ajouter autant de noms et de signatures que nécessaire]

Signé [signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci-dessus]

En date du ..... jour de ..... [Insérer la date]