


SOMELEC

Date : 25-03-2026

Page : 1/1

SOCIETE MAURITANIENNE D'ELECTRICITE
 SOCIETE AU CAPITAL DE 14 736 416 590 MRU
 siège social : Ilot "C"-Lot N°121 - Avenue Boubacar Ben Amer
 Ksar - Nouakchott- Mauritanie
 BP : 355 - Tél:(00 222)45 25 67 83/ FAX: (00 222)45 25 39 95
 R.C.:N°35699/NIF 30500075
 E-mail:somelec@somelec.mr

**Affichage N°****6610****Prestations de
service****DA N° 06-DCD/DENN/DER du
10/03/2026****Date d'ouverture : Lundi 06 Avril 2026 à 12:00****Objet : Appel d'offres****Description : Entretien des équipements du poste source 33 KV Echangeur**

Item	Désignation	Unité	Référence	Quantité
1	Cellules 33 KV : • Vérification du mécanisme de Fonctionnement du disjoncteur. • Vérification des contacts du disjoncteur. • Vérification de la résistance d'isolement du disjoncteur. • Vérification et graissage du mécanisme de verrouillage. • Dépoussiérage et nettoyage, graissage et contrôle de serrage des dispositifs de la cellule et Jeu de barre. • Tester l'ouverture et la fermeture du disjoncteur en simulant des conditions normales de fonctionnement. • Mesure d'isolement des TC et TT. • Essai routine sur le TC et TT (Ratio, Polarité, isolement, saturation...). • Contrôler toutes les connexions entre les barres, les disjoncteurs et les équipements. • Vérifier les connexions de mise à la terre, mesurer la résistance de terre pour s'assurer qu'elle respecte les normes. • Vérification du bon fonctionnement des relais de protection (alimentation, câblage et réglage) y compris l'Injection.	U	Cellules 33 KV	8
2	Batterie: • Mesure de la tension de chaque élément sans déconnexion du redresseur. • Entretien de la locale batterie (nettoyage, vérification de l'éclairage). • Tests de décharge et de capacité. • Contrôle l'autonomie de batterie avec déconnexion du redresseur.	U	Batterie	1
3	Redresseur : • Vérifier l'état général des composants de l'armoire (Commutateurs, fusibles, câblages, connecteurs, panneaux de contrôle, interrupteurs) • Vérifier que le redresseur fournit la bonne tension de sortie et que l'alimentation DC est stable.	U	Redresseur	1
4	TSA: • Dépoussiérage et nettoyage du compartiment du transformateur et armoire électrique. • Vérification de l'aspect général des locaux (fuite de l'huile, état générale de la cuve). • Mesure d'isolement du TR et câble.	U	TSA	1
5	Armoires des alimentations auxiliaires : • Dépoussiérage et nettoyage des armoires. • Control visuel, manuel et serrage en générale • Mesure d'isolement de JDB	U	Armoires des alimentations auxiliaires	1

NB : - Exigence et condition pour les soumissionnaires : 1)- Une visite des lieux est obligatoire, accompagnée d'un rapport détaillant les anomalies relevés. 2) Pour la visite des lieux RDV le Mardi 31/03/2026 à 10H à la DCD. Contacter le N° TEL 33 10 34 10. 3)- Les soumissionnaires doivent fournir la preuve d'une expérience similaire certifiée pour un minimum de trois (3) postes et préférable au sein de la SOMELEC. 4)- Elaborer un rapport détaillé de la fin des travaux. - Voir le schéma du poste échangeur P589 ci-joint.

Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :

- 1) Les prix requis TVA comprise sont fermes et non révisables
- 2) Le délai d'option doit être de trois mois
- 3) Lieu de travaux : **Poste source 33 KV Echangeur**
- 4) **Délai de execution :**
- 5) Votre offre (technique et financière) **en deux copies** doit être présentée sous pli fermé avec mention << Confidentiel et N° Affichage >> **au siège de la Direction des Achats et Approvisionnements Lundi 06 Avril 2026 à 12:00** où elles seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui les souhaitent.
- 6) Il est exigé de présenter une fiche technique ou un catalogue pour les produits/services proposés
- 7) Le soumissionnaire doit, s'il est nécessaire, présenter aux utilisateurs un échantillon du matériel proposé
- 8) La SOMELEC peut ne pas donner suite totalement ou partiellement à la présente consultation
- 9) **La soumission doit être accompagnée d'un code fournisseur SOMELEC**
- 10) Tout fournisseur ne dispose pas d'un **code fournisseur SOMELEC** ne doit pas participer à cette consultation et son offre sera rejetée et toute offre non signée non cachetée sera rejetée

N.B: Le dossier peut être retiré auprès du service des achats de la SOMELEC(DAA)

 Directrice Centrale Approvisionnements et Moyens Généraux 
Azza EL GHOTOB MOMA
 