

Nouakchott, le :

٠٤/١٢/٢٥

A.....

انواكشوط في:

Q Objet : Lettre de Consultation relatif à l'acquisition, d'équipement des postes sources, suivant la DA N° 11-25/DCD/DD/DDIS du 27/11/2025

La Société Mauritanienne d'Électricité (SOMELEC) lance une consultation relatif à l'acquisition, d'équipement des postes sources

A ce titre, nous vous transmettons ci jointes les spécifications techniques du matériel à commander et vous invitons à formuler votre proposition technique et financière conformément aux termes de la présente consultation.

Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :

- 1) Votre offre technique doit comporter les éléments nécessaires permettant de se prononcer sur l'origine du matériel proposé et sa conformité avec les spécifications demandées ;
- 2) Votre offre financière doit avoir une validité de 90 jours, doit être libellée en français, et obligatoirement en :
 - a. CIP rendu Magasin Général, si vous êtes un fournisseur étranger
 - b. Hors Taxes Douanières et en Toutes Taxes Comprises, si vous êtes un fournisseur local ;
- 3) Les prix sont fermes et non révisables ;
- 4) Mode de règlement : les montant inférieurs ou égal à 50 000 Erous ou dollar, leur paiement se fera par remise documentaire et les montant supérieurs à 50 000 Erous ou dollar, leur paiement se fera par Lettre de Crédit ;
- 5) Le délai de livraison du matériel à commander doit, être obligatoirement précisé ;
- 6) Les deux offres en deux copies ainsi constituées doivent être placées dans une enveloppe sur laquelle est mentionné :

Direction Centrale des Approvisionnements et Moyens généraux
 Direction des Achats et Approvisionnements

SOCOGIM KSAR, Siège social : Ilot C - Lot n°121-Avenue Boubacar Ben Amer
 Nouakchott – Mauritanie – BP 355, Tél : +222 45 25 42 80

Consultation pour l'acquisition de matériel de la (DA N : 11/25/DCD/DD/DDIS du 27/11/2025)

Elles doivent être déposées sous peine de rejet au plus tard le **Mardi 16/12/2025 à 12heures TU**, à la Direction Centrale des Approvisionnements et des Moyens Généraux à l'adresse indiquée ci-dessus ou par e-mail à l'adresses suivante : somelec.dcamg@gmail.com. Toute offre parvenue après cette date et heure sera rejetée

L'ouverture des offres sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister les

Pour toute demande d'information, vous pouvez vous adresser à l'e-mail ci-dessus auquel doit parvenir questions au plus tard cinq jours avant la clôture des réceptions des offres.

Meilleures salutations.

La Directrice Centrale des Approvisionnements et Moyens Généraux

Réf



Groupe-SOMELEC

Direction Centrale de distribution

Direction de l'exploitation de Nouakchott et Nouadhibou


Département Dispatching

P. traitemen
Az 01
12/25
mf 01
12/25
25

Nouakchott le 27/11/2025

DEMANDE D'APPROVISIONNEMENT N°11/25/DCD/DD/DDIS			
Equipements concernés : Postes Sources			
Délai : Très Urgent			

Item	Désignation	Unité	Quantité
1	Fusible Fusrac CIT-640 ,Tension assignée =40,5kV, type d'installation=interieur ,référence =51108708MO ,norme :IEC 60282-1	U	15
2	Bobine d'enclenchement pour le disjoncteur DIVAC 3620D pour la cellule Efasec de type QBN7 36 kV, 1250 A	U	5
3	Transformateur de tension VRP4n/S2,36/70/170 kV,50Hz,rapport kV/V: $33.\sqrt{3} / 110.\sqrt{3}$,Bornes terminals :1a-1n,2a-2n,Norme :IEC61869-3	U	12
4	Transformateur de courant TCF4F/N2 ,36/70/170 kV,50Hz,rapport A/A: 800 / 1, Bornes terminals: 1S1-1S2,2S1-2S2,Norme :IEC61869-2	U	12
5	Transformateur de courant ALCE AB36/XC,36/70/170 kV,50Hz, rapport A/A:Core1:400/5 0.5 FS10 , Core2: 400/5 0.5 FS10, Core3: 400/5 5P15,Norme :IEC 60044-1/2003	U	6
6	Transformateur de tension ALCE VB36/XC,36/70/170 kV,50Hz, rapport kV/V: $33.\sqrt{3} / 110.\sqrt{3}$,Bornes terminals :1a-1n,2a-2n,Norme :IEC61869-3	U	6

Chef Département Med Hacen Nema (Mle:2334)	Directeur Tutelle Isselmou Amou (Mle:2509)	Directeur Central Mohamed Dhehbi (Mle:2061)	Directeur Général
 27-11-25	 27/11/2025	 27-11-2025	 01-12-25

