



Nouakchott, le : A.....

**Objet : Lettre de Consultation relative à la fourniture d'une resistance de la mise à la terre du neutre 15kv, suivant la DA N° 09/DCD/DENN/DDIS/2025 du 04/11/2025**

La Société Mauritanienne d'Électricité (SOMELEC) lance une consultation relative à la fourniture d'une resistance de mise à la terre du neutre 15kv

A ce titre, nous vous transmettons ci jointes les spécifications techniques du matériel à commander et vous invitons à formuler votre proposition technique et financière conformément aux termes de la présente consultation.

Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :

- 1) Votre offre technique doit comporter les éléments nécessaires permettant de se prononcer sur l'origine du matériel proposé et sa conformité avec les spécifications demandées ;
- 2) Votre offre financière doit avoir une validité de 90 jours, doit être libellée en français, et obligatoirement en :
  - a. CIP rendu Magasin Général, si vous êtes un fournisseur étranger
  - b. Hors Taxes Douanières et en Toutes Taxes Comprises, si vous êtes un fournisseur local ;
- 3) Les prix sont fermes et non révisables ;
- 4) Mode de règlement : les montants inférieurs ou égal à 50 000 Erous ou dollar, leur paiement se fera par remise documentaire et les montants supérieurs à 50 000 Erous ou dollar, leur paiement se fera par Lettre de Crédit ;
- 5) Le délai de livraison du matériel à commander doit, être obligatoirement précisé ;
- 6) Les deux offres **en deux copies** ainsi constituées doivent être placées dans une enveloppe sur laquelle est mentionné :

Direction Centrale des Approvisionnements et Moyens généraux

Direction des Achats et Approvisionnements

SOCOGIM KSAR, Siège social : Ilot C – Lot n°121-Avenue Boubacar Ben Amer

Nouakchott – Mauritanie – BP 355, Tél : +222 45 25 42 80

Consultation pour l'acquisition de matériel de la (DA N° 09/DCD/DENN/DDIS du 04/11/2025)

Elles doivent être déposées sous peine de rejet au plus tard **le Lundi 24/11/2025 à 12heures TU**, à la Direction Centrale des Approvisionnements et des Moyens Généraux à l'adresse indiquée ci-dessus ou par e-mail à l'adresse suivante : [somelec.dcamg@gmail.com](mailto:somelec.dcamg@gmail.com). Toute offre parvenue après cette date et heure sera rejetée

L'ouverture des offres sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister les

Pour toute demande d'information, vous pouvez vous adresser à l'e-mail ci-dessus auquel doit parvenir questions au plus tard cinq jours avant la clôture des réceptions des offres.

Meilleures salutations.

La Directrice Centrale des Approvisionnements et Moyens Généraux

AZZA EL GHOTOB MOMA



**Groupe-SOMELEC**

Direction Centrale de distribution

Direction de l'exploitation de Nouakchott et Nouadhibou

Département Dispatching

DTA  
P. traitement  
Amy 07/11/2025

07/11/2025  
SAC

Nouakchott le 04/11/2025

**DEMANDE D'APPROVISIONNEMENT N°09/25/DCD/DENN/DDIS**

Equipements concernés : Postes Sources

Délai : Très Urgent

Item	Désignation	Unité	Quantité
1	<p><b>Fourniture d'une resistance de la mise à la terre du neutre 15kV, les caractéristiques sont les suivants:</b></p> <p>Tension assignée du réseau = 15 kV.</p> <p>Type=G-15-0300-05-S-HV-TT</p> <p>Série=O NE 15 01 003-1/001</p> <p>Courant admissible longue durée=10A</p> <p>Courant du défaut =300A</p> <p>Durée du défaut =5 s</p> <p>Resistance =28,87ohm</p> <p>Rapport de transformation =300/1A-CI,1-30VA -17.5kV</p> <p>Norme=IEE-32 +CEI</p>	U	6

Chef Département Med Hacen Nema (Mle:2334)	Directeur Tutelle,pi Mohamed Hacen Nema (Mle:2334)	Directeur Central Mohamed Dhehbi (Mle:1973)	Directeur Général

