


SOMELEC

SOCIETE MAURITANIENNE D'ELECTRICITE
 SOCIETE AU CAPITAL DE 14 736 416 590 MRU
 siège social : Ilot "C"-Lot N°121 - Avenue Boubacar Ben Amer
 Ksar - Nouakchott- Mauritanie
 BP : 355 - Tél:(00 222)45 25 67 83/ FAX: (00 222)45 25 39 95
 R.C.:N°35699/NIF 30500075
 E-mail:somelec@somelec.mr



Affichage N°

6463

Matériels Réseaux
électriques

DA N° 03-DCD/DENN/DER du
14/01/2026

Date d'ouverture : Mardi 03 Fevrier 2026 à 12:00

Objet : Appel d'offres

Description : Fusibles HTA 24 KV

Item	Désignation	Unité	Référence	Quantité
1	Fusible HTA avec percuteur Un: 24 kV-In: 40 A-I1:40 kA - Imin: 172 A Dimension: Longueur: 450 mm, Diamètre: 55 mm - suivant la norme IEC 60282-1	jeu		50
2	Fusible HTA avec percuteur Un: 24 kV- In: 40 A-I1:40 kA- Imin: 172 A Dimension: Longueur:442 mm, Diamètre: 45 mm - suivant la norme IEC 60282-1	jeu		50

NB : - Il est exigé de présenter une fiche technique ou un catalogue et de préciser le délai de livraison. - 1 jeu : 3 fusibles.

Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :

- 1) Les prix requis TVA comprise sont fermes et non révisables
- 2) Le délai d'option doit être de trois mois
- 3) Lieu de livraison : **Magasin général**
- 4) **Délai de livraison :**
- 5) Votre offre (technique et financière) **en deux copies** doit être présentée sous pli fermé avec mention << Confidential et N° Affichage >> au siège de la Direction des Achats et Approvisionnements **Mardi 03 Fevrier 2026 à 12:00** où elles seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui les souhaitent.
- 6) Il est exigé de présenter une fiche technique ou un catalogue pour les produits/services proposés
- 7) Le soumissionnaire doit, s'il est nécessaire, présenter aux utilisateurs un échantillon du matériel proposé
- 8) La SOMELEC peut ne pas donner suite totalement ou partiellement à la présente consultation
- 9) La SOMELEC peut recourir à la procédure du moins disant par item
- 10) Tout fournisseur ne dispose pas d'un **code fournisseur** SOMELEC ne doit pas participer à cette consultation et son offre sera rejetée et toute offre non signée non cachetée sera rejetée

N.B: Le dossier peut être retiré auprès du service des achats de la SOMELEC(DAA)

W Directrice Centrale Approvisionnements et Moyens Généraux

Atta EL GHOTOB MOMA

Amy 23/01/2026