

SOMELEC

Date : 28-04-2026

Page : 1/1

SOCIETE MAURITANIEENNE D'ELECTRICITE
 SOCIETE AU CAPITAL DE 14 736 416 590 MRU
 siège social : Ilot "C"-Lot N°121 - Avenue Boubacar Ben Amer
 Ksar - Nouakchott- Mauritanie
 BP : 355 - Tél:(00 222)45 25 67 83/ FAX: (00 222)45 25 39 95
 R.C.:N°35699/NIF 30500075
 E-mail:somelec@somelec.mr

Affichage N° **6681** Divers

DA N° 08/2026-DT-DCPT-DPT du 28/04/2026

Date d'ouverture : **Judi 30 Avril 2026 à 12:00****Objet : Appel d'offres****Description : Huile transformateur**

Item	Désignation	Unité	Référence	Quantite
1	Huile transformateur suivant les caractéristiques ci-dessous : • Huile isolante minérale neuve conforme IEC 60296. • Qualité standard/super grade. • Tension de calquage supérieur à 70kV. • Facteur de dissipation diélectrique faible. • Aspect: claire, propre, sans sédiment • Densité à 20° • Viscosité à 40° faible • Non Corrosif • Teneur en eau : très faible	Fûts de 200L		2
NB : - Livraison immédiate. - Il est exigé de présenter une fiche technique ou un catalogue. - Votre offre doit être en CIP rendu entrepôt SOMELEC si vous êtes un fournisseur étranger, en toutes taxes comprises si vous êtes un fournisseur local.				

Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :

- 1) Les prix requis TVA comprise sont fermes et non révisables
- 2) Le délai d'option doit être de trois mois
- 3) Lieu de livraison : **Magasin général**
- 4) **Délai de livraison : Immédiat**
- 5) Votre offre (technique et financière) **en deux copies** doit être présentée sous pli fermé avec mention << Confidentiel et N° Affichage >> **au siège de la Direction des Achats et Approvisionnements Judi 30 Avril 2026 à 12:00** où elles seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui les souhaitent.
- 6) Il est exigé de présenter une fiche technique ou un catalogue pour les produits/services proposés
- 7) Le soumissionnaire doit, s'il est nécessaire, présenter aux utilisateurs un échantillon du matériel proposé
- 8) La SOMELEC peut ne pas donner suite totalement ou partiellement à la présente consultation
- 9)
- 10) Tout fournisseur ne dispose pas d'un **code fournisseur SOMELEC** ne doit pas participer à cette consultation et son offre sera rejetée et toute offre non signée non cachetée sera rejetée

N.B: Le dossier peut être retiré auprès du service des achats de la SOMELEC(DAA)

 Directrice Centrale Approvisionnements et Moyens Généraux 
 Azza EL GHOTOB MOMA
 28
04
26