


# SOMELEC

SOCIETE MAURITANIENNE D'ELECTRICITE  
 SOCIETE AU CAPITAL DE 14 736 416 590 MRU  
 siège social : Ilot "C"-Lot N°121 - Avenue Boubacar Ben Amer  
 Ksar - Nouakchott- Mauritanie  
 BP : 355 - Tél:(00 222)45 25 67 83/ FAX: (00 222)45 25 39 95  
 R.C.:N°35699/NIF 30500075  
 E-mail:somelec@somelec.mr



Date : 09-06-2025  
 Page : 1/1

Affichage N° **(5883)** Matériels Réseaux électriques

DA N° 015/25-DTN-DERTN du  
 02/06/2025

Date d'ouverture : Lundi 16 Juin 2025 à 12:00

Objet : Appel d'offres

Description : Matériel équipement poste MT/BT

Item	Désignation	Unité	Référence	Quantité
1	Transformateur 15kV/B2 - 630 kVA à huile minérale exempté de PCB, prise embrochables 15 kV, capot BT et protection DGPT2, eroulement Cu/Cu, Dyn11, réglage MT hors tension $\pm 2 \times 2,5\%$ , 50HZ, température ambiante 55°C, Suivant norme CEI 76.	U		1
2	Cellule de tableau modulaire 15(24)kV de type interrupteur "Arrivée ou Départ" isolée dans l'air, équipé d'interrupteur à coupure en charge SF6, courant assigné de 630A, 12kA/Is, fréquence- 50HZ, suivant norme internationale CEI 62271-200	: U		2
3	Cellule de tableau modulaire 15(24)kV de type interrupteur fusibles combinés "protection transfo" isolée dans l'air, équipé d'interrupteur à coupure en charge SF6, courant assigné de 200A, 12kA/Is, fréquence= 50HZ, y compris les fusibles MT suivant norme internationale CEI 62271-200, NFC 13-100 et NFC 13-200.	U		1
4	Jeu de 3 fusibles HPC 43 A -24 kV, compatible avec équipement ci-haut	Jeu		1

NB : - Il est exigé de présenter une fiche technique ou un catalogue et de préciser le délai de livraison. - Les offres doivent être obligatoirement accompagnées par des spécifications techniques détaillée validée par le fabricant.

Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :

- 1) Les prix requis TVA comprise sont fermes et non révisables
- 2) Le délai d'option doit être de trois mois
- 3) Lieu de livraison : Magasin général
- 4) **Délai de livraison :**
- 5) Votre offre (technique et financière) en deux copies doit être présentée sous pli fermé avec mention << Confidentiel et N° Affichage >> au siège de la Direction des Achats et Approvisionnements Lundi 16 Juin 2025 à 12:00 où elles seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui les souhaitent.
- 6) Il est exigé de présenter une fiche technique ou un catalogue pour les produits/services proposés
- 7) Le soumissionnaire doit, s'il est nécessaire, présenter aux utilisateurs un échantillon du matériel proposé
- 8) La SOMELEC peut ne pas donner suite totalement ou partiellement à la présente consultation
- 9) La SOMELEC peut recourir à la procédure du moins disant par item
- 10) Tout fournisseur ne dispose pas d'un code fournisseur SOMELEC ne doit pas participer à cette consultation et son offre sera rejetée et toute offre non signée non cachetée sera rejetée

N.B: Le dossier peut être retiré auprès du service des achats de la SOMELEC(DAA)

	Directrice Centrale Approvisionnements et Moyens Généraux	
Azza EL GHOTOB MOMA		
	10 06 25	