


Date : 30-07-2025

Page : 1/1

SOMELEC

SOCIETE MAURITANIENNE D'ELECTRICITE
 SOCIETE AU CAPITAL DE 14 736 416 590 MRU
 siège social : Ilot "C"-Lot N°121 - Avenue Boubacar Ben Amer
 Ksar - Nouakchott- Mauritanie
 BP : 355 - Tél:(00 222)45 25 67 83/ FAX: (00 222)45 25 39 95
 R.C.:N°35699/NIF 30500075
 E-mail:somelec@somelec.mr



Affichage N° 5910

Matériels Réseaux
électriques

DA N° 019/25-DTN-DCERTN du
12/06/2025

Date d'ouverture : Jeudi 07 Aout 2025 à 12:00

Objet : Appel d'offres

Description : Matériel raccordement sur poste HT 225/90/33 KV

Item	Désignation	Unité	Référence	Quantité
1	Support tubulaire en acier, 12m/3200 daN, suivant fiche technique N°1 ci-jointe	U		22
2	Support tubulaire en acier, 12m/2500 daN suivant fiche technique N°2 ci-jointe	U		6
3	Armement en acier, galvanisé à chaud, type Nappe Voute, NV2 7070-Ecartement entre phases 1700 + Accessoires d'assemblage et fixation suivant norme NF C66-428	U		250
4	Pouterelle d'arrêt en acier galvanisé à chaud , Ecartement entre phase de 2,00m en double UPN100	U		6

NB : - Voir les fiches techniques ci-jointes. - Il est exigé de préciser le délai de livraison. - Les soumissionnaires doivent présenter une fiche technique détaillée, portant sur les caractéristiques techniques et les performances de leur matériel.

Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :

- 1) Les prix requis TVA comprise sont fermes et non révisables
- 2) Le délai d'option doit être de trois mois
- 3) Lieu de livraison : Magasin général
- 4) **Délai de livraison :**
 - 5) Votre offre (technique et financière) **en deux copies** doit être présentée sous pli fermé avec mention << Confidential et N° Affichage >> au siège de la Direction des Achats et Approvisionnements **Jeudi 07 Aout 2025 à 12:00** où elles seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui les souhaitent.
 - 6) Il est exigé de présenter une fiche technique ou un catalogue pour les produits/services proposés
 - 7) Le soumissionnaire doit, s'il est nécessaire, présenter aux utilisateurs un échantillon du matériel proposé
 - 8) La SOMELEC peut ne pas donner suite totalement ou partiellement à la présente consultation
 - 9) La SOMELEC peut recourir à la procédure du moins disant par item
 - 10) Tout fournisseur ne dispose pas d'un **code fournisseur** SOMELEC ne doit pas participer à cette consultation et son offre sera rejetée et toute offre non signée non cachetée sera rejetée

N.B: Le dossier peut être retiré auprès du service des achats de la SOMELEC(DAA)

Directrice Centrale Approvisionnements et Moyens Généraux Azza EL GHOTOB MOMA	

FICHE TECHNIQUE 1

- Support tubulaire en acier (minimum S500), galvanisé à chaud, de 12m de hauteur, effort nominal en tête 3200 daN, avec protection par traitement à époxy de 1000 mm (500mm au dessus du sol et 500mm en dessous) obturateur au sommet, muni de plaque anti-enfouissement, écrou M12 de mise à la terre à 2.1m de la base, un écrou M12 supplémentaire destiné à la mise à la terre des équipements fixés au sommet du mât et de plaque d'identification

3 h

FICHE TECHNIQUE 2

- Support tubulaire en acier (minimum S500), galvanisé à chaud, de 12m de hauteur, effort nominal en tête 2500 daN, avec protection par traitement à époxy de 1000 mm (500mm au dessus du sol et 500mm en dessous) obturateur au sommet, muni de plaque anti-enfouissement, écrou M12 de mise à la terre à 2.1m de la base, un écrou M12 supplémentaire destiné à la mise à la terre des équipements fixés au sommet du mât et de plaque d'identification

3
e