


SOMELEC

SOCIETE MAURITANIENNE D'ELECTRICITE
 SOCIETE AU CAPITAL DE 14 736 416 590 MRU
 siège social : Ilot "C"-Lot N°121 - Avenue Boubacar Ben Amer
 Ksar - Nouakchott- Mauritanie
 BP : 355 - Tél:(00 222)45 25 67 83/ FAX: (00 222)45 25 39 95
 R.C.:N°35699/NIF 30500075
 E-mail:somelec@somelec.mr



Affichage N° **6258**

Divers

DA N° 003/25-DCC/CCGC du 20/10/2025

Date d'ouverture : **Lundi 10 Novembre 2025 à 12:00**



Objet : Appel d'offres

Description : Onduleur triphasé 15 KVA


| Item | Désignation | Unité | Référence | Quantité |
|------|--|-------|-----------|----------|
| 1 | Onduleur triphasé 380V, 15 KVA suivant les caractéristiques ci-jointes | U | | 1 |

NB : - Voir les caractéristiques ci-jointes. - Il est exigé de présenter une fiche technique ou un catalogue.

Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :

- 1) Les prix requis TVA comprise sont fermes et non révisables
- 2) Le délai d'option doit être de trois mois
- 3) Lieu de livraison : **DISI**
- 4) **Délai de livraison :**
- 5) Votre offre (technique et financière) **en deux copies** doit être présentée sous pli fermé avec mention << Confidentiel et N° Affichage >> **au siège de la Direction des Achats et Approvisionnements Lundi 10 Novembre 2025 à 12:00** où elles seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui les souhaitent.
- 6) Il est exigé de présenter une fiche technique ou un catalogue pour les produits/services proposés
- 7) Le soumissionnaire doit, s'il est nécessaire, présenter aux utilisateurs un échantillon du matériel proposé
- 8) La SOMELEC peut ne pas donner suite totalement ou partiellement à la présente consultation
- 9) La SOMELEC peut recourir à la procédure du moins disant par item
- 10) Tout fournisseur ne dispose pas d'un **code fournisseur** SOMELEC ne doit pas participer à cette consultation et son offre sera rejetée et toute offre non signée non cachetée sera rejetée

N.B: Le dossier peut être retiré auprès du service des achats de la SOMELEC(DAA)

| | |
|--|--|
| Directrice Centrale Approvisionnements et Moyens Généraux Azza EL GHOTOB MOMA | |
|  04 11 29 | |

1. Désignation du besoin

Fourniture de deux onduleurs triphasés 380V d'une puissance de 15 kVA pour assurer la protection des équipements de banc d'essai du centre de comptage sensibles contre les coupures et variations de tension.

2. Description technique des équipements demandés

| Désignation | Quantité | Caractéristiques techniques |
|---------------------------------|----------|---|
| Onduleur triphasé 380V – 15 kVA | 2 | <ul style="list-style-type: none">- Tension d'entrée : Triphasé 380V ($\pm 15\%$)- Tension de sortie : Triphasé 380V $\pm 2\%$- Fréquence : 50 Hz- Puissance : 15 kVA (12 kW) 15 kVA (12 kW)- Technologie : On-Line double conversion- Facteur de puissance : ≥ 0.8- Autonomie : ≥ 10 minutes à charge nominale avec batteries internes ou externes- Interface : écran LCD + port RS232 / USB- Protection : surcharge, court-circuit, surtension, sous-tension- Refroidissement : ventilé- Indice de protection : IP20 minimum- Température de fonctionnement : 0 à 40°C |