



Nouakchott, le : 27/05/25  
 انواكشوط في :

A.....

**Objet : Lettre de Consultation relative à l'acquisition, des pieces de rechange pour moteur MAN 6L21-31 CW GR05, suivant la DA N° 094-12/CHNM/2025 du 15/05/2025**

La Société Mauritanienne d'Électricité (SOMELEC) lance une consultation relative à l'acquisition, **des pieces de rechange pour moteur MAN 6L21-31 CW GR05, ( centrale Kiffa)**

A ce titre, nous vous transmettons ci jointes les spécifications techniques du matériel à commander et vous invitons à formuler votre proposition technique et financière conformément aux termes de la présente consultation.

Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :

- 25) Votre offre technique doit comporter les éléments nécessaires permettant de se prononcer sur l'origine du matériel proposé et sa conformité avec les spécifications demandées ;
- 26) Votre offre financière doit avoir une validité de 90 jours, doit être libellée en français, et obligatoirement en :
  - i. CIF rendu Port Nouakchott, si vous êtes un fournisseur étranger
  - j. Hors Taxes Douanières et en Toutes Taxes Comprises, si vous êtes un fournisseur local ;
- 27) Les prix sont fermes et non révisables ;
- 28) Mode de règlement : remise documentaire à vue ou Lettre de Crédit ;
- 29) Le délai de livraison du matériel à commander doit, être obligatoirement précisé ;
- 30) Les deux offres **en deux copies** ainsi constituées doivent être placées dans une enveloppe sur laquelle est mentionné :

Direction Centrale des Approvisionnements et Moyens généraux

Direction des Achats et Approvisionnements

SOCOGIM KSAR, Siège social : Ilot C – Lot n°121-Avenue Boubacar Ben Amer

Nouakchott – Mauritanie – BP 355, Tél : +222 45 25 42 80

**Consultation pour l'acquisition de matériel de la (DA N° 094-12/CHNM/DP/2025 du 15/05/2025)**

Elles doivent être déposées sous peine de rejet au plus tard le Mardi 17/06/2025 à 12heures TU, à la Direction Centrale des Approvisionnements et des Moyens Généraux à l'adresse indiquée ci-dessus ou par e-mail à l'adresses suivante : [dcamg.daa@somelec.mr](mailto:dcamg.daa@somelec.mr) . Toute offre parvenue après cette date et heure sera rejetée


L'ouverture des offres sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister les

Pour toute demande d'information, vous pouvez vous adresser à l'e-mail ci-dessus auquel doit parvenir questions au plus tard cinq jours avant la clôture des réceptions des offres.

Meilleures salutations.

La Directrice Central des Approvisionnements et Moyens Généraux (pi)

Mariem Mohamed NANY



SPT/Groupe-SOMELEC  
DCPT/DP / CCECH  
CENTRALE HYBRIDE DE KIFFA  
UR : 24A

URGENT

DAT p. traitement  
Any  $\frac{22}{05}$   
 $\frac{05}{05}$

DAT p. Fwd le  
recus  
 $\frac{22}{05}$   
 $\frac{05}{05}$

Nouakchott, le 15/05/2025

## DEMANDE D'APPROVISIONNEMENT N° 094-12/ CHNM /2025

ENSEMBLE : MOTEUR MAN 6L21-31 CW (GR05)  
SECTION : ARMOIRE ELECTRIQUE EAP DU GROUPE

ITEM	DESIGNATION	QUANTITE	REFERENCE
<b>ARMOIRE ELECTRIQUE EAP COMMANDE DU GROUPE</b>			
01	Porte fusible	04	50A E9F14 GG50
02	Interrupteur différentiel	04	40KA OVR T2 3N 40 275P
03	Disjoncteur	10	C6A 1P6KA 5SL6006 7
04	Disjoncteur	10	C10A 2P6KA 5SL6210-7
05	Convertisseurs	06	IN : AC 120/230V OUT DC24V/20A
06	SUTOP	04	PSE 201U PUDFER MODULE 6EP1961-3BA01
07	Disjoncteur	10	C50A 3P 6KVA 5SL6350-7
08	Disjoncteur	10	C20A 3P 60A 5SL6320-7
09	Disjoncteur	10	C16A 3P 60A 5SL6316-7
10	Disjoncteur	10	B6A 1P 6KA 5SL6106-6 5ST3020
11	Disjoncteur	10	C6A 1P6KA 5SL6106-7
12	Disjoncteur	10	43.6P6A 1P6KA 5SL606-6
13	CARTE SIÉMENS	02	SENTRON PAC 3200 BAC3200 PANL DOOR
14	Disjoncteur	04	80-100A 3RV2041-4MA10
15	Variateur de vitesse SIÉMENS	02	SIE. 6SL3210- 1 <sup>RE</sup> 27-5UL0 SIE.6SL3243- OBB30-1HA3 SIE.6SL3255-OAA00-4CA1 G120 45KW
16	Transformateur	02	45KW GKRT4504
17	Disjoncteur moteur	10	17-23A 3RV2021-4CA10 3RV2901-1E
18	Transformateur	02	35-45A 3RV2031-4VA10
19	Variateur de vitesse SIÉMENS	02	15KW 6SL3210- 5BE31-5UVO V-20 15KW
20	Transformateur	02	15KW GKRT1504
21	CARTE PLC SIÉMENS	10	SIMATIC ET200SP IM 155- 6PN BA
22	CARTE PLC SIÉMENS	10	ET 200SP DI 16*24VDC ST 6ES7 131-6BH00-0BA0+BU15-P16+A0+2B
23	CARTER PLC SIÉMENS	10	ET 200SP DQ8*24 VDC/0.5A ST 6EST132-6BF00-0BA0+BU15-P16+A0+2B ET 200SP AI4*I2-/4Wire 6ES7134-6GD00+BU15- P16+A0+2B
24	CARTER PLC SIÉMENS	10	ET 200SP AQ 4*U/I ST 6ES7135-6HD00- 0BA1+BU15-P16+AO+2B
25	CARTE PLC SIÉMENS	10	6ES7155-6AR00-0AN0 IM 155-6PN BA
26	CARTE PLC SIÉMENS	10	FW01.04.00 HW D1R105 11.98900-0050 Control Modul S 1.3 13.7.10089-0050 MAN
27	Control Modul S	02	160/5A UN-B10BA/CL : 0.510VA
28	TC Transformateur de courant	06	

29	Disjoncteur	10	C10A 1P 6KA 5SL6110-7
30	Disjoncteur	10	B6A 1P6KA 5SL6106-6
ITEM	DESIGNATION	QUANTITE	REFERENCE
31	LAMPE	10	GREEN 3SB3252 6AA40
32	Câble souple	100 m	2+TG6 mm <sup>2</sup>
33	Câble souple	100 m	4+TG4 mm <sup>2</sup>
34	Câble souple	100 m	3+TG2.5 mm <sup>2</sup>
35	Bornier de raccordement à Vis Schneider	100	NSYTR V22WH N° : 2 mm <sup>2</sup>
36	Bornier de raccordement à Vis Schneider	100	NSYTR V22WH N° : 4 mm <sup>2</sup>
37	Bornier de raccordement à Vis Schneider	100	NSYTR V22WH N° : 6 mm <sup>2</sup>
38	Bornier de raccordement à Vis Schneider	100	NSYTR V22WH N° : 10 mm <sup>2</sup>
39	Capteur température entrée eau de refroidissement HT	04	TE10 1TE3170 SENSOR/ACTUATOR PT1000 (15°C.... +190°C)

Nombre item : 39

CHEF DE SERVICE E.M

CHEF DEPARTEMENT CCECH

DIRECTEUR DE PRODUCTION

DIRECTEUR CENTRAL DE PRODUCTION ET DE TRANSPORT

DIRECTEUR GENERAL

