


SOMELEC

SOCIETE MAURITANIENNE D'ELECTRICITE
 SOCIETE AU CAPITAL DE 14 736 416 590 MRU
 siège social : Ilot "C"-Lot N°121 - Avenue Boubacar Ben Amer
 Ksar - Nouakchott- Mauritanie
 BP : 355 - Tél:(00 222)45 25 67 83/ FAX: (00 222)45 25 39 95
 R.C.:N°35699/NIF 30500075
 E-mail:somelec@somelec.mr



Affichage N° 6515

Prestations de service

DA N° 016-07/CI-DP/DP/2026 du
02/02/2026

Date d'ouverture : Jeudi 26 Fevrier 2026 à 12:00

Objet : Appel d'offres

Description : Prestation de service pour la réparation de l'alternateur du moteur Caterpillar CAT C18 de la centrale de Kobenny

Item	Désignation	Unité	Référence	Quantité
1	Réparation de l'alternateur du groupe Caterpillar CAT C18. Quantité Référence Alternateur : Model: DE780E0 Serial number: CAT00C18TLXK03131 Moteur: CATERPILLAR Model: C18 (Voir les caractéristiques de la plaque signalétique, ci-jointes.)	U	DE780EO	1

NB : - Voir les caractéristiques de la plaque signalétique ci-jointe. - Il est demandé de préciser le délai de réparation de l'alternateur.

Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :

- 1) Les prix requis TVA comprise sont fermes et non révisables
- 2) Le délai d'option doit être de trois mois
- 3) Lieu de livraison : **Centrale Kobenny**
- 4) **Délai de livraison :**
 - 5) Votre offre (technique et financière) **en deux copies** doit être présentée sous pli fermé avec mention <> Confidential et N° Affichage >> **au siège de la Direction des Achats et Approvisionnements Jeudi 26 Fevrier 2026 à 12:00** où elles seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui les souhaitent.
 - 6) Il est exigé de présenter une fiche technique ou un catalogue pour les produits/services proposés
 - 7) Le soumissionnaire doit, s'il est nécessaire, présenter aux utilisateurs un échantillon du matériel proposé
 - 8) La SOMELEC peut ne pas donner suite totalement ou partiellement à la présente consultation
 - 9) La SOMELEC peut recourir à la procédure du moins disant par item
 - 10) Tout fournisseur ne dispose pas d'un **code fournisseur SOMELEC** ne doit pas participer à cette consultation et son offre sera rejetée et toute offre non signée non cachetée sera rejetée

N.B: Le dossier peut être retiré auprès du service des achats de la SOMELEC(DAA)

Directrice Centrale Approvisionnements et Moyens Généraux

Azza EL GHOTOB MOMA

Amny

19
02
26

CAT CATERPILLAR
GENERATING SET

ISO9001:2000

SPECIFICATIONS		
MODEL	DE78020	
SERIAL NUMBER	CAT00G18T1SK03131	
MONTH/YEAR OF MANUFACTURE	07/2020	
RATED POWER PRIME	705	KVA
	564.8	KW
	0.8	COS Ø
RATED VOLTAGE	400/230	V
PHASE	3	
RATED FREQUENCY	50	Hz
RATED CURRENT	1019	A
RATED R.P.M.	1500	
MAXIMUM ALTITUDE	100	m
MAXIMUM AMBIENT TEMPERATURE	25	°C
GENERATOR	C7A03658	
GENERATOR CONNECTION	STAR	
RATING ISO 8528-3	BR	
GENERATOR ENCLOSURE	IP23	
INSULATION CLASS	H	
EXCITATION VOLTAGE	78.3	V
EXCITATION CURRENT	4.95	A
ENGINE	TWS00475	

* GENERATOR SET IS DESIGNED TO OPERATE IN AMBIENT TEMPERATURES UP TO 60°C AND AT HIGHER ALTITUDES. PLEASE CONSULT FACTORY FOR OUTPUTS.