

SOMELEC

SOCIETE MAURITANIENNE D'ELECTRICITE
 SOCIETE AU CAPITAL DE 14 736 416 590 MRU
 siège social : Ilot "C"-Lot N°121 - Avenue Boubacar Ben Amer
 Ksar - Nouakchott- Mauritanie
 BP : 355 - Tél:(00 222)45 25 67 83/ FAX: (00 222)45 25 39 95
 R.C.:N°35699/NIF 30500075
 E-mail:somelec@somelec.mr



Date : 17-09-2025
 Page : 1/1

Affichage N° 6161

Prestations de service

DA N° 204-86/CI-DP/DP/2025 du
04/09/2025

Date d'ouverture : Jeudi 25 Septembre 2025 à 12:00

Objet : Appel d'offres

Description : Prestation de service pour la réparation de l'alternateur du moteur PERKINS de 250 KVA de la centrale de Monguel

Item	Désignation	Unité	Référence	Quantite
1	Réparation de l'alternateur du groupe PERKINS 250 KVA de la centrale de Monguel. • Serial number: X19020200KS014 • FRAME/CORE: UCDI274K • PEAK RATING KVA: 275, PEAK RATING Kw: 220, • AMPERES (PR): 397, TL: 0.84 (ISO8528-3) • FREQUENCY : 50 Hz • RPM : 1500, VOLTAGE: 400, PHASE: 3.	U	FRAME/CORE: UCDI274K	1

NB : Voir les caractéristiques de la photo de la plaque signalétique ci-jointe.

Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :

- 1) Les prix requis TVA comprise sont fermes et non révisables
- 2) Le délai d'option doit être de trois mois
- 3) Lieu de travaux : Centrale de Monguel
- 4) Délai de execution :
- 5) Votre offre (technique et financière) en deux copies doit être présentée sous pli fermé avec mention << Confidential et N° Affichage >> au siège de la Direction des Achats et Approvisionnements Jeudi 25 Septembre 2025 à 12:00 où elles seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui les souhaitent.
- 6) Il est exigé de présenter une fiche technique ou un catalogue pour les produits/services proposés
- 7) Le soumissionnaire doit, s'il est nécessaire, présenter aux utilisateurs un échantillon du matériel proposé
- 8) La SOMELEC peut ne pas donner suite totalement ou partiellement à la présente consultation
- 9) La SOMELEC peut recourir à la procédure du moins disant par item
- 10) Tout fournisseur ne dispose pas d'un code fournisseur SOMELEC ne doit pas participer à cette consultation et son offre sera rejetée et toute offre non signée non cachetée sera rejetée

N.B: Le dossier peut être retiré auprès du service des achats de la SOMELEC(DAA)

Directrice Centrale Approvisionnements et Moyens Généraux	
Azza EL GHOTOB MOMA	
 <i>Ammy</i>	
<i>17</i> <i>09</i> <i>25</i>	

STAMFORD

®

SERIAL NUMBER	X19020200KS014	DUTY	Stand By (S10)
FRAME/CORE	UCDI274K	PF	0.80
PEAK RATING kVA	275	EXCITATION VOLTAGE	39.6
PEAK RATING kW	220	EXCITATION CURRENT	2.2
AMPERES(PR)	397	INSULATION CLASS	H
TL	0.84 (ISO8528-3)	AMBIENT TEMPERATURE	40 C
FREQUENCY	50 Hertz	TEMPERATURE RISE	163 C
RPM	1500	TERMAL CLASSIFICATION	180 C
VOLTAGE	400	ENCLOSURE	IP23
PHASE	3	STATOR WINDING	311
BASE CONTINUOUS RATING		STATOR CONNECTION	Series Star
BS 5000,PART 3	IEC 34-1		
NEMA MG 1-32	BS EN 60034-1		
BARNACK ROAD, STAMFORD, LINCS, PE9 2NB, UK			

