


SOMELEC

SOCIETE MAURITANIENNE D'ELECTRICITE
 SOCIETE AU CAPITAL DE 14 736 416 590 MIRU
 siège social : Ilot "C"-Lot N°121 - Avenue Boubacar Ben Amer
 Ksar - Nouakchott- Mauritanie
 BP : 355 - Tél:(00 222)45 25 67 83/ FAX: (00 222)45 25 39 95
 R.C.:N°35699/NIF 30500075
 E-mail:somelec@somelec.mr



Date : 07-03-2025
 Page : 1/1

Affichage N° **5684** Prestations de service

DA N° 21/DCD/2025 du 04/03/2025

Date d'ouverture : Jeudi 13 Mars 2025 à 12:00

Objet : Appel d'offres

Description : Réparation et confection de la minisérie des Postes électriques de Nouakchott et les zones situées sur les axes de Idini, Tanit et pole halieutique)

Item	Désignation	Unité	Référence	Quantite
1	Montage d'une serrure spécial ou de bonne marque (la perche FR ou l'équivalent) sur la porte d'un poste	U		400
2	Démontage d'une Serrure de la Porte d'un Poste	U		150
3	Soudure pour fixation de la porte d'accès côté client	U		200
4	Réparation d'une porte métallique (Redressement, Changement des paumelles 140, changement de profilé 15 N Dépose, Pose ...) y compris élargissement de la porte si nécessaire en changement l'iso plane de la porte voir Item 08 avec la reprise de la maçonnerie et la peinture.	U		400
5	Démontage et montage d'une porte y compris élargissement de la porte si nécessaire en y compris deux couches de la peinture grille et une couche du peinture anti rouie, avec la reprise de la maçonnerie et la peinture.	U		250
6	Réparation d'une grille d'aération (renforcement des tôles plats ou du cadre)y compris deux couches de la peinture grille et une couche du peinture anti rouie, avec la reprise de la maçonnerie et la peinture.	U		300
7	Fourniture et pose d'une grille d'aération (1m*80 cm), en fer plats de 40 N*30mm soudés espacés de 10 cm inclinés d'angle de 45° peinturés en deux couches anti rouille et à l'huile, insérée dans la porte métallique du poste, avec la reprise de la maçonnerie et la peinture.	U		140
8	Fourniture et pose d'une grille de ventilation (80*80cm), cadre dormant en fer cornière assemblé et soudés de 40N*40N*4mm fixé sur maçonnerie en béton par pattes de scellement en fer cornière 35 N aussi + fer, avec la reprise de la maçonnerie et la peinture.	U		90
9	Fourniture et pose d'une porte métallique complet 1,25 m x 2,1 m y compris un iso plane en type carré ou rectangulaire de genre 35N avec un espacement entre les barres longitudinaux de 10cm et deux barres verticales chaque 1m ainsi le tôle 15N, avec la reprise de la maçonnerie et la peinture.	U		30
10	Fourniture et pose d'un Cadre en cornière 40Nmm pour les regards du poste	ml		50

Amj

11	Confection d'une tôle galvanisée pour la fermeture du caniveau.	ml		200
NB : Voir le conditions générales ci-jointes.				

Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :

- 1) Les prix requis TVA comprise sont fermes et non révisables
- 2) Le délai d'option doit être de trois mois
- 3) Lieu de travaux : Nouakchott et les zones situées sur les axes de Idini, Tanit et pole halieutique
- 4) Délai de execution :**
- 5) Votre offre (technique et financière) en deux copies doit être présentée sous pli fermé avec mention << Confidential et N° Affichage >> au siège de la Direction des Achats et Approvisionnements Jeudi 13 Mars 2025 à 12:00 où elles seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui les souhaitent.
- 6) Il est exigé de présenter une fiche technique ou un catalogue pour les produits/services proposés
- 7) Le soumissionnaire doit, s'il est nécessaire, présenter aux utilisateurs un échantillon du matériel proposé
- 8) La SOMELEC peut ne pas donner suite totalement ou partiellement à la présente consultation
- 9) La SOMELEC peut recourir à la procédure du moins disant par item
- 10) Tout fournisseur ne dispose pas d'un code fournisseur SOMELEC ne doit pas participer à cette consultation et son offre sera rejetée et toute offre non signée non cachetée sera rejetée

N.B: Le dossier peut être retiré auprès du service des achats de la SOMELEC(DAA)



Conditions Générales :

1. Le contrat est valable pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature prolongeable une seule fois pour trois mois.
2. Les quantités indiquées dans le DQE sont estimatives pour le besoin de l'estimation budgétaire et l'évaluation des offres, cependant, le but est de fixer des prix unitaires de chaque prestation.
3. Un contrat des travaux à commande sera signé entre le prestataire et la SOMELEC.
4. Les paiements seront effectués mensuellement sur présentation des factures accompagnés par des PV de réception.