

## Réponse aux questions d'éclaircissement relatives

### vidéosurveillances DCCO 01/CAE/2023

Suite aux demandes d'éclaircissement émises par certains candidats au sujet de la demande de cotation à compétition ouverte relatives à l'installation des vidéosurveillances dans les centrales.

J'ai l'honneur de communiquer les éléments de réponse suivants :

N°	Questions	Réponses
1	Serveur de stockage ?	la SOMELEC veut vraiment des serveurs locaux et un serveur central mais pour une durée d'enregistrement plus courte.
2	Et ce que la SOMELEC sera en charge du dédouanement ?	nous confirmons que la SOMELEC se chargera du dédouanement des produits importés au titre de ce projet.
3	Pouvez-vous confirmer que la SOMELEC sera en charge de l'acheminement des équipements sur chacun des sites ?	Non le soumissionnaire se chargera de l'acheminement il s'agit d'une fourniture et pose.
4	Le CCTP mentionne une taxe de 5% ?	5% correspond à la TVA à laquelle est assujetti la SOMELEC.
5	Peut-on proposer des écrans de 65 pouces au lieu des 70 pouces demandés ?	Nous pouvons accepter des écrans de 65 ou 70 pouces
6	pouvez-vous confirmer que vous acceptez des caméras respectant les 60°C ?	Notre climat désertique marqué par des températures excessives en été, l'environnement des centrales sources de chaleur

		nous ne pouvons pas accepter les caméras respectant seulement 60°C, mais nous accepterons des caméras respectant jusqu'à 65 °C au lieu de 70 °C initialement exigée
7	Dans le bordereau des prix vous avez mentionné des caméras de 4 MP par contre dans la page 16 vous exigez une résolution de 5MP ?	il faut tenir compte des données du bordereau : donc 4 MP Visionner l'ensemble des caméras installées en temps réel nécessite un mur d'écran et une maîtrise d'affichage.
8	Visionner l'ensemble des caméras installées en temps réel nécessite un mur d'écran et une maîtrise d'affichage ?	Il s'agit de grands écrans.
9	Toutes les images vidéo doivent être envoyées par réseau internet : Avez-vous une connexion internet suffisante pour la prise en charge ?	En fonction des disponibilités des sites.
10	Les caméras externes doivent pouvoir fonctionner à une température de 70°C : on a installé dans des conditions similaires des caméras de 60° et ça fonctionne parfaitement : est-ce que 70° sont exigés pour ce type de caméra externe ?	Il faut pouvoir fonctionner à 70°C.
11	Un serveur central installé à la Direction de l'informatique : pour intercepter le flux de 464 caméras il faut un switch core qui n'est pas mentionné ?	Proposer l'équipement que vous jugez indispensable.
12	Un stockage spécifique : c'est-à-dire une baie de stockage ?	Une mémoire de stockage suffisante
13	les plans de masse des centrales : le plan n'existe pas en annexes ?	Nous n'avons pas annexé les plans mais nous avons quantifié les câbles.
14	Quelles sont les attentes de la SOMELEC en matière de produits : matériel standard & économique ou vidéosurveillance analytique avec alarmes automatiques et IA ?	Nous attendons un système fonctionnel standard fiable et durable.

15	La possibilité d'offre de variante ?	Les offres de variantes ne sont pas autorisées dans cette procédure
16	Les modalités de paiement pour des entreprises nationales ?	Les modalités de paiement sont mentionnées dans le projet de marché qui figure du contrat de consultation.
17	Le CCTP mentionne l'INCOTERM CIP. Pouvez-vous confirmer que c'est bien ce qui est attendu ? Et que la SOMELEC sera en charge du dédouanement ?	La SOMELEC est exonérée des droits et taxes de douane et elle est soumise à une TVA de 5%.
18	Pouvez-vous confirmer que la SOMELEC sera en charge de l'acheminement des équipements sur chacun des sites ?	Prestataire devra faire apparaître la TVA dans une ligne distincte au niveau de sa facture du fait qu'elle sera précomptée par la SOMELEC et reversée au Trésor public.

Veuillez agréer, l'expression de nos salutations distinguées.

**Le Conseiller Spécial Chargé de la Cellule des Marchés**

**Ahmed El Haiba MOHAMED**