


Date : 11-09-2025

Page : 1/1

SOMELEC

SOCIETE MAURITANIENNE D'ELECTRICITE
 SOCIETE AU CAPITAL DE 14 736 416 590 MRU
 siège social : Ilot "C"-Lot N°121 - Avenue Boubacar Ben Amer
 Ksar - Nouakchott- Mauritanie
 BP : 355 - Tél:(00 222)45 25 67 83/ FAX: (00 222)45 25 39 95
 R.C.:N°35699/NIF 30500075
 E-mail:somelec@somelec.mr



Affichage N° 6145

Matériels Réseaux
électriques

DA N° SN-DCGC/DCC du
09/09/2025

Date d'ouverture : Lundi 15 Septembre 2025 à 12:00

(Signature) Objet : Appel d'offres

Description : TCs pour la DCGC

Item	Désignation	Unité	Référence	Quantité
1	TC bi-calibre	Jeu		110
2	TC 500/5	Jeu		60
3	TC 1000/5	Jeu		35
4	TC 1500/5	Jeu		15

NB : - Livraison immédiate. - Voir les spécification techniques ci-jointes. - Il est exigé de présenter une fiche technique ou un catalogue.

Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :

- 1) Les prix requis TVA comprise sont fermes et non révisables
- 2) Le délai d'option doit être de trois mois
- 3) Lieu de livraison : Magasin général
- 4) **Délai de livraison : Immédiat**
- 5) Votre offre (technique et financière) en deux copies doit être présentée sous pli fermé avec mention << Confidential et N° Affichage >> au siège de la Direction des Achats et Approvisionnements Lundi 15 Septembre 2025 à 12:00 où elles seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui les souhaitent.
- 6) Il est exigé de présenter une fiche technique ou un catalogue pour les produits/services proposés
- 7) Le soumissionnaire doit, s'il est nécessaire, présenter aux utilisateurs un échantillon du matériel proposé
- 8) La SOMELEC peut ne pas donner suite totalement ou partiellement à la présente consultation
- 9) La SOMELEC peut recourir à la procédure du moins disant par item
- 10) Tout fournisseur ne dispose pas d'un **code fournisseur SOMELEC** ne doit pas participer à cette consultation et son offre sera rejetée et toute offre non signée non cachetée sera rejetée

N.B: Le dossier peut être retiré auprès du service des achats de la SOMELEC(DAA)

<i>(Signature)</i> Directrice Centrale Approvisionnements et Moyens Généraux P.O Azza EL GHOTOB MOMA
<i>Echelle 11/25</i>

DAT 09 P. Faut la
necessaire

10
09
25

SOMELEC

DCC

DATE : 09/09/2025

DEMANDE DE COMMANDE (URGENT)

Numéro :
Document :

Nature :
(cadre réservé à la saisie informatique)

Objet / justification : Acquisition

Article	Libellé	Quantité (jeux)	Délai	Date de livraison plus tard
1	TC bi-calibre 500/5 1000/5 1500/5	110 60 35 15	IMMEDIAT	

Spécifications technique

Afin de garantir la qualité, la précision et la fiabilité des transformateurs de courant (TC), les caractéristiques suivantes sont exigées :

caractéristique	Exigence technique
Plage de courant primaire	500/1000/1500
Courant secondaire (A)	5
Tension nominale	0.72/4KV
Puissance de charge	-5 à 15 VA
Dimension de l'ouverture	Pour les TC 500/5 Une ouverture rectangulaire des dimensions égales à 60X30 mm ou circulaire de diamètre 60 mm Pour les TC 1000/5 et 1500/5 Une ouverture rectangulaire des dimensions égales à 100X40 mm ou circulaire de diamètre 90 mm au minimum
Possibilité de plombage	Exigée

Service émetteur	Directeur tutelle	Directeur General
------------------	-------------------	-------------------

