

SOMELEC

Date : 14-04-2025

Page : 1/1

SOCIETE MAURITANIENNE D'ELECTRICITE
 SOCIETE AU CAPITAL DE 14 736 416 590 MRU
 siège social : Ilot "C"-Lot N°121 - Avenue Boubacar Ben Amer
 Ksar - Nouakchott- Mauritanie
 BP : 355 - Tél:(00 222)45 25 67 83/ FAX: (00 222)45 25 39 95
 R.C.:N°35699/NIF 30500075
 E-mail:somelec@somelec.mr


**Affichage N°****5742****Matériels Réseaux
électriques****DA N° 08-DCD/DMNN/DMRMT du
27/03/2025****Date d'ouverture : Jeudi 24 Avril 2025 à 12:00****Objet : Appel d'offres****Description : Transformateur 800 KVA, 15 KV/0.4KV**

Item	Désignation	Unité	Référence	Quantité
1	Transformateur HTA/BT 800kVA - 15kV /B2 Dyn 11 ERT, dont les caractéristiques ci-jointes:	U		1
NB : - Voir les caractéristiques ci-jointes. - Il est exigé de présenter une fiche technique ou un catalogue et de préciser le délai de livraison.				

Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :

- 1) Les prix requis TVA comprise sont fermes et non révisables
- 2) Le délai d'option doit être de trois mois
- 3) Lieu de livraison : **Magasin général**
- 4) **Délai de livraison :**
- 5) Votre offre (technique et financière) **en deux copies** doit être présentée sous pli fermé avec mention << Confidentiel et N° Affichage >> **au siège de la Direction des Achats et Approvisionnements Jeudi 24 Avril 2025 à 12:00** où elles seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui les souhaitent.
- 6) Il est exigé de présenter une fiche technique ou un catalogue pour les produits/services proposés
- 7) Le soumissionnaire doit, s'il est nécessaire, présenter aux utilisateurs un échantillon du matériel proposé
- 8) La SOMELEC peut ne pas donner suite totalement ou partiellement à la présente consultation
- 9) La SOMELEC peut recourir à la procédure du moins disant par item
- 10) Tout fournisseur ne dispose pas d'un **code fournisseur SOMELEC** ne doit pas participer à cette consultation et son offre sera rejetée et toute offre non signée non cachetée sera rejetée

N.B: Le dossier peut être retiré auprès du service des achats de la SOMELEC(DAA)

4 Directrice Centrale Approvisionnements et Moyens Généraux **pk**
 Azza EL GHOTOB MOMA

 14
 04
 25

Transformateur HTA/BT 800kVA – 15kV / B2 Dyn 11 ERT, huile minéral exempte du pcb, 04 gales orintables

- **Puissance nominale** : 800 kVA
- **Tension primaire (MT)** : 15 kV
- **Tension secondaire (BT)** : 400 V
- **Type de connexion** : B2 Dyn 11 ERT (configuration étoile/triangle)
- **Équipé de bornes MT** : Embrochables 250A
- **Refroidissement** : Type ONAN
- **Enroulement** : en cuivre (CU/CU)
- **Traversées BT** : Passe-barres en cuivre pour la basse tension
- **Protection** : Dispositif de protection DGPT2
- **Réglage de la tension MT** :
 - Le transformateur dispose d'un bouton réglable hors tension de 3 à 5 positions de +/- 2.5% pour ajuster la tension.
- **Fréquence** : 50 Hz
- **Normes de conformité** :
 - Conforme à la norme CEI 60076, 60551, et 60726 ou à la norme NFC 52 100, 52 161 et 50 726 ou équivalent.